

Погоджено:			
Інв. № ор.	Підпис і дата		Зам. інв. №

Виносний щит сигналізації ВЩС
Кабель ТПВнг 30х2х0.64

Умовні позначення

- Секція №1
Секція №2
Секція №3
Секція №4

}

Спринклери розташовані під перекриттям, нижній рівень мезоніну, холод. камери
- Секція №5
Секція №6

}

Внутрішньостележне гасіння

Примітка:
1. Земляні роботи поблизу існуючих мереж проводити в ручну, в присутності зацікавлених осіб.
2. Схему прокладки труб узгодити по місцю, при цьому враховувати глибину промерзання ґрунту.

35/24-ПГ						
Складська частина будівлі СП «Оптіма-Фарм, ЛТД» за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, село Угринів, вул. Заводська, 5						
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Автоматична система водяного пожегогасіння
Розробив	Картузов О.Г				06.24	
Перевірив	Тур Н.Ю.				06.24	
ГІП	Картузов О.Г				06.24	
Н.контроль Тур Н.Ю.						Генплан
						РП
						Аркуш
						2
						Аркушів

