

Відомість робочих креслень основного комплекту

Лист	Найменування	Примітка
1	Загальні дані	на 2-х арк.
2	План розміщення розеточної мережі підвального поверху	
3	План розміщення мережі освітлення підвального поверху	
4	План розміщення розеточної мережі першого поверху	
5	План розміщення мережі освітлення першого поверху	
6	План розміщення розеточної мережі другого поверху	
7	План розміщення мережі освітлення другого поверху	
8	План розміщення розеточної мережі третього поверху	
9	План розміщення мережі освітлення третього поверху	
10	План розміщення розеточної мережі четвертого поверху	
11	План розміщення мережі освітлення четвертого поверху	
12	План розміщення розеточної мережі п'ятого поверху	
13	План розміщення мережі освітлення п'ятого поверху	
14	Ввідно-розподільний пристрій ВРП. Схема електрична однолінійна принципова	на 3-х арк.
15	Щит РЩ0.1. Схема електрична однолінійна принципова	
16	Щит РЩ0.2. Схема електрична однолінійна принципова	
17	Щит РЩ0.3. Схема електрична однолінійна принципова	
18	Щит ЩСерв. Схема електрична однолінійна принципова	
19	Щит РЩ1.1. Схема електрична однолінійна принципова	
20	Щит РЩ1.2. Схема електрична однолінійна принципова	
21	Щит РЩ2.1. Схема електрична однолінійна принципова	
22	Щит РЩ2.2. Схема електрична однолінійна принципова	на 2-х арк.
23	Щит РЩ2.3. Схема електрична однолінійна принципова	на 2-х арк.
24	Щит РЩ3. Схема електрична однолінійна принципова	на 2-х арк.
25	Щит РЩ4. Схема електрична однолінійна принципова	на 2-х арк.
26	Щит РЩ5. Схема електрична однолінійна принципова	на 2-х арк.
27	Щит ЩН1. Схема електрична однолінійна принципова	
28	Щит ЩН2. Схема електрична однолінійна принципова	
29	Щит ЩН3. Схема електрична однолінійна принципова	
30	Щит РЩк.Схема електрична однолінійна принципова кухні та ресторану	на 2-х арк.
31	Щит Щ02.1. Схема електрична однолінійна принципова	

32	Щит Щ02.2. Схема електрична однолінійна принципова	на 2-х арк.
33	Щит Щ02.3. Схема електрична однолінійна принципова	на 2-х арк.
34	Основна та додаткова система урівнювання потенціалів	

Відомість документів на які посилаються, та що додаються

Позначення	Найменування	Примітка
	Документи, на які посилаються	
ПУЕ	Правила улаштування електроустановок	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства	
ДСТУ Б В.2.5-82-2016	Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом	
ДБН В.2.5.-28-2018	Природне і штучне освітлення	
ДБН А.3.2-2-2009	Охорона праці і промислова безпека в будівництві	
ДБН В.2.5-23:2010	Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення	
НАПБ А.01.001-2014	Правила пожежної безпеки в Україні	
	Документи, які додаються	
04/01-2023-ЕТР-1	Специфікація обладнання, виробів та матеріалів.	12 аркушів

Робоча документація виконана відповідно до діючих норм, правил, інструкцій, стандартів і забезпечує безпечну експлуатацію будівлі при дотриманні передбачених проектом заходів, а також норм і правил експлуатації

						04/01-2023-ЕТР-1			
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800			
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Електротехнічні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Венгловський					РП	1	34
Розробив		Горбачевський				Загальні дані (початок)	ТОВ "М9"		
Перевірів		Венгловський							
Н.Контр		Самойленко							

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № орг.	

Умовні позначення	
Позначення	Найменування
	Щит розподільчий
	Розетка 2-х пол. з захисним контактом IP44 зовнішньої установки
	Розетка 2-х пол. з захисним контактом IP20 внутрішньої установки
	Вимикач IP44 зовнішньої установки
	Вимикач IP20 внутрішньої установки
	Лінія робочого живлення у гофротрубі
	Лінія аварійного живлення у гофротрубі

Загальні вказівки

1. Вихідними даними для розробки даного комплекту креслень є креслення будівельної та технологічної частин проекту, та завдання суміжних розділів ОБ, ВК.

2. Робочі креслення розроблені відповідно до діючих норм, правил і стандартів.

3. По надійності електропостачання об'єкт відноситься до II категорії з виділенню I категорією протипожежної безпеки.

4. Напряга живлення ~380В/220В

5. Основні електротехнічні показники наведені на однолінійних схемах.

6. Комутаційні апарати захисту прийняті виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.

7. Проектом передбачене робоче та аварійне освітлення. Живлення робочого освітлення передбачено від щита.

8. Світлотехнічний розрахунок виконаний методом питомої потужності відповідно до вимог ДБН.2.5-28:2018 "Природне та штучне освітлення". Типи світильників і освітленість обрані з урахуванням призначення приміщення і вказані на плані. Розрахунок освітленості проведений за допомогою програми DIALux.

9. Аварійне (евакуаційне та безпеки) освітлення передбачено на шляхах евакуації людей. Всі шляхи евакуації позначені світловими покажчиками «Вихід».

10. Світильники аварійного освітлення виділені з числа світильників робочого освітлення і відмічені умовним позначенням.

11. Світлові покажчики "Вихід" встановити над дверима.

12. Проектом передбачено управління освітлення вимикачами за місцем. Установка вимикачів освітлення на висоті 1,0 м від підлоги.

13. Кабелі для всіх електроприймачів обрані по допустимому току, перевірені по падінню напруги і забезпечення автоматичного відключення аварійної ділянки при виникненні короткого замикання.

14. Розподільчі та групові мережі робочого живлення виконані кабелем ВВГнг-LS, аварійного живлення кабелем ВВГнг-FRLS розрахункового перетину.

15. Всі металеві частини електрообладнання нормально не передбачують під напругою, повинні бути заземлені відповідно до ПУЕ.

16. Всі монтажні роботи виконувати відповідно до вимог ПУЕ і СНіП 3.05.06-85.

17. Проходи через стіни повинні бути виконані у відрізах труб, коробах, або отворах. Прокладку самостійного захисного провідника виконувати починаючи від групового електрощита. Нульовий захисний провідник повинен приєднуватися до захисних контактів штепсельних розеток і обладнання. При живленні декількох штепсельних розеток однієї групової лінії відгалуження захисного провідника до кожної штепсельної розетки повинно виконуватися в місцях відгалуження в розподільчих коробках і в коробах для монтажу розеток одним з прийнятих способів (пайка, зварка, опресовка, спеціальні затискачі, клеми і т. д.)

18. Послідовне включення в захисний провідник захисних контактів розеток не допускається. Приєднання до групового щита під спільний контактний захисний затискач нульового робочого та захисного провідників забороняється. Електропроводка згідно ПУЕ п. 2.1.31 повинна забезпечувати можливість легкого розпізнавання по всій довжині провідників за кольорами:

- блакитний колір – для позначення нульового робочого провідника електричної мережі;
- двокольорового комбінації жовто-зеленого кольору – для позначення захисного або нульового захисного провідника;
- чорного, коричневого, червоного, фіолетового, сірого, рожевого, білого, помаранчевого, рожевого кольору – для позначення фазного провідника.

19. Електрообладнання і матеріали, що застосовуються при монтажі повинні мати сертифікати відповідності стандартам України, а кабельна продукція та ПВХ труби додатково – сертифікат пожежної безпеки згідно з НАПБ А. 01.001-2014.

20. Система зрівнювання потенціалів з'єднує між собою наступні струмопровідні частини:


- захисний провідник (PEN) лінії живлення;
- заземлюючий провідник, що приєднаний до контуру заземлення;
- металеві труби комунікації, що входять в будівлю (труби гарячого і холодного водопостачання, опалення, тощо).

21. З'єднувальна система зрівнювання потенціалів виконується монтажним проводом ПВЗ перетином бкв.мм.

22. Магістральну смугу 40х4 прокласти на висоті 0,3 м від підлоги по всьому периметру приміщення щитової та агрегатної. З'єднати смугу 40х4 з існуючим контуром заземлення (матеріал врахований).

						04/01-2023-ЕТР-1	Аркуш
							1.2
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

План підвального поверху М1:100



Експлікація приміщень підвального поверху

№ приміщення	Найменування	Площа, м²	Примітка
001	Тамбур-шлюз	9,18	
002	Склад тари	6,84	В
003	Коридор	39,48	
004	Комора	8,37	
005	Комора ОіФ	10,34	В
006	М'ясо-рибний цех	9,85	
007	Комора (холодильники)		
007.1	Холодильна камера "++"	31,29	
007.2	Холодильна камера "+"		
008	Кондитерський цех (борошняні вироби)	35,28	
009	Холодний цех	33,59	
010	Коридор	35,39	
011	Серверувальна	20,24	
012	Приміщення посуду	10,17	
013	Мийня яєць	9,45	
014	Коридор	30,73	
015	Приміщення їдальні для персоналу	28,81	
016	Технічне приміщення	8,67	
017	Санвузол жіночий	3,91	
018	Санвузол чоловічий	3,87	
019	Санвузол чоловічий	4,49	
020	Душова чоловіча	1,80	
021	Гардероб чоловічий	15,30	
022	Тамбур-шлюз	5,32	
023	Сходи технологічні	-	
024	Приміщення брудної білизни	24,14	
025	Правляння	65,03	
026	Приміщення чистої білизни	21,20	
027	Коридор	18,81	
028	Тамбур-шлюз	5,17	
029	Складське приміщення (готельного блоку)	22,93	В
030	Складське приміщення (готельного блоку)	40,75	В
031	Коридор	56,74	
032	Охорона, пультова	5,74	
033	Технічне приміщення (SPA)	9,86	
034	Гардероб жіночий	41,58	
035	Душова жіноча	2,31	
036	Санвузол жіночий	5,25	
037	Санвузол жіночий	5,25	
038	Душова жіноча	2,31	
039	Приміщення персоналу (жін.)	42,59	
040	Технічне приміщення (SPA)	7,92	
041	Приміщення персоналу (чол.)	44,06	
042	Душова чоловіча	2,31	
043	Санвузол чоловічий	5,36	
044	Технічне приміщення (SPA)	13,13	
045	Приміщення персоналу (жін.)	20,56	
046	Душова жіноча	2,10	
047	Санвузол жіночий	3,88	
048	Складське приміщення (вуличного обладнання SPA)	63,18	В
049	Приміщення зберігання реагентів	9,99	Д
050	Серверна	9,52	В
051	Технічне приміщення басейну	216,24	
052	Тамбур	6,45	
053	Електрощитова	9,90	Г
054	Насосна	20,80	В
055	Евакуаційні сходи 1	-	
056	Евакуаційні сходи 2	-	
057	Евакуаційні сходи 3	-	
058	Евакуаційні сходи 4	-	
Разом на відм. -3,450 (-3,000) :		1167,43	
04/01-2023-ЕТР-1			
Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глободницької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000-03.000.0800			
Етпн	Кільк.	Арк.	Місця
Підпис	Дата	Стадія	Архшт
Розробив	Гарбачевський	РП	2
Перевірив	Венгелюк	Архшт	2
Н.Контр	Самойленко	Архшт	2
Електротехнічні рішення			
План розміщення розеточної мережі підвального поверху			
ТОВ "М9"			


План підвального поверху М1:100


Експлікація приміщень підвального поверху

№ приміщення	Найменування	Площа, м²	Примітка
001	Тамбур-шлюз	9,18	
002	Склад тари	6,84	В
003	Коридор	39,48	
004	Комора	8,37	
005	Комора ОіФ	10,34	В
006	М'ясо-рибний цех	9,85	
007	Комора (холодильники)		
007.1	Холодильна камера "+"	31,29	
007.2	Холодильна камера "-"		
008	Кондитерський цех (борошняні вироби)	35,28	
009	Холодний цех	33,59	
010	Коридор	35,39	
011	Серверувальна	20,24	
012	Приміщення посуду	10,17	
013	Мийня яець	9,45	
014	Коридор	30,73	
015	Приміщення їдальні для персоналу	28,81	
016	Технічне приміщення	8,67	
017	Санвузол жіночий	3,91	
018	Санвузол чоловічий	3,87	
019	Санвузол чоловічий	4,49	
020	Душова чоловіча	1,80	
021	Гардероб чоловічий	15,30	
022	Тамбур-шлюз	5,32	
023	Сходи технологічні	-	
024	Приміщення брудної білизни	24,14	
025	Пральня	65,03	
026	Приміщення чистої білизни	21,20	
027	Коридор	18,81	
028	Тамбур-шлюз	5,17	
029	Складське приміщення (готельного блоку)	22,93	В
030	Складське приміщення (готельного блоку)	40,75	В
031	Коридор	56,74	
032	Охорона, пультова	5,74	
033	Технічне приміщення (SPA)	9,86	
034	Гардероб жіночий	41,58	
035	Душова жіноча	2,31	
036	Санвузол жіночий	5,25	
037	Санвузол жіночий	5,25	
038	Душова жіноча	2,31	
039	Приміщення персоналу (жін.)	42,59	
040	Технічне приміщення (SPA)	7,92	
041	Приміщення персоналу (чол.)	44,06	
042	Душова чоловіча	2,31	
043	Санвузол чоловічий	5,36	
044	Технічне приміщення (SPA)	13,13	
045	Приміщення персоналу (жін.)	20,56	
046	Душова жіноча	2,10	
047	Санвузол жіночий	3,88	
048	Складське приміщення (вуличного обладнання SPA)	63,18	В
049	Приміщення зберігання реагентів	9,99	Д
050	Серверна	9,52	В
051	Технічне приміщення басейну	216,24	
052	Тамбур	6,45	
053	Електрощитова	9,90	Г
054	Насосна	20,80	В
055	Евакуаційні сходи 1	-	
056	Евакуаційні сходи 2	-	
057	Евакуаційні сходи 3	-	
058	Евакуаційні сходи 4	-	
Разом на відм. -3,450 (-3,000) :		1167,43	

04/01-2023-ЕТР-1					
Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глободичської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000.03.000.0800					
Етпн	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Електротехнічні рішення				Стадія	Архш
Розробив: Гарбачевський				РП	3
Перевірив: Венгелюк				План розміщення мережі освітлення підвального поверху	
Н.Контр: Самойленко				ТОВ "М9"	

Ім'я, № збр., Підпис, Дата, Зам., Ім'я, №






Експлікація приміщень першого поверху

№ приміщення	Найменування	Площа, м²	Примітка
101	Вестибіль з зоною ресепшену. Лаунж зона	106,21	
102	Хол №1	114,75	
103	Приміщення охорони, відеонагляд, пожежний пост	11,48	
104	Допоміжне приміщення (адмін. приміщення)	9,90	
105	Допоміжне приміщення (камера схову)	11,04	
106	Гардеробна	10,89	
107	Санвузол для відвідувачів (жін.)	18,33	
108	Санвузол для відвідувачів (чол.)	17,28	
109	Санвузол для відвідувачів (МГН)	8,31	
110	Ресторан зал №1	137,80	
111	Ресторан зал №2	102,17	
112	Ресторан VIP зал	32,40	
113	Зона бару	15,08	
114	Місце прибирального інвентаря	6,68	
115	Мийна посуду	11,07	
116	Приміщення посуду	8,75	
117	Кухня, дегусточна	50,01	
118	Завантажувальна	7,29	
119	Вантажний підйомник	3,06	
120	Сходові клітина 1	-	
121	Ліфт	-	
122	Хол №2 з зоною ресепшену. Лаунж зона	79,57	
123	Тамбур, вхід для футболістів	15,06	
124	Гардеробна футболістів	47,31	
125	Санвузол футболістів	6,38	
126	Душова футболістів	17,67	
127	Допоміжне приміщення (прибиральний інвентарь)	5,11	
128	Гардеробна жіноча	52,05	
129	Санвузол жіночий	7,54	
130	Душова жіноча	17,67	
131	Гардеробна чоловіча	54,75	
132	Санвузол чоловічий	7,09	
133	Душова чоловіча	17,67	
134	Допоміжне приміщення (ліфтовий хол)	16,75	
135	Допоміжне приміщення (адмін. приміщення)	7,34	
136	Тамбур	13,05	
137	Допоміжне приміщення (прибиральний інвентарь)	12,85	
138	Технічне приміщення (обслуговування бань)	13,78	
139	Санвузол чоловічий	8,29	
140	Санвузол жіночий	9,20	
141	Зона басейну	537,93	
142	Зона релаксу	126,97	
143	Фіто-бар	12,61	
144	Фінська баня	24,50	
145	Душ вражень	3,01	
146.1	Тамбур	4,27	
146	Сніжана кімната	10,61	
147	Козацька парна	26,97	
148	Парна	7,70	
149	Зона контрастних душових	13,55	
150	Янтарна баня	29,61	
151	Зона душових	19,49	
152	Хамам процедурний	17,44	
153	Римські терма	20,68	
154	Соляна кімната	19,24	
155	Бальнеологічна масажна №1 (пікування грязями)	10,91	
156	Бальнеологічна масажна №2 (пікування грязями)	13,14	
157	Сходові клітина 2	-	
158	Технічні сходи	-	
159	Тераса ресторану	-	
Разом на відм. +0,000 :		1993,26	

04/01/2023-ЕТР-1					
Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за нежачи населених пунктів на території Глободичської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800					
Змін	Кільк.	Арк.	МРДок	Підпис	Дата
Електротехнічні рішення					
Розробив				Гарбачевський	Архусь
Перевірив				Венгелюкський	Архусь
Н.Контр				Самойленко	Архусь
План розміщення розеточної мережі першого поверху				ТОВ "М9"	



Експлікація приміщень першого поверху


№ приміщення	Найменування	Площа, м²	Примітка
101	Вестибіль з зоною ресепшену. Лаунж зона	106,21	
102	Хол №1	114,75	
103	Приміщення охорони, відеонагляд, пожежний пост	11,48	
104	Допоміжне приміщення (адмін. приміщення)	9,90	
105	Допоміжне приміщення (камера схову)	11,04	
106	Гардеробна	10,89	
107	Санвузол для відвідувачів (жін.)	18,33	
108	Санвузол для відвідувачів (чол.)	17,28	
109	Санвузол для відвідувачів (МГН)	8,31	
110	Ресторан зал №1	137,80	
111	Ресторан зал №2	102,17	
112	Ресторан VIP зал	32,40	
113	Зона бару	15,08	
114	Місце прибирання інвентаря	6,68	
115	Мийня посуду	11,07	
116	Приміщення посуду	8,75	
117	Кухня, дегустовочна	50,01	
118	Завантажувальна	7,29	
119	Вантажний підйомник	3,06	
120	Сходові клітини 1	-	
121	Ліфт	-	
122	Хол №2 з зоною ресепшену. Лаунж зона	79,57	
123	Тамбур, вхід для футболістів	15,06	
124	Гардеробна футболістів	47,31	
125	Санвузол футболістів	6,38	
126	Душова футболістів	17,67	
127	Допоміжне приміщення (прибиральний інвентарь)	5,11	
128	Гардеробна жіноча	52,05	
129	Санвузол жіночий	7,54	
130	Душова жіноча	17,67	
131	Гардеробна чоловіча	54,75	
132	Санвузол чоловічий	7,09	
133	Душова чоловіча	17,67	
134	Допоміжне приміщення (ліфтовий хол)	16,75	
135	Допоміжне приміщення (адмін. приміщення)	7,34	
136	Тамбур	13,05	
137	Допоміжне приміщення (прибиральний інвентарь)	12,85	
138	Технічне приміщення (обслуговування бань)	13,78	
139	Санвузол чоловічий	8,29	
140	Санвузол жіночий	9,20	
141	Зона басейну	537,93	
142	Зона релаксу	126,97	
143	Фіто-бар	12,61	
144	Фінська баня	24,50	
145	Душ вражень	3,01	
146.1	Тамбур	4,27	
146	Сніжна кімната	10,61	
147	Козацька парна	26,97	
148	Парна	7,70	
149	Зона контрастних душових	13,55	
150	Янтарна баня	29,61	
151	Зона душових	19,49	
152	Хамам процедурний	17,44	
153	Римські терма	20,68	
154	Соляна кімната	19,24	
155	Бальнеологічна масажна №1 (лікування грязями)	10,91	
156	Бальнеологічна масажна №2 (лікування грязями)	13,14	
157	Сходові клітини 2	-	
158	Технічні сходи	-	
159	Тераса ресторану	-	
Разом на відм. +0,000 :		1993,26	

04/01-2023-ЕТР-1					
Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глобачівської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800					
Змін	Кільк.	Арк.	МРДок.	Підпис	Дата
Електротехнічні рішення				Стадія	Аркуш
				РП	5
Розробив	Гарбачевський				
Перевірив	Венгелівський				
Н.Контр	Самойленко				
План розміщення мережі освітлення першого поверху				ТОВ "М9"	

Експлікація приміщень другого поверху


№ приміщення	Найменування	Площа, м²	Примітка
201.1	Сходова клітина 3	-	
201	Світловий карман (ліфтовий хол)	24,17	
202	Зал для пілатесу	54,90	
203	Зал для медитацій	36,96	
204	Зал для йоги	35,36	
205	Коридор	39,67	
206	Адміністративне приміщення 1	36,10	
207	Адміністративне приміщення 2	34,67	
208	Санвузол персоналу	8,16	
209	Допоміжне приміщення	17,05	
210	Санвузол МГН	8,00	
211	Хол	103,42	
212	Серверна	11,79	В
213	Зона кава-брейку	9,88	
213.1	Допоміжне приміщення	7,22	
214	Ліфтовий хол	4,90	
215	Технічне приміщення	17,88	
216	Тренажерний зал	272,88	
217	Тамбур	3,75	
218	Санвузол чоловічий	11,86	
219	Санвузол жіночий	16,54	
220	Хол (зона ресепшену)	58,50	
221	Кабінет головного лікаря	19,49	
222	Санвузол	3,08	
223	Масажний кабінет	29,02	
224	Фізіотерапевтичний кабінет	39,34	
225	Кабінет тракційної терапії	13,33	
226	Технічне приміщення	6,36	
227	Коридор	18,43	
228	Тамбур	3,54	
229	Санвузол чоловічий	12,63	
230	Санвузол жіночий	8,66	
231	Технічне приміщення	5,95	
232	Кабінет пресотерапії, класичного масажу, оксигенації	21,56	
233	Хол	28,71	
234	Кабінет первинної діагностики (анамнез)	18,10	
235	Кабінет HI-Top терапії (Детокс фізіотерапія)	18,24	
236	Кабінет функціональної магнітної стимуляції Emsella	18,43	
237	Кабінет медичного і прогрівального масажу ТЕКАР	17,95	
238	Кабінет холістетики. Очищення і детокс шкіри обличчя	17,86	
239	Кабінет остеопатії	18,22	
240	Кабінет остеопатії. Зал індивідуальних занять.	33,78	
241	Ланк зона	41,77	
242	Кабінет парного масажу	28,77	
243	Кабінет Float SPA терапії	26,86	
244	Кабінет бальнеопроцедур	20,69	
245	Кабінет Таласотерапії (Гідромасажна ванна)	20,45	
246	Кабінет грязелікування (Thermo-Spa-Concerto)	20,99	
247	Коридор	30,29	
248	Хол	57,35	
	Разом на відм. +7,500 :	1413,31	

						04/01/2023-ЕТР-1
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800
Змін	Кільк.	Арк.	МРДок	Підпис	Дата	Стадія
						Аркуш
						АркушіВ
						Електротехнічні рішення
						РП
						6
Розробив	Гарбачевський					План розміщення розв'язочної мережі другого поверху
Перевірив	Венгеловський					ТОВ "М9"
Н.Контр	Самойленко					



Примітки: Всі розміри та точне місце розміщення розеток та освітлення остаточно перевіряти на кресленні дизайн проекту.

План 2-го поверху




Експлікація приміщень другого поверху

№ приміщення	Найменування	Площа, м²	Примітка
201.1	Сходова клітина 3	-	
201	Світловий карман (ліфтовий хол)	24,17	
202	Зал для пілатесу	54,90	
203	Зал для медитацій	36,96	
204	Зал для йоги	35,36	
205	Коридор	39,67	
206	Адміністративне приміщення 1	36,10	
207	Адміністративне приміщення 2	34,67	
208	Санвузол персоналу	8,16	
209	Допоміжне приміщення	17,05	
210	Санвузол МГН	8,00	
211	Хол	103,42	
212	Серверна	11,79	В
213	Зона кава-брейку	9,88	
213.1	Допоміжне приміщення	7,22	
214	Ліфтовий хол	4,90	
215	Технічне приміщення	17,88	
216	Тренажерний зал	272,88	
217	Тамбур	3,75	
218	Санвузол чоловічий	11,86	
219	Санвузол жіночий	16,54	
220	Хол (зона ресепшену)	58,50	
221	Кабінет головного лікаря	19,49	
222	Санвузол	3,08	
223	Масажний кабінет	29,02	
224	Фізіотерапевтичний кабінет	39,34	
225	Кабінет тракційної терапії	13,33	
226	Технічне приміщення	6,36	
227	Коридор	18,43	
228	Тамбур	3,54	
229	Санвузол чоловічий	12,63	
230	Санвузол жіночий	8,66	
231	Технічне приміщення	5,95	
232	Кабінет пресотерапії, класичного масажу, оксигенації	21,56	
233	Хол	28,71	
234	Кабінет первинної діагностики (анамнез)	18,10	
235	Кабінет HI-Top терапії (Детокс фізіотерапія)	18,24	
236	Кабінет функціональної магнітної стимуляції Emsella	18,43	
237	Кабінет медичного і прогрівального масажу ТЕКАР	17,95	
238	Кабінет холістетики. Очищення і детокс шкіри обличчя	17,86	
239	Кабінет остеопатії	18,22	
240	Кабінет остеопатії. Зал індивідуальних занять.	33,78	
241	Ланч зона	41,77	
242	Кабінет парного масажу	28,77	
243	Кабінет Float SPA терапії	26,86	
244	Кабінет бальнеопроцедур	20,69	
245	Кабінет Таласотерапії (Гідромасажна ванна)	20,45	
246	Кабінет грязелікування (Thermo-Spa-Concerto)	20,99	
247	Коридор	30,29	
248	Хол	57,35	
Разом на відм. +7,500 :		1413,31	

04/01/2023-ETP-1					
Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глободичської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800					
Змін	Кільк.	Арк.	МФДок	Підпис	Дата
Електротехнічні рішення				Стадія	Аркуш
Розробив: Гербачевський				РП	7
Перевірив: Венгелюк				ТОВ "М9"	
Н.Контр: Самойленко				План розміщення мережі освітлення другого поверху	

План третього поверху М1:100




Експлікація приміщень третього поверху

№ приміщення	Найменування		Площа, м²	Примітка
	1	2	3	4
301.1	Сходово-клітина 3		-	
301	Світловий карман		88,85	
302	Коридор		36,78	
303.1	Тамбур		6,58	Житловий номер стандарт
303.2	Санвузол		5,79	
303.3	Житлова кімната		23,52	
304.1	Тамбур		5,89	Житловий номер стандарт
304.2	Санвузол		6,14	
304.3	Житлова кімната		23,51	
305.1	Тамбур		6,68	Житловий номер стандарт
305.2	Санвузол		6,60	
305.3	Житлова кімната		23,56	
306.1	Тамбур		5,36	Житловий номер стандарт
306.2	Санвузол		5,06	
306.3	Житлова кімната		19,40	
307.1	Тамбур		5,46	Житловий номер стандарт
307.2	Санвузол		6,70	
307.3	Житлова кімната		17,49	
308.1	Тамбур		5,61	Житловий номер стандарт
308.2	Санвузол		6,54	
308.3	Житлова кімната		17,49	

1	2	3	4
309.1	Тамбур	5,83	Житловий номер стандарт
309.2	Санвузол	6,38	
309.3	Житлова кімната	17,47	
310.1	Тамбур	5,76	Житловий номер інклюзивний
310.2	Санвузол	6,62	
310.3	Житлова кімната	20,53	
311.1	Тамбур	5,82	Житловий номер інклюзивний
311.2	Санвузол	5,71	
311.3	Житлова кімната	19,01	
312	Кімната чергового персоналу (попередове обслуговування)	22,48	
312.1	Допоміжне приміщення	4,86	
313	Кімната прибирального інвентаря	14,73	
314.1	Тамбур	4,67	Житловий номер стандарт
314.2	Санвузол	5,88	
314.3	Житлова кімната	16,19	
315.1	Тамбур	4,77	Житловий номер стандарт
315.2	Санвузол	5,29	
315.3	Житлова кімната	16,19	
316.1	Тамбур	4,77	Житловий номер стандарт
316.2	Санвузол	5,30	
316.3	Житлова кімната	16,19	
317.1	Тамбур	4,96	Житловий номер стандарт
317.2	Санвузол	5,14	
317.3	Житлова кімната	16,19	
318.1	Тамбур	4,77	Житловий номер стандарт
318.2	Санвузол	5,88	
318.3	Житлова кімната	16,19	
319.1	Тамбур	4,77	Житловий номер стандарт
319.2	Санвузол	5,21	
319.3	Житлова кімната	16,19	
320.1	Тамбур	7,35	Житловий номер Люкс
320.2	Санвузол 1	6,00	
320.3	Санвузол 2	8,29	
320.4	Житлова кімната 1	17,17	
320.5	Житлова кімната 2	21,09	
321.1	Тамбур	5,91	Житловий номер стандарт
321.2	Санвузол	5,73	
321.3	Житлова кімната	21,66	
322.1	Тамбур	5,97	Житловий номер стандарт
322.2	Санвузол	5,62	
322.3	Житлова кімната	21,66	
323.1	Тамбур	5,95	Житловий номер стандарт
323.2	Санвузол	5,68	
323.3	Житлова кімната	21,66	
324.1	Тамбур	6,02	Житловий номер стандарт
324.2	Санвузол	5,56	
324.3	Житлова кімната	21,66	
325.1	Тамбур	5,86	Житловий номер стандарт
325.2	Санвузол	5,51	
325.3	Житлова кімната	21,37	
326	Коридор	64,05	
Разом на відм. +9,900 :		906,53	

04/01-2023-ЕТР-1	Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортменів за нежачи населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800		
Етпн	Кільк.	Арк.	Місц.
Підпис	Дата	Склад	Архш
Розробив	Горбачевський	РП	8
Перевірив	Венгелівський	Архш	8
Н.Контр	Самойленко	Архш	8
Електротехнічні рішення		РП	8
План розміщення розв'язочної мережі другого поверху		РП	8
ТОВ "М9"		РП	8

План третього поверху М1:100



Експлікація приміщень третього поверху

№ приміщення	Найменування	Площа, м²	Примітка
1	2	3	4
301.1	Сходові клітина 3	-	
301	Світловий карман	88,85	
302	Коридор	36,78	
303.1	Тамбур	6,58	Житловий номер стандарт
303.2	Санвузол	5,79	
303.3	Житлова кімната	23,52	
304.1	Тамбур	5,89	Житловий номер стандарт
304.2	Санвузол	6,14	
304.3	Житлова кімната	23,51	


1	2	3	4
305.1	Тамбур	6,68	Житловий номер стандарт
305.2	Санвузол	6,60	
305.3	Житлова кімната	23,56	
306.1	Тамбур	5,36	Житловий номер стандарт
306.2	Санвузол	5,06	
306.3	Житлова кімната	19,40	
307.1	Тамбур	5,46	Житловий номер стандарт
307.2	Санвузол	6,70	
307.3	Житлова кімната	17,49	
308.1	Тамбур	5,61	Житловий номер стандарт
308.2	Санвузол	6,54	
308.3	Житлова кімната	17,49	

Вентилятори розміщені в сан вузлах номерів підключити від мережі освітлення даного приміщення

1	2	3	4
309.1	Тамбур	5,83	Житловий номер стандарт
309.2	Санвузол	6,38	
309.3	Житлова кімната	17,47	
310.1	Тамбур	5,76	Житловий номер інклюзивний
310.2	Санвузол	6,62	
310.3	Житлова кімната	20,53	
311.1	Тамбур	5,82	Житловий номер інклюзивний
311.2	Санвузол	5,71	
311.3	Житлова кімната	19,01	
312	Кімната чергового персоналу (попередове обслуговування)	22,48	
312.1	Допоміжне приміщення	4,86	
313	Кімната прибирального інвентаря	14,73	
314.1	Тамбур	4,67	Житловий номер стандарт
314.2	Санвузол	5,88	
314.3	Житлова кімната	16,19	
315.1	Тамбур	4,77	Житловий номер стандарт
315.2	Санвузол	5,29	
315.3	Житлова кімната	16,19	
316.1	Тамбур	4,77	Житловий номер стандарт
316.2	Санвузол	5,30	
316.3	Житлова кімната	16,19	
317.1	Тамбур	4,96	Житловий номер стандарт
317.2	Санвузол	5,14	
317.3	Житлова кімната	16,19	
318.1	Тамбур	4,77	Житловий номер стандарт
318.2	Санвузол	5,88	
318.3	Житлова кімната	16,19	
319.1	Тамбур	4,77	Житловий номер стандарт
319.2	Санвузол	5,21	
319.3	Житлова кімната	16,19	
320.1	Тамбур	7,35	Житловий номер Люкс
320.2	Санвузол 1	6,00	
320.3	Санвузол 2	8,29	
320.4	Житлова кімната 1	17,17	
320.5	Житлова кімната 2	21,09	
321.1	Тамбур	5,91	Житловий номер стандарт
321.2	Санвузол	5,73	
321.3	Житлова кімната	21,66	
322.1	Тамбур	5,97	Житловий номер стандарт
322.2	Санвузол	5,62	
322.3	Житлова кімната	21,66	
323.1	Тамбур	5,95	Житловий номер стандарт
323.2	Санвузол	5,68	
323.3	Житлова кімната	21,66	
324.1	Тамбур	6,02	Житловий номер стандарт
324.2	Санвузол	5,56	
324.3	Житлова кімната	21,66	
325.1	Тамбур	5,86	Житловий номер стандарт
325.2	Санвузол	5,51	
325.3	Житлова кімната	21,37	
326	Коридор	64,05	
Разом на відм. +9,900 :		906,53	

						04/01-2023-ЕТР-1		
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортменів за нежачи населених пунктів на території Глобальної сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000-03-000-0800		
Змін	Кільк.	Арк.	Місця	Підпис	Дата	Електротехнічні рішення		
						Стадія	Архш	Архшів
						РП	9	
Розробив: Гербачевський Перевірив: Венгелівський Н.Контр: Самойленко						План розчистки мережі освітлення другого поверху		
						ТОВ "М9"		

План четвертого поверху М1:100



Експлікація приміщень четвертого поверху

№ приміщення	Найменування	Площа, м²	Примітка
1	2	3	4
401.1	Сходова клітина 3	-	
401	Світловий карман	89,69	
402	Коридор	36,77	
403.1	Тамбур	5,49	Житловий номер (connect)
403.2	Санвузол	5,79	
403.3	Житлова кімната	24,77	
404.1	Тамбур	4,90	Житловий номер (connect)
404.2	Санвузол	6,05	
404.3	Житлова кімната	24,64	
405.1	Тамбур	6,83	Житловий номер стандарт
405.2	Санвузол	6,60	
405.3	Житлова кімната	23,90	
406.1	Тамбур	5,00	Житловий номер Люкс
406.2	Санвузол 1	4,76	
406.3	Житлова кімната 1	20,21	
406.4	Житлова кімната 2	20,70	Житловий номер стандарт
406.5	Санвузол 2	9,94	
407.1	Тамбур	5,02	
407.2	Санвузол	6,01	Житловий номер стандарт
407.3	Житлова кімната	18,99	
408.1	Тамбур	5,36	Житловий номер (connect)
408.2	Санвузол	5,83	
408.3	Житлова кімната	18,93	
409.1	Тамбур	5,76	Житловий номер (connect)
409.2	Санвузол	6,62	
409.3	Житлова кімната	20,90	

1	2	3	4
410.1	Тамбур	6,04	Житловий номер стандарт
410.2	Санвузол	6,72	
410.3	Житлова кімната	20,04	
411	Кімната чергового персоналу (поверхове обслуговування)	22,37	
412	Санвузол персоналу	4,87	
413	Кімната прибирального інвентаря	14,62	
414.1	Тамбур	4,64	Житловий номер стандарт
414.2	Санвузол	5,88	
414.3	Житлова кімната	16,31	
415.1	Тамбур	4,64	Житловий номер стандарт
415.2	Санвузол	5,28	
415.3	Житлова кімната	16,31	
416.1	Тамбур	4,64	Житловий номер стандарт
416.2	Санвузол	5,30	
416.3	Житлова кімната	16,32	
417.1	Тамбур	4,81	Житловий номер стандарт
417.2	Санвузол	5,14	
417.3	Житлова кімната	16,35	
418.1	Тамбур	4,64	Житловий номер стандарт
418.2	Санвузол	5,88	
418.3	Житлова кімната	16,31	
419.1	Тамбур	4,64	Житловий номер стандарт
419.2	Санвузол	5,31	
419.3	Житлова кімната	16,31	

Відомість витрат матеріалів для спорудження перегородок див. альбоми робочих креслень Кпайф серія 1.031.9-2.00 (поояснювальна записка з додатками; таб. 14).

1	2	3	4
420.1	Тамбур	7,35	Житловий номер Люкс
420.2	Санвузол 1	6,00	
420.3	Санвузол 2	8,29	
420.4	Житлова кімната 1	17,29	Житловий номер (connect)
420.5	Житлова кімната 2	21,03	
421.1	Тамбур	6,11	
421.2	Санвузол	5,73	Житловий номер (connect)
421.3	Житлова кімната	21,60	
422.1	Тамбур	5,98	Житловий номер (connect)
422.2	Санвузол	5,73	
422.3	Житлова кімната	21,60	
423.1	Тамбур	5,97	Житловий номер стандарт
423.2	Санвузол	5,68	
423.3	Житлова кімната	21,66	
424.1	Тамбур	6,02	Житловий номер Люкс
424.2	Санвузол 1	5,67	
424.3	Санвузол 2	11,17	
424.4	Житлова кімната	23,65	
424.5	Житлова кімната	20,12	
425	Коридор	64,26	
Разом на відм. +13,500 :		913,74	

1. Загальні вказівки по виконанню гіпсокартонних перегородок:


- Перегородки виконувати по типу С111 "Кнауф" (див. альбом робочих креслень Кпайф)
- Стоїчний профіль (несучий) сталевий - ПС100, з кроком не більше 600 мм.
- Обшивка в один шар (з кожного боку) гіпсокартонного листу товщиною 12,5мм.
- Для приміщень з вологим режимом використовувати вологостійкі листи.
- Заповнення - мінераловатний утеплювач на базальтовій основі (35 кг/м³), товщиною 75 мм.
- Загальна товщина перегородки 100 мм

04/01-2023-ЕТР-1

Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортменів за нежачи населених пунктів на території Глободської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000-03:000-0800

Змін	Кільк.	Арх.	Місц.	Підпис	Дата	Електротехнічні рішення	Стадія	Архив	Архив
Розробив	Гарбачевський					Електротехнічні рішення	РП	10	
Перевірив	Венгелівський					План розміщення розв'язки мережі другого поверху			
Н.Контр	Самойленко								

План четвертого поверху М1:100



Експлікація приміщень четвертого поверху

№ приміщення	Найменування	Площа, м²	Примітка
1	2	3	4
401.1	Сходова клітина 3	-	
401	Світловий карман	89,69	
402	Коридор	36,77	
403.1	Тамбур	5,49	Житловий номер (connect)
403.2	Санвузол	5,79	
403.3	Житлова кімната	24,77	Житловий номер (connect)
404.1	Тамбур	4,90	
404.2	Санвузол	6,05	Житловий номер (connect)
404.3	Житлова кімната	24,64	
405.1	Тамбур	6,83	Житловий номер стандарт
405.2	Санвузол	6,60	
405.3	Житлова кімната	23,90	Житловий номер стандарт
406.1	Тамбур	5,00	
406.2	Санвузол 1	4,76	Житловий номер Люкс
406.3	Житлова кімната 1	20,21	
406.4	Житлова кімната 2	20,70	Житловий номер Люкс
406.5	Санвузол 2	9,94	
407.1	Тамбур	5,02	Житловий номер стандарт
407.2	Санвузол	6,01	
407.3	Житлова кімната	18,99	Житловий номер стандарт
408.1	Тамбур	5,36	
408.2	Санвузол	5,83	Житловий номер (connect)
408.3	Житлова кімната	18,93	
409.1	Тамбур	5,76	Житловий номер (connect)
409.2	Санвузол	6,62	
409.3	Житлова кімната	20,90	

1	2	3	4
410.1	Тамбур	6,04	Житловий номер стандарт
410.2	Санвузол	6,72	
410.3	Житлова кімната	20,04	Житловий номер стандарт
411	Кімната чергового персоналу (поверхове обслуговування)	22,37	
412	Санвузол персоналу	4,87	Житловий номер стандарт
413	Кімната прибирального інвентаря	14,62	
414.1	Тамбур	4,64	Житловий номер стандарт
414.2	Санвузол	5,88	
414.3	Житлова кімната	16,31	Житловий номер стандарт
415.1	Тамбур	4,64	
415.2	Санвузол	5,28	Житловий номер стандарт
415.3	Житлова кімната	16,31	
416.1	Тамбур	4,64	Житловий номер стандарт
416.2	Санвузол	5,30	
416.3	Житлова кімната	16,32	Житловий номер стандарт
417.1	Тамбур	4,81	
417.2	Санвузол	5,14	Житловий номер стандарт
417.3	Житлова кімната	16,35	
418.1	Тамбур	4,64	Житловий номер стандарт
418.2	Санвузол	5,88	
418.3	Житлова кімната	16,31	Житловий номер стандарт
419.1	Тамбур	4,64	
419.2	Санвузол	5,31	Житловий номер стандарт
419.3	Житлова кімната	16,31	


Відомість витрат матеріалів для спорудження перегородок див. альбому робочих креслень knauf серія 1.031.9-2.00 (поєднанальна записка з додатками; таб. 14).

1	2	3	4
420.1	Тамбур	7,35	Житловий номер Люкс
420.2	Санвузол 1	6,00	
420.3	Санвузол 2	8,29	Житловий номер Люкс
420.4	Житлова кімната 1	17,29	
420.5	Житлова кімната 2	21,03	Житловий номер (connect)
421.1	Тамбур	6,11	
421.2	Санвузол	5,73	Житловий номер (connect)
421.3	Житлова кімната	21,60	
422.1	Тамбур	5,98	Житловий номер (connect)
422.2	Санвузол	5,73	
422.3	Житлова кімната	21,60	Житловий номер стандарт
423.1	Тамбур	5,97	
423.2	Санвузол	5,68	Житловий номер стандарт
423.3	Житлова кімната	21,66	
424.1	Тамбур	6,02	Житловий номер Люкс
424.2	Санвузол 1	5,67	
424.3	Санвузол 2	11,17	Житловий номер Люкс
424.4	Житлова кімната	23,65	
424.5	Житлова кімната	20,12	Житловий номер Люкс
425	Коридор	64,26	
Разом на відм. +13,500 :		913,74	

1. Загальні вказівки по виконанню гіпсокартонних перегородок:
- Перегородки виконувати по типу С111 "Knauf" (див. альбом робочих креслень Knauf)
 - Стоїчний профіль (несучий) сталевий - ПС100, з кроком не більше 600 мм.
 - Обшивка в один шар (з кожного боку) гіпсокартону листу товщиною 12,5мм.
 - Для приміщень з вологим режимом використовувати вологостійкі листи.
 - Заповнення - мінераловатний утеплювач на базальтовій основі (35 кг/м³), товщиною 75 мм.
 - Загальна товщина перегородки 100 мм

						04/01-2023-ЕТР-1		
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортменів за нежачи населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000-03:000-0800		
Змін	Кільк.	Арк.	Місц.	Підпис	Дата	Електротехнічні рішення		
						Стадія	Аркуш	Архив
						Р/П	11	
						План розчистки мережі освітлення другого поверху		
						ТОВ "М9"		

План п'ятого поверху М1:100




Експлікація приміщень на відм. +17,100

№ приміщення	Найменування	Площа, м²	Примітка
501.1	Сходово-клітина 3	-	
501	Світловий карман	82,77	
502	Коридор	34,65	
503.1	Тамбур	4,81	Житловий номер люкс
503.2	Санвузол 1	6,00	
503.3	Житлова кімната 1	22,34	
503.4	Житлова кімната 2	23,51	
503.5	Санвузол 2	10,20	Житловий номер стандарт
504.1	Тамбур	6,62	
504.2	Санвузол	6,29	
504.3	Житлова кімната	21,59	
505.1	Тамбур	5,29	Житловий номер люкс
505.2	Санвузол	6,74	
505.3	Житлова кімната (апартаменти)	54,23	
506.1	Тамбур	6,65	
506.2	Санвузол 1	5,55	Житловий номер люкс
506.3	Житлова кімната 1	20,05	
506.4	Житлова кімната 2	21,45	
506.5	Санвузол 2	10,45	
507.1	Тамбур	6,61	Житловий номер люкс
507.2	Санвузол	6,96	
507.3	Житлова кімната (апартаменти)	59,20	
508	Кімната чергового персоналу (поверхове обслуговування)	23,34	
509	Кімната прибирального інвентаря	3,72	Житловий номер люкс
510	Кімната прибирального інвентаря	14,61	
511.1	Тамбур	4,83	
511.2	Санвузол	4,78	
511.3	Житлова кімната (апартаменти)	44,78	Житловий номер люкс
512.1	Тамбур	5,11	
512.2	Санвузол 1	5,58	
512.3	Житлова кімната 1	15,51	
512.4	Житлова кімната 2	17,66	Житловий номер люкс
513.1	Санвузол 2	8,45	
513.2	Тамбур	7,35	
513.3	Санвузол 1	6,00	
513.4	Житлова кімната 1	18,24	Житловий номер люкс
513.5	Житлова кімната 2	21,09	
514.1	Санвузол 2	8,29	
514.2	Тамбур	5,99	
514.3	Санвузол	5,73	Житловий номер стандарт
515.1	Житлова кімната	21,66	
515.2	Тамбур	5,83	
515.3	Санвузол 1	4,80	
515.4	Житлова кімната 1	22,90	Житловий номер люкс
515.5	Житлова кімната 2	28,10	
516	Коридор	41,12	
517	Тераса 2	27,80	
Разом на відм. +17,100 :		817,81	

						04/01-2023-ЕТР-1		
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортивних за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000.03.000.0800		
Змін	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата			
						Електротехнічні рішення		
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	12	
Розробив: Гарбачевський						План розміщення розв'язочної мережі другого поверху		
Перевірив: Венгелівський								
Н.Контр: Самойленко								
						ТОВ "М9"		

План п'ятого поверху М1:100



Експлікація приміщень на відм. +17,100

№ приміщення	Найменування	Площа, м²	Примітка
501.1	Сходово-клітина 3	-	
501	Світловий карман	82,77	
502	Коридор	34,65	
503.1	Тамбур	4,81	Житловий номер люкс
503.2	Санвузол 1	6,00	
503.3	Житлова кімната 1	22,34	
503.4	Житлова кімната 2	23,51	
503.5	Санвузол 2	10,20	Житловий номер стандарт
504.1	Тамбур	6,62	
504.2	Санвузол	6,29	
504.3	Житлова кімната	21,59	
505.1	Тамбур	5,29	Житловий номер люкс
505.2	Санвузол	6,74	
505.3	Житлова кімната (апартаменти)	54,23	
506.1	Тамбур	6,65	
506.2	Санвузол 1	5,55	Житловий номер люкс
506.3	Житлова кімната 1	20,05	
506.4	Житлова кімната 2	21,45	
506.5	Санвузол 2	10,45	
507.1	Тамбур	6,61	Житловий номер люкс
507.2	Санвузол	6,96	
507.3	Житлова кімната (апартаменти)	59,20	
508	Кімната чергового персоналу (поверхове обслуговування)	23,34	
509	Кімната прибирального інвентаря	3,72	Житловий номер люкс
510	Кімната прибирального інвентаря	14,61	
511.1	Тамбур	4,83	
511.2	Санвузол	4,78	
511.3	Житлова кімната (апартаменти)	44,78	Житловий номер люкс
512.1	Тамбур	5,11	
512.2	Санвузол 1	5,58	
512.3	Житлова кімната 1	15,51	
512.4	Житлова кімната 2	17,66	Житловий номер люкс
512.5	Санвузол 2	8,45	
513.1	Тамбур	7,35	
513.2	Санвузол 1	6,00	
513.3	Житлова кімната 1	18,24	Житловий номер люкс
513.4	Житлова кімната 2	21,09	
513.5	Санвузол 2	8,29	
514.1	Тамбур	5,99	
514.2	Санвузол	5,73	Житловий номер стандарт
514.3	Житлова кімната	21,66	
515.1	Тамбур	5,83	
515.2	Санвузол 1	4,80	
515.3	Житлова кімната 1	22,90	Житловий номер люкс
515.4	Житлова кімната 2	28,10	
515.5	Санвузол 2	7,93	
515.6	Тераса 1	14,65	
516	Коридор	41,12	k=0,3
517	Тераса 2	27,80	k=0,3
Разом на відм. +17,100 :		817,81	

04/01-2023-ЕТР-1					
Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортменів за нежачи населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800					
Змін	Кільк.	Арк.	Місц.	Підпис	Дата
Електротехнічні рішення				Стадія	Аркуш
Розробив: Гарбачевський				РП	13
Перевірив: Венгелівський				Архув	
Н.Контр: Самойленко				Архув	
План розчистки мережі освітлення				ТОБ "М9"	
другого поверху					

Дані мережі живлення

Шинопровід, розподільний пункт

Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А

Апарат лінії, що відходить

Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А

Марка і переріз провідника

Маркування і довжина ділянки мережі

Електроприймач

Номер за планом

Тип

Рy/Рr, кВт

Un, В

Ip/In, А

Найменування механізму за планом

Ввід №1 (основний)
(розробляється окремим проектом)

Рвст = 711,06 кВт
Рр = 360,87 кВт
Ір = 595,04 А

10QF 1250A

Технічний одлік
Wh1
ТА1...ТА3
1250/5
кл. т 0,5S

СПРВТ12-280-3-NPE/BB

ВВГнг-LS 5x50 L=12 м

ВВГнг-LS 2(4x240); L=11 м

ВВГнг-LS 2(4x185); L=11 м

ВВГнг-LS 5x10; L=32 м

ВВГнг-LS 5x120; L=58 м

ВВГнг-LS 5x35; L=75 м

ВВГнг-LS 5x25; L=21 м

ВВГнг-LS 5x25; L=22 м

ВВГнг-LS 5x25; L=23 м

ВВГнг-LS 5x25; L=38 м

ВВГнг-LS 5x25; L=39 м

ВВГнг-LS 5x25; L=40 м

ВВГнг-LS 5x2,5; L=10 м

ВВГнг-LS 3x2,5; L=90 м

Гр.Н.1-Н1; ВВГнг-LS 3x2,5; L=80 м

НС.1.1-Н1; ВВГнг-LS 5x2,5; L=10 м

НС.1.2-Н1; ВВГнг-LS 5x2,5; L=16 м

Ввідно-роподільчий пристрій (ВРП)

ДЕС

ABP

10QF 800A

2QF 800A

QS1 800A

М

ЗС1	ЗС2			ЩВ	ЩК	РЩ0.1	РЩ0.2	РЩ0.3	ЩС1.1	ЩС1.2	ЩС1.3	ЩС1.4	ЩС1.5	ЩС1.6	Щ30	РП	Н1	НС1.1	НС1.2
60,0	90,0			44,7,8/268,8	243,1/145,9	13,5	150,8/98,08	53,29/39,97							2,59	0,6	0,4	2,2	2,2
380	380			380	380	380	380	380							380	220	220	380	380
99,17	148,76			444,3	241,1	31,86	162,02	66,06							6,11	2,61	2,61	3,65	3,65
Зарядна станція електрокарів №1	Зарядна станція електрокарів №2	Конденсаторна установка 80квар УКРМ-0,4-80/2,5	Резерв	Щит вентиляції	Щит кондиціювання	Розподільчий щит підвалу	Розподільчий щит пральної	Розподільчий щит виробничих приміщень підвалу	Силовий щит №1 SPA	Силовий щит №2 SPA	Силовий щит №3 SPA	Силовий щит №4 SPA	Силовий щит №5 SPA	Силовий щит №6 SPA	Щит зовнішнього освітлення	Живлення розподільчоплювачів опалення	Живлення каналізаційних клапанів	Живлення насосної станції №1	Живлення насосної станції №2

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № орг.

1. * - щити розробляються та поставляються за окремим проектом.

2. ** - кабель обран з розрахунком на додаткових електроприймачів.

3. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення ВРП.

4. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.

5. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.

6. Ступінь захисту щита не нижче IP55.

7. Підвід кабелів живлення знизу, розподільчих мереж зверху.

8. Щит напольного монтажу 2000x1600x600. Матеріал корпусу - метал.

Специфікація матеріалів

ВВГнг-LS 4x240	-	22 м
ВВГнг-LS 4x185	-	22 м
ВВГнг-LS 5x120	-	58 м
ВВГнг-LS 5x50	-	12 м
ВВГнг-LS 5x35	-	330 м
ВВГнг-LS 5x25	-	183 м
ВВГнг-LS 5x16	-	31 м
ВВГнг-LS 5x10	-	589 м
ВВГнг-LS 5x6	-	384 м
ВВГнг-LS 5x2,5	-	36 м
ВВГнг-LS 3x10	-	173 м
ВВГнг-LS 3x2,5	-	206 м

							04/01-2023-ETP-1
							Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		
						Електротехнічні рішення	Стадія
						РП	Аркуш
						3	Аркушів
Розробив	Горбачевський					Ввідно-розподільний пристрій ВРП.	
Перевірів	Венгловський					Схема електрична однолінійна принципова	
Н.Контр	Самоїленко						

ТОВ "М9"

Формат А3

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № орг.	

Дані мережі живлення		Ввідно-роspодільчий пристрій (ВРП)															
Шинопровід, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А	продовження на попередньому аркуші															
	Тип, напруга, переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт																
Апарат лінії, що відходить		Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А															
Марка і переріз провідника																	
Електроприймач	Номер за планом	Гр.К.1	Гр.К.2	Гр.К.3	ЩСерв	РЩ1.1	РЩ1.2	РЩ2.1	РЩ2.2	РЩ2.3	РЩ3	РЩ4	РЩ5	ЩОФ1	ЩОФ2	ЩЛО1	ЩЛО2
	Тип																
	Рy/Рp, кВт	1,0	1,0	1,0	30,0	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	107,35/55,3	107,35/55,3	107,35/55,3	2,93	2,93	19,31	19,52
	Un, В	220	220	220	380	380	380	380	380	380	380	380	380	220	220	380	380
	Ip/In, А	4,35	4,35	4,35	49,59	31,86	31,86	31,86	31,86	31,86	92,16	92,16	92,16	13,86	13,86	31,91	32,26
	Найменування механізму за планом	Живлення колектору №1	Живлення колектору №2	Живлення колектору №3	Щит серверної прим. 050	Розподільчий щит 1-го поверху	Розподільчий щит 1-го поверху	Розподільчий щит 2-го поверху	Розподільчий щит 2-го поверху	Розподільчий щит 2-го поверху	Розподільчий щит 3-го поверху	Розподільчий щит 4-го поверху	Розподільчий щит 4-го поверху	Щит освітлення фасаду	Щит освітлення фасаду	Розподільчий щит 2-го поверху	Розподільчий щит 2-го поверху

- * - щити розробляються та поставляються за окремим проектом.
- ** - кабель обран з розрахунком на додаткових електроприймачів.
- Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення ВРП.
- Підключення щита пожежної (ЩПБ) виконати перед рубильником введення резерву.
- До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
- У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
- Ступінь захисту щита не нижче IP55.
- Підвід кабелів живлення знизу, розподільчих мереж зверху.
- Щит напольного монтажу 600x300x2000. Матеріал корпусу - метал.

						04/01-2023-ETP-1		
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800		
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
						Електротехнічні рішення	Стадія	Аркуш
							РП	14.2
Розробив	Горбачевський					Ввідно-розподільний пристрій ВРП. Схема електрична однолінійна принципова	ТОВ "М9"	
Перевірів	Венгловський							
Н.Контр	Самойленко							

Інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Дані мережі живлення		
Шинoпpовoд, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А	
	Тип, напруга, переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт	
Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А	
Марка і переріз провідника	Маркування і довжина ділянки мережі	
Електроприймач	Номер за планом	
	Тип	
	P _y /P _p , кВт	
	U _n , В	
	I _p /I _n , А	
	Найменування механізму за планом	

Ввідно-роspодільчий пристрій (ВРП)

продовження на попередньому аркуші

ЩО1.1	ЩО1.2	ЩО2.1	ЩО2.2	ЩО2.3		
7,0	8,5	5,5	6,0	6,0		
380	380	380	380	380		
11,62	14,2	9,09	9,91	9,91		
Щит освітлення 1-го поверху	Щит освітлення 1-го поверху	Щит освітлення 2-го поверху	Щит освітлення 2-го поверху	Щит освітлення 2-го поверху		

1. * - щити розробляються та поставляються за окремим проектом.
2. ** - кабель обран з розрахунком на додаткових електроприймачів.
3. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення ВРП.
4. Підключення щита пожежної безпеки (ЩПБ) виконати перед рубильником введення резерву.
5. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
6. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
7. Ступінь захисту щита не нижче IP55.
8. Підвід кабелів живлення знизу, розподільчих мереж зверху.
9. Щит напольного монтажу 600х300х2000. Матеріал корпусу - метал.

						04/01-2023-ETP-1		
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800		
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш
						Електротехнічні рішення	РП	14.3
								3
Розробив	Горбачевський					Ввідно-розподільний пристрій ВРП. Схема електрична однолінійна принципова	ТОВ "М9"	
Перевірів	Венгловський							
Н.Контр	Самойленко							

інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

[illegible]

1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита ЩР4.
2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.
5. Підвід кабелів зверху.
6. Щит відудованого виконання.

Специфікація матеріалів		
ВВГнг-LS	3x2,5	659 м
ВВГнг-LS	3x1,5	638 м

[illegible]

інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Дані мережі живлення	
Шинопровід, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А
	Тип, напруга, переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт
Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А
Марка і переріз провідника	
Маркування і довжина ділянки мережі	
Електроприймач	Умовне позначення на плані
	Номер за планом
	Тип
	Pу/Pр, кВт
	Un, В
	Iр/Iп, А
	Найменування механізму за планом

1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РЩЗ.
2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна апаратів з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.
5. Підвід кабелів зверху.
6. Щит вбудованого монтажу.


Специфікація матеріалів		
на ВВГнг-LS	3х1,5	223 м
ВВГнг-LS	3х2,5	92 м
ВВГнг-LS	5х2,5	77 м
ВВГнг-LS	5х6	78 м
	ГТ $\phi 20$	92 м
	ГТ $\phi 25$	77 м
	ГТ $\phi 40$	78 м

						<i>04/01-2023-ЕТР-1</i>			
						<i>Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800</i>			
<i>Змін.</i>	<i>Кільк.</i>	<i>Арк.</i>	<i>№ док.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>	<i>Електротехнічні рішення</i>	<i>Стадія</i>	<i>Аркуш</i>	<i>Аркушів</i>
							<i>РП</i>	<i>17</i>	
<i>Розробив</i>	<i>Горбачевський</i>					<i>Щит РЩ0.3 Схема електрична однолінійна принципова</i>			
<i>Перевірів</i>	<i>Венгловський</i>								
<i>Н.Контр</i>	<i>Самоїленко</i>								

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № орг.	

Дані мережі живлення	
Шинопровод, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А
Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А

Марка і переріз провідника	Маркування і довжина ділянки мережі
----------------------------	-------------------------------------



Електроприймач	Умовне позначення на плані								
	Номер за планом								
	Тип								
	P_y/P_p , кВт								
	U_n , В								
	I_p/I_n , А								
	Найменування механізму за планом		Живлення серверів	Мережа живлення пристроїв	Мережа живлення пристроїв	Мережа живлення пристроїв	Мережа живлення пристроїв	Мережа живлення пристроїв	Мережа живлення пристроїв

- Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита ЩСерв.
- До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
- У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
- Ступінь захисту щита не нижче IP31.
- Підвід кабелів зверху.
- Щит вбудованого монтажу.

						04/01-2023-ЕТР-1		
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800		
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш
						Електротехнічні рішення	РП	18
Розробив	Горбачевський					Щит ЩСерв. Схема електрична однолінійна принципова	ТОВ "М9"	
Перевірів	Венгловський							
Н.Контр	Самойленко							

інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Дані мережі живлення																
Шинопровід, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А															
	Тип, напруга, переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт															
Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А															
Марка і переріз провідника	Маркування і довжина ділянки мережі															
Електроприймач	Умовне позначення на плані															
	Номер за планом		Гр.Р.1.1	Гр.Р.1.2	Гр.Р.1.3	Гр.Р.1.4	Гр.Р.1.5	Гр.Р.1.6	Гр.Р.1.7	Гр.Р.1.8	Гр.Р.1.9	Гр.Р.1.10	Гр.Р.1.11			
	Тип		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Рy/Рр, кВт		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
	Un, В		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220			
	Ip/In, А		6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82			
	Найменування механізму за планом		Розеточна мережа прим.221	Розеточна мережа прим.105,106	Розеточна мережа прим.107,108	Розеточна мережа прим.109	Розеточна мережа прим.102 (розетки підлога)	Розеточна мережа прим.102, 134	Розеточна мережа прим.122 (ресепшн)	Розеточна мережа прим.122	Розеточна мережа прим.123-127	Розеточна мережа прим.128	Розеточна мережа прим.238	Резерв	Резерв	

1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РЩ1.2.
2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.
5. Підвід кабелів зверху.
6. Щит вбудованого монтажу.

Специфікація матеріалів		
ВВГнг-LS	3x2,5	577 м
ГТ	Ø20	577 м

						04/01-2023-ЕТР-1			
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800			
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
						Електротехнічні рішення	РП	19	
Розробив	Горбачевський					Щит РЩ11			
Перевірів	Венгловський					Схема електрична однолінійна принципова			
Н.Контр	Самоїленко					першого поверху			

інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Дані мережі живлення												
Шинопровід, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А											
	Тип, напруга, переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт											
Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А											
Марка і переріз проводника Маркування і довжина ділянки мережі												
Електроприймач	Умовне позначення на плані											
	Номер за планом		Гр.Р.2.1	Гр.Р.2.2	Гр.Р.2.3	Гр.Р.2.4	Гр.Р.2.5	Гр.Р.2.6	Гр.Р.2.7	Гр.Р.2.8		
	Тип		-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pу/Pр, кВт		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
	Uн, В		220	220	220	220	220	220	220	220		
	Iр/Iп, А		6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82		
	Найменування механізму за планом		Розеточна мережа прим.101 (респешн)	Розеточна мережа прим.103,104	Розеточна мережа прим.107,108	Розеточна мережа прим.139,140	Розеточна мережа прим.145	Розеточна мережа прим.141	Розеточна мережа прим.141	Розеточна мережа прим.122	Резерв	Резерв

1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РЩ1.2.
2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.
5. Підвід кабелів зверху.
6. Щит вбудованого монтажу.

Специфікація матеріалів		
ВВГнг-LS	3x2,5	544 м
ГТ	Ø20	544 м

						04/01-2023-ЕТР-1				
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800				
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів	
						Електротехнічні рішення	РП	20		
Розробив	Горбачевський					Щит РЩ12	ТОВ "М9"			
Перевірів	Венгловський					Схема електрична однолінійна принципова першого поверху				
Н.Контр	Самоїленко									

Інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Дані мережі живлення													
Шинопривод, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А												
Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А												
Марка і переріз проводника		Маркування і довжина ділянки мережі											
Електроприймач	Умовне позначення на плані												
	Номер за планом												
	Тип												
	Рy/Рр, кВт												
	Uн, В												
	Ір/Іп, А												
	Найменування механізму за планом												

1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РЩ1.1.
2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.
5. Підвід кабелів зверху.
6. Щит вбудованого монтажу.

Специфікація матеріалів		
ВВГнг-LS	3x2,5	- 466 м
ГТ	Φ20	- 466 м

[illegible]

Инв. № орг.

Електроприймач	Умовне позначення на плані																	
	Номер за планом		Гр.Р.2.1	Гр.Р.2.2	Гр.Р.2.3	Гр.Р.2.4	Гр.Р.2.5	Гр.Р.2.6	Гр.Р.2.7	Гр.Р.2.8	Гр.Р.2.9	Гр.Р.2.10	Гр.Р.2.11	Гр.Р.2.12	Гр.Р.2.13	Гр.Р.2.14	Гр.Р.2.15	Гр.Р.2.16
	Тип		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рy/Рр, кВт		1,0	1,0	3,2	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,0	1,0	4,0	1,5	1,0	1,0
	Un, В		220	220	220	220	220	220	220	380	220	220	220	220	220	220	220	220
	Ip/In, А		4,78	4,78	14,54	4,78	6,81	4,78	4,78	4,78	4,78	5,78	4,78	4,78	18,18	6,81	4,78	4,78
	Найменування механізму за планом		Розеточна мережа прим.213	Розеточна мережа прим.213	Розеточна мережа прим.213	Розеточна мережа прим.213	Розеточна мережа прим.213	Розеточна мережа прим.213	Розеточна мережа прим.213	Розеточна мережа прим.213	Розеточна мережа прим.213	Розеточна мережа прим.213	Розеточна мережа прим.220	Розеточна мережа прим.220	Розеточна мережа прим.218,219	Розеточна мережа прим.216	Розеточна мережа прим.216	Розеточна мережа прим.216


1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РЩ1.2.
2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.
5. Підвід кабелів зверху.
6. Щит вбудованого монтажу.

Специфікація матеріалів		
ВВГнг-LS	3x2,5	529 м
ВВГнг-LS	5x2,5	17 м
ГТ	φ20	529 м
ГТ	φ25	17 м

						04/01-2023-ЕТР-1				
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800				
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів	
						Електротехнічні рішення	РП	22.1	2	
Розробив	Горбачевський					Щит РЩ2.2	ТОВ "М9"			
Перевірів	Венгловський					Схема електрична однолінійна принципова другого поверху				
Н.Контр	Самоїленко									

Інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

		Дані мережі живлення					
Шинопровід, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А					
	Тип, напруга, переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт						
Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А						
Марка і переріз проводника		Маркування і довжина ділянки мережі		Гр.Г.2.17-Н1, ВВГнг-LS 3х2,5, L=45м, ГТ20-45			
Електроприймач	Умовне позначення на плані						
	Номер за планом		Гр.Р.2.17				
	Тип		-				
	P_y/P_p , кВт		0,5				
	U_n , В		220				
	I_p/I_n , А		2,27				
	Найменування механізму за планом		Розеточна мережа прим.217	Резерв	Резерв		



1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РЩ1.2.
2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.
5. Підвід кабелів зверху.
6. Щит вбудованого монтажу.

						04/01-2023-ЕТР-1				
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800				
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів	
						Електротехнічні рішення	РП	22.2	2	
Розробив	Горбачевський					Щит РЩ2.2				
Перевірів	Венгловський					Схема електрична однолінійна принципова				
Н.Контр	Самоїленко					другого поверху				

Инв. № орг.

[illegible]


1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РЩ1.2.
2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.
5. Підвід кабелів зверху.
6. Щит вбудованого монтажу.

Специфікація матеріалів		
ВВГнг-LS	3x2,5	1411 м
ГТ	φ20	1411 м

						04/01-2023-ЕТР-1				
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800				
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів	
						Електротехнічні рішення	РП	23.1	2	
Розробив	Горбачевський					Щит РЩ2.3				
Перевірів	Венгловський					Схема електрична однолінійна принципова				
Н.Контр	Самоїленко					другого поверху				

Дані мережі живлення		продовження на попередньому аркуші									
Шинопровод, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А Тип, напруга, переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт										
Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А										
Марка і переріз провідника		Маркування і довжина ділянки мережі									
		Гр.Г.3.17-Н1, ВВГнг-LS 3x2,5, L=71м, ГТ20-71 Гр.Г.3.18-Н1, ВВГнг-LS 3x2,5, L=67м, ГТ20-67 Гр.Г.3.19-Н1, ВВГнг-LS 3x2,5, L=67м, ГТ20-67									
Електроприймач	Умовне позначення на плані										
	Номер за планом		Гр.Р.3.17	Гр.Р.3.18	Гр.Р.3.19						
	Тип		-	-	-						
	Рy/Рp, кВт		1,5	1,5	1,5						
	Un, В		220	220	220						
	Ip/In, А		6,81	6,81	6,81						
	Найменування механізму за планом		Розеточна мережа прим.244	Розеточна мережа прим.244	Розеточна мережа прим.244	Резерв	Резерв				

1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РЩ1.2.
2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.
5. Підвід кабелів зверху.
6. Щит вбудованого монтажу.

						04/01-2023-ЕТР-1			
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800			
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
						Електротехнічні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	23.2	2
Розробив	Горбачевський					Щит РЩ2.3 Схема електрична однолінійна принципова другого поверху	ТОВ "М9" 		
Перевірів	Венгловський								
Н.Контр	Самойленко								

Ив. № орг.

Дані мережі живлення												
Шинопровід, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А											
Апарат лінії, що відходить	Тип, напруга, переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт											
Марка і переріз провідника	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А											
Маркування і довжина ділянки мережі												
Електроприймач	Умовне позначення на плані											
	Номер за планом		ЩН1	ЩН1	ЩН1	ЩН1	ЩН1	Гр.Р.1	Гр.Р.2	Гр.Р.3	Гр.О.1	Гр.О.2
	Тип		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Р _у /Р _р , кВт		4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	2,2	2,2	2,2	0,5	0,5
	U _н , В		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
	I _р /I _н , А		21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Найменування механізму за планом		Щит номера прим.321	Щит номера прим.322	Щит номера прим.323	Щит номера прим.324	Щит номера прим.325	Розеточна мережа холу 3-го поверху	Розеточна мережа прим. 312	Розеточна мережа прим. 313	Мережа освітлення прим. 312	Мережа освітлення прим. 313

						04/01-2023-ЕТР-1				
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800				
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
						Електротехнічні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів	
							РП	24.2	2	
Розробив	Горбачевський					Щит РЩ1. Схема електрична однолінійна принципова				
Перевірив	Венгловський									
Н.Контр	Самоїленко									

Дані мережі живлення

Шинопровод,
розподільний пункт

Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А
Тип, напруга, переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт

Апарат лінії, що відходить

Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А

Марка і переріз провідника

Маркування і довжина ділянки мережі

РЩ4-Н1; від ГРЩ-0,4кВ

Електроприймач	Умовне позначення на плані																	
	Номер за планом																	
	Тип																	
	Рy/Рp, кВт																	
	Uн, В																	
	Iр/Iп, А																	
	Найменування механізму за планом	Щит номера прим.403	Щит номера прим.404	Щит номера прим.405	Щит номера прим.406	Щит номера прим.407	Щит номера прим.408	Щит номера прим.409	Щит номера прим.410	Щит номера прим.414	Щит номера прим.415	Щит номера прим.416	Щит номера прим.417	Щит номера прим.418	Щит номера прим.419	Щит номера прим.420	Щит номера прим.421	

1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РП.

2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.

3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.

4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.

5. Підвід кабелів зверху.

6. Щит вбудованого монтажу.

Специфікація матеріалів

ВВГнг-LS	3x6,0	-	632м
ВВГнг-LS	3x2,5	-	188м
ВВГнг-LS	3x1,5	-	110м
ГТ	Φ32	-	632м
ГТ	Φ20	-	298м

						04/01-2023-ETP-1
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	
Розробив	Горбачевський					
Перевірів	Венгловський					
Н.Контр	Самоїленко					

Електротехнічні рішення

РП

25.1

2

Щит РЩ1.

Схема електрична однолінійна принципова

ТОВ "М9"

Формат А3

Інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №
-------------	---------------	-------------

Дані мережі живлення											
Шинопровід, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А										
	Тип, напруга, переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт										
Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А										
Марка і переріз провідника		Маркування і довжина ділянки мережі									
Електроприймач	Умовне позначення на плані										
	Номер за планом										
	Тип										
	Рy/Рр, кВт										
	Uн, В										
	Iр/Iп, А										
	Найменування механізму за планом		Щит номера прим.422	Щит номера прим.423	Щит номера прим.424	Розеточна мережа холу 3-го поверху	Розеточна мережа прим. 312	Розеточна мережа прим. 313	Мережа освітлення прим. 312	Мережа освітлення прим. 313	

1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РП.
2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.
5. Підвід кабелів зверху.
6. Щит вбудованого монтажу.

						04/01-2023-ETP-1		
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800		
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
						Електротехнічні рішення	Стадія	Аркуш
							РП	25.2
Розробив	Горбачевський					Щит РЩ1. Схема електрична однолінійна принципова	ТОВ "М9"	
Перевірів	Венгловський							
Н.Контр	Самойленко							

інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Дані мережі живлення																		
Шинопровод, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А																	
	Тип, напруга, переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт																	
Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А																	
Марка і переріз провідника	Маркування і довжина ділянки мережі																	
Електроприймач	Умовне позначення на плані																	
	Номер за планом		ЩН1	ЩН1	ЩН1	ЩН2	ЩН1	ЩН1	ЩН1	ЩН1	ЩН1	ЩН1	ЩН1	ЩН1	ЩН1	ЩН1	ЩН2	ЩН1
	Тип		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рy/Рр, кВт		4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
	Un, В		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
	Iρ/Iп, А		21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
	Найменування механізму за планом		Щит номера прим.403	Щит номера прим.404	Щит номера прим.405	Щит номера прим.406	Щит номера прим.407	Щит номера прим.408	Щит номера прим.409	Щит номера прим.410	Щит номера прим.414	Щит номера прим.415	Щит номера прим.416	Щит номера прим.417	Щит номера прим.418	Щит номера прим.419	Щит номера прим.420	Щит номера прим.421

1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РП.
2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.
5. Підвід кабелів зверху.
6. Щит вбудованого монтажу.

Специфікація матеріалів		
ВВГнг-LS	3х6,0	- 632м
ВВГнг-LS	3х2,5	- 188м
ВВГнг-LS	3х1,5	- 110м
ГТ	Φ32	- 728м
ГТ	Φ20	- 298м

						04/01-2023-ЕТР-1			
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800			
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
						Електротехнічні рішення	РП	26.1	2
Розробив	Горбачевський					Щит РЩ5.			
Перевірів	Венгловський					Схема електрична однолінійна принципова			
Н.Контр	Самойленко								

Інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №	

Дані мережі живлення											
Шинопровід, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А										
	Тип, напруга, переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт										
Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А										
Марка і переріз провідника											
		Маркування і довжина ділянки мережі									
Електроприймач	Умовне позначення на плані										
	Номер за планом		ЩН1	ЩН1	ЩН2	Гр.Р.1	Гр.Р.2	Гр.Р.3	Гр.О.1	Гр.О.2	
	Тип		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Рy/Рр, кВт		4,75	4,75	4,75	2,2	2,2	2,2	0,5	0,5	
	Un, В		220	220	220	220	220	220	220	220	
	Iр/Іп, А		21,6	21,6	21,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	Найменування механізму за планом		Щит номера прим.422	Щит номера прим.423	Щит номера прим.424	Розеточна мережа холу 3-го поверху	Розеточна мережа прим. 312	Розеточна мережа прим. 313	Мережа освітлення прим. 312	Мережа освітлення прим. 313	

1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РП.
2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.
5. Підвід кабелів зверху.
6. Щит вбудованого монтажу.

						04/01-2023-ETP-1					
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800					
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			Стадія	Аркуш		
						Електротехнічні рішення		РП	26.2		
						Щит РЩ1.		ТОВ "М9"			
Розробив	Горбачевський					Схема електрична однолінійна принципова					
Перевірів	Венгловський										
Н.Контр	Самойленко										

ЩН2-Н1; від РП-0,4кВ

QF
40A
1P C

~220
N
PE

КМ1
63A
220AC
2 Н0

QFD1
20A
1P+N
30mA

QFD2
20A
1P+N
30mA

QFD3
20A
1P+N
30mA

QFD4
20A
1P+N
30mA

QFD5
20A
1P+N
30mA

QF1
10A
1P C

QF2
10A
1P C

QF3
10A
1P C

QFD6
20A
1P+N
30mA

Volta VU24UA
348x505x95

Дані мережі живлення

Шинопровід,
розподільний пункт

Позначення, тип, Іном,
А, розчеплювач або
плавка вставка, А

Тип, напруга, переріз
(шинопровід),
розрахунковий струм,
А, встановлена
потужність, кВт

Апарат
лінії, що
відходить

Позначення, тип, Іном,
А, розчеплювач або
плавка вставка, А

Марка і переріз
провідника

Маркування і довжина ділянки мережі

Гр.1-Н1, ВВГнг-LS 3x2,5, L=25м,
ГТ 20-25м

Гр.2-Н1, ВВГнг-LS 3x2,5, L=29м,
ГТ 20-29м

Гр.3-Н1, ВВГнг-LS 3x2,5, L=45м,
ГТ 20-45м

Гр.4-Н1, ВВГнг-LS 3x2,5, L=36м,
ГТ 20-36м

Гр.5-Н1, ВВГнг-LS 3x2,5, L=25м,
ГТ 20-25м

Гр.К-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5, L=8м,
ГТ 16-8м

Гр.0.1-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5, L=25м,
ГТ 16-25м

Гр.0.2-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5, L=25м,
ГТ 16-25м

Гр.6-Н1, ВВГнг-LS 3x2,5, L=25м,
ГТ 20-25м

Умовне позначення на
плані

Номер за планом

Тип

Рy/Рр, кВт

Un, В

Ip/In, А

Найменування
механізму за планом

Електроприймач

Енерго
зберігаючий
карман
(керування на
пускач)

Розеточна
мережа
ванної
кімнати №1

Розеточна
мережа
ванної
кімнати №2

Розеточна
мережа
кімнати та
коридору

Розеточна
мережа
кімнати

Розеточна
мережа
електро
карнізів

Кондиціонер
номера

Освітлення
номера

Освітлення
номера

Живлення
розетки
холодильника

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № орг.

1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита ЩН2 (щит номерів 4-го поверху, 5-го поверху).

2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.

3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.

4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.

5. Підвід кабелів зверху.

6. Щит вбудованого монтажу.

04/01-2023-ETP-1

Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800

Електротехнічні рішення

Щит ЩН2.
Схема електрична однолінійна принципова

Стадія

РП

Аркуш

28

Аркушів

Розробив

Горбачевський

Перевірів

Венгловський

Н.Контр

Самоїленко

ТОВ "М9"

Формат А3

Ив. № орг.	
------------	--

[illegible]

1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РЩ1.2.
2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.
5. Підвід кабелів зверху.
6. Щит вбудованого монтажу.

Специфікація матеріалів		
ВВГнг-LS	5х6	21 м
ВВГнг-LS	5х4	52 м
ВВГнг-LS	5х2,5	15 м
ВВГнг-LS	3х4	20 м
ВВГнг-LS	3х2,5	425 м
ВВГнг-LS	3х1,5	860 м
ГТ	φ32	21 м
ГТ	φ25	87 м
ГТ	φ20	425 м
ГТ	φ16	860 м

						04/01-2023-ЕТР-1					
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800					
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата						
						Електротехнічні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів		
							РП	30.1	2		
Розробив	Горбачевський					Щит РЩк Схема електрична однолінійна принципова кухні та ресторану					
Перевірів	Венгловський										
Н.Контр	Самоїленко										

ЩО2.3-Н1; від ВРП-0,4кВ	
Дані мережі живлення	
Шинопробод, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А
	Тип, напруга, переріз (шинопробод), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт
Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А
Марка і переріз провідника	
Маркування і довжина ділянки мережі	
Електроприймач	Умовне позначення на плані
	Номер за планом
	Тип
	Рy/Рр, кВт
	Un, В
	Ір/Іn, А
	Найменування механізму за планом
1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РЩ1.1. 2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень. 3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів. 4. Ступінь захисту щита не нижче IP31. 5. Підвід кабелів зверху. 6. Щит вбудованого монтажу.	
Змін. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата	
04/01-2023-ЕТР-1	
Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800	
Електротехнічні рішення	
РП	
31	
Аркуші	
Розробив Горбачевський	
Перевірів Венгловський	
Н.Контр Самойленко	
Щит ЩО2.1	
Схема електрична однолінійна принципова другого поверху	
ТОВ "М9"	

[illegible]

Дані мережі живлення	Шинопробод, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А	Тип, напруга, переріз (шинопробід), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт	Апарат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А	Марка і переріз провідника	Маркування і довжина ділянки мережі	Початок на попередньому аркуші																		
									Гр.0.2.17-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5	Гр.0.2.18-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5	Гр.0.2.19-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5	Гр.0.2.20-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5	Гр.0.2.21-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5	Гр.0.2.22-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5	Гр.0.2.23-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5	Гр.0.2.24-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5	Гр.0.2.25-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5	Гр.0.2.26-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5	Гр.0.2.27-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5	Гр.0.2.28-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5	Гр.0.2.29-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5	Гр.0.2.30-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5	Гр.0.2.31-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5	Гр.0.2.32-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5		
Електроприймач	Умовне позначення на плані																									
	Номер за планом		Гр.0.2.17	Гр.0.2.18	Гр.0.2.19	Гр.0.2.20	Гр.0.2.21	Гр.0.2.22	Гр.0.2.23	Гр.0.2.24	Гр.0.2.25	Гр.0.2.26	Гр.0.2.27	Гр.0.2.28	Гр.0.2.29	Гр.0.2.30	Гр.0.2.31	Гр.0.2.32								
	Тип		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Рy/Рp, кВт																									
	Un, В		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220								
	Iр/In, А																									
	Найменування механізму за планом		Декоративне (ЛЕД підсвітка) прим. 220 (Гр. 86(Е))	Декоративне (ЛЕД підсвітка) прим. 248 (Гр. 73(Е))	Декоративне (ЛЕД підсвітка) прим. 248 (Гр. 85(Е))	Декоративне (ЛЕД підсвітка) прим. 233 (Гр. 73(Е))	Декоративне (ЛЕД підсвітка) прим. 247 (Гр. 79(Е))	Декоративне (ЛЕД підсвітка) прим. 247 (Гр. 73(Е))	Вертикальні світильники прим. 233,247 (Гр. 75(Е))	Декоративне (ЛЕД підсвітка) прим. 241 (Гр. 73(Е))	Декоративне (ЛЕД підсвітка) прим. 241 (Гр. 80(Е))	Декоративне (ЛЕД підсвітка) прим. 241 (Гр. 81(Е))	Декоративне (ЛЕД підсвітка) прим. 241 (Гр. 82(Е))	Декоративне (ЛЕД підсвітка) прим. 241 (Гр. 83(Е))	Декоративне (ЛЕД підсвітка) прим. 241 (Гр. 84(Е))	Декоративне (ЛЕД підсвітка) рекламні написи зона А	Декоративне (ЛЕД підсвітка) рекламні написи зона В	Декоративне (ЛЕД підсвітка) рекламні написи зона С								
Зам. інв. №																										
Підпис і дата																										
Інв. № ориг.																										
1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РП. 2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень. 3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів. 4. Ступінь захисту щита не нижче IP31. 5. Підвід кабелів зверху. 6. Щит вбудованого монтажу.								04/01-2023-ЕТР-1																		
								Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800																		
								Електротехнічні рішення						Стадія	Аркуш	Аркушів										
						Щит Щ02.2						РП	32.2	3												
						Схема електрична однолінійна принципова другого поверху						ТОВ "М9"														
						Розробив Горбачевський																				
						Перевірів Венгловський																				
						Н.Контр Самойленко																				

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № орг.

Дані мережі живлення

Шинопровід, розподільний пункт

Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А

Тип, напруга, переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт

Апарат лінії, що відходить

Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А

Марка і переріз провідника

Маркування і довжина ділянки мережі

Початок на попередньому аркуші

~380/220 V

L1, L2, L3

N

PE

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

QF33

16A

1P C

QF34

16A

1P C

QF35

16A

1P C

QF36

16A

1P C

QF37

16A

1P C

QF38

16A

1P C

QF39

16A

1P C

QF40

16A

1P C

QF41

16A

1P C

QF42

16A

1P C

QF43

16A

1P C

QF44

16A

1P C

QF45

16A

1P C

QF46

16A

1P C

QF47

16A

1P C

QF48

16A

1P C

Гр.0.2.33-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5

Гр.0.2.34-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5

Гр.0.2.35-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5

Гр.0.2.36-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5

Гр.0.2.37-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5

Гр.0.2.38-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5

Гр.0.2.39-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5

Гр.0.2.40-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5

Гр.0.2.41-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5

Гр.0.2.42-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5

Гр.0.2.43-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5

Гр.0.2.44-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5

Гр.0.2.45-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5

Гр.0.2.46-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5

Електроприймач

Умовне позначення на плані

Номер за планом

Тип

Рy/Рр, кВт

Un, В

Iр/Іп, А

Найменування механізму за планом

Гр.0.2.33

Гр.0.2.34

Гр.0.2.35

Гр.0.2.36

Гр.0.2.37

Гр.0.2.38

Гр.0.2.39

Гр.0.2.40

Гр.0.2.41

Гр.0.2.42

Гр.0.2.43

Гр.0.2.44

Гр.0.2.45

Гр.0.46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Декоративне (ЛЕД підсвітка) рекламні написи зона E

Декоративне (ЛЕД підсвітка) рекламні написи зона D

Робоче освітлення прим.217-219

Робоче освітлення прим. 212-215

Робоче освітлення прим.220

Робоче освітлення прим. 221

Декоративне (ЛЕД підсвітка) освітлення прим. 221

Робоче освітлення прим. 223

Декоративне (ЛЕД підсвітка) освітлення прим. 223

Робоче освітлення прим. 224

Декоративне (ЛЕД підсвітка) освітлення прим. 223

Робоче освітлення з підсвіткою прим. 225,226

Робоче освітлення з підсвіткою прим. 227

Робоче освітлення прим. 227,229,230

Резерв

Резерв

1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РП.

2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.

3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.

4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.

5. Підвід кабелів зверху.

6. Щит вбудованого монтажу.

Змін.

Кільк.

Арк.

№ док.

Підпис

Дата

04/01-2023-ETP-1

Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800

Електротехнічні рішення

РП

32.3

3

Щит Щ02.2

Схема електрична однолінійна принципова другого поверху

ТОВ "М9"

Формат А3

Інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Щ02.3-Н1; від ВРП-0,4кВ

Дані мережі живлення

Шинопровід, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А
	Тип, напруга, переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт
Апарат лінії, що входить	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А

Марка і переріз провідника

Маркування і довжина ділянки мережі

Продовження на наступному аркуші

Рy = 8,95 кВт
Рр = 6,71 кВт
Ір = 11,09 А

~380/220
L1, L2, L3
N
PE

QF1 16A 1P C
QF2 16A 1P C
QF3 16A 1P C
QF4 16A 1P C
QF5 16A 1P C
QF6 16A 1P C
QF7 16A 1P C
QF8 16A 1P C
QF9 16A 1P C
QF10 16A 1P C
QF11 16A 1P C
QF12 16A 1P C
QF13 16A 1P C
QF14 16A 1P C
QF13 16A 1P C
QF14 16A 1P C

Гр.0.3.1-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5
Гр.0.3.2-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5
Гр.0.3.3-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5
Гр.0.3.4-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5
Гр.0.3.5-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5
Гр.0.3.6-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5
Гр.0.3.7-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5
Гр.0.3.8-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5
Гр.0.3.9-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5
Гр.0.3.10-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5
Гр.0.3.11-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5
Гр.0.3.12-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5
Гр.0.3.13-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5
Гр.0.3.14-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5
Гр.0.3.15-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5
Гр.0.3.16-Н1, ВВГнг-LS 3х1,5

Електроприймач	Умовне позначення на плані																	
	Номер за планом		Гр.0.3.1	Гр.0.3.2	Гр.0.3.3	Гр.0.3.4	Гр.0.3.5	Гр.0.3.6	Гр.0.3.7	Гр.0.3.8	Гр.0.3.9	Гр.0.3.10	Гр.0.3.11	Гр.0.3.12	Гр.0.3.13	Гр.0.3.14	Гр.0.3.15	Гр.0.3.16
	Тип		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рy/Рр, кВт																	
	Un, В		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
	Ір/Іп, А																	
	Найменування механізму за планом		Робоче освітлення та ЛЕД підсвітка прим. 232	Робоче освітлення та ЛЕД підсвітка прим. 234	Робоче освітлення та ЛЕД підсвітка прим. 235	Робоче освітлення та ЛЕД підсвітка прим. 236	Робоче освітлення та ЛЕД підсвітка прим. 237	Робоче освітлення та ЛЕД підсвітка прим. 238	Робоче освітлення та ЛЕД підсвітка прим. 239	Робоче освітлення прим. 240	Декоративне (ЛЕД підсвітка) освітлення прим. 240	Робоче освітлення прим. 241	Декоративне (ЛЕД підсвітка) освітлення прим. 241	Робоче освітлення прим. 242	Декоративне (ЛЕД підсвітка) освітлення прим. 242	Робоче освітлення прим. 243	Декоративне (ЛЕД підсвітка) освітлення прим. 243	Декоративне (ЛЕД підсвітка) освітлення прим. 243

1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РЩ1.1.
2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.
5. Підвід кабелів зверху.
6. Щит вбудованого монтажу.

04/01-2023-ЕТР-1

Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Електротехнічні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП		33.1	2

Розробив Горбачевський
Перевірив Венгловський
Н.Контр. Самоїленко

Щит Щ02.3
Схема електрична однолінійна принципова другого поверху

ТОВ "М9"

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № орг.


Дані мережі живлення		Початок на попередньому аркуші									
Шинопровод, розподільний пункт	Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А										
	Тип, напруга, переріз (шинопровід), розрахунковий струм, А, встановлена потужність, кВт										
Апарат лінії, що відходить		Позначення, тип, Іном, А, розчеплювач або плавка вставка, А									
Марка і переріз провідника		Маркування і довжина ділянки мережі									
		Гр.0.3.17-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5									
		Гр.0.3.18-Н1, ВВГнг-LS 3x1,5									
Електроприймач		Умовне позначення на плані					-				
		Номер за планом		Гр.0.3.17	Гр.0.3.18						
		Тип		-	-						
		Рy/Рр, кВт									
		Un, В		220	220						
		Iр/Іп, А									
		Найменування механізму за планом		Робоче освітлення та ЛЕД підсвітка прим. 245	Робоче освітлення та ЛЕД підсвітка прим. 246	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	

1. Дане креслення є підставою для замовлення та виготовлення щита РП.
2. До установки прийняті апарати виробництва фірми "EATON". Можлива заміна на апарати з аналогічними характеристиками інших виробників, без зміни прийнятих проектних рішень.
3. У щиті передбачити 20% резервного місця для можливого додаткового встановлення апаратів.
4. Ступінь захисту щита не нижче IP31.
5. Підвід кабелів зверху.
6. Щит вбудованого монтажу.

						04/01-2023-ЕТР-1		
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800		
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш
						Електротехнічні рішення	РП	33.2
								2
Розробив	Горбачевський					Щит Щ02.3		
Перевірів	Венгловський					Схема електрична однолінійна принципова		
Н.Контр	Самойленко					ТОВ "М9"		

Блискавкоприймач

Блискавкоприймач



Згідно ПУЕ вид. 7 2017 р п 1.7.82 для з'єднання з основною системою зрівнювання потенціалів всі зазначені частини мають бути приєднані до головної заземлювальної шини (ГЗШ) за допомогою провідників системи зрівнювання потенціалів

- м - відкрита провідна частина
с1 - металеві водопровідні труби, що входять в будівлю
с2 - металеві каналізаційні труби, що входять в будівлю
с3 - металеві газові труби, що входять в будівлю
с4 - повітроводи вентиляції та кондиціонування
с5 - система опалення
с6 - металеві водопровідні труби у ванній кімнаті
с7 - чавунна ванна
с8 - стороння провідна частина в межах досягаємості
с9 - арматура залізобетонних конструкцій
Т1 - природний заземлювач
Т2 - заземлювач блискавкозахисту
1 - нульовий захисний провідник
2 - провідник основної системи зрівнювання потенціалів
3 - провідник додаткової системи зрівнювання потенціалів
4 - струмовідвід системи блискавкозахисту
8 - заземлюючий провідник

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № орг.	

						04/01-2023-ЕТР-1		
						Нове будівництво будинку відпочинку та відновлення спортсменів за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, кадастровий номер 1822082000:03:000:0800		
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
						Електротехнічні рішення		
						РП	34	
Розробив	Горбачевський					Основна та додаткова система урівнювання потенціалів		
Перевірив	Венгловський							
Н.Контр	Самойленко							
						ТОВ "М9"		

		Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документу, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод – виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зам. інв. №			Автоматичний вимикач, модульний, 40А, 3Р, хар-ка С	ETIMAT 10 3р С 40А		ETI	шт.	5		
			Автоматичний вимикач, модульний, 20А, 3Р, хар-ка С	ETIMAT 10 3р С 20А		ETI	шт.	3		
			Автоматичний вимикач, модульний, 63А, 1Р, хар-ка С	ETIMAT 10 1р С 63А		ETI	шт.	2		
			Автоматичний вимикач, модульний, 20А, 1Р, хар-ка С	ETIMAT 10 1р С 20А		ETI	шт.	2		
			Автоматичний вимикач, модульний, 10А, 1Р, хар-ка С	ETIMAT 10 1р С 10А		ETI	шт.	3		
			DIN-рейка перфорована				м	1		
			Силовий ступінчастий ізолятор	ИС4-50 М10		IEK	шт.	2		
			Силовий ізолятор шинний	SM51		IEK	шт.	4		
			Шина мідна, 60х10				м	6		
			Зажим шинний (термінал) ЗШИ 150–300 мм ² для шини 10мм				шт	6		
			Зажим шинний (термінал) ЗШИ 70–120 мм ² для шини 10мм				шт	3		
			Зажим шинний (термінал) ЗШИ 35–70 мм ² для шини 10мм				шт	27		
			Провід мідний, гнучкий 1х240мм ²				м	16		
			Накінецьник мідний, DT-240				шт	12		
			Провід мідний, гнучкий 1х95мм ²				м	12		
			Накінецьник мідний, DT-95				шт	9		
			Провід мідний, гнучкий 1х50мм ²				м	30		
			Накінецьник мідний, DT-50				шт	27		
			Перехідник шинний ZB2 250/3 ETI	ZB2 250/3			компл.	1		
			Перехідник шинний ZB2 400/3 ETI	ZB2 400/3			компл.	1		
			Перехідник шинний ZB2 630/3 ETI	ZB2 630/3			компл.	1		
			Перехідник шинний ZB2 630/3 ETI	ZB2 800/3			компл.	2		
Підпис і дата		ККУ	Конденсаторна установка 80кВар УКРМ-0,4-125/2,5	УКРМ-0,4-125/2,5		Торгова мережа	шт	1		
Інв. № орг.		В проекті можлива заміна виробів та матеріалів на аналогічні з аналогічними характеристиками та показниками інших заводів виробників								Аркуш
		04/01-2023-ETP-1.C								2
		Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			

		Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документу, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод – виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
РЩ0.1		Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:												
		корпус щита на 48 модулів			Volta VU48UA+21xN+20xPE / 5xN+6xPE		Hager	шт	1					
		вимикач автоматичний 3р, Un=380В, хар. С, 6 кА, In=40А			ETIMAT 6 3р С 40А			шт	1					
		диференціальний автоматичний вимикач 1Р + N 16А С, 30 мА			KZS-2М 16А/30мА			шт	10					
		вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, In=16А			ETIMAT 6 1р С 16А			шт	9					
		Провід мідний, гнучкий переріз 6 мм			ПВ-3			м	8					
		Гребінка 1Р+1N для диф. автоматів ETI, 12 мод.			SKN0021/10 1F+N			шт	2					
		Гребінка трьохфазна для автоматів ETI, 1 метр,			IZ 16/3F/54 3р			м	1					
		РЩ0.2		Щит розподільчий навісного виконання, IP54, в комплектації:			ЩМП-3		IEK	шт	1			
				вимикач автоматичний 3р, Un=380В, In=200А			EB2 200/3S 200А 3р		ETI	шт	1			
				диференціальний автоматичний вимикач 3Р + N 50А С, 30 мА			KZS-4М 50А/30мА			шт	4			
				диференціальний автоматичний вимикач 3Р + N 40А С, 30 мА			KZS-4М 40А/30мА			шт	4			
				диференціальний автоматичний вимикач 1Р + N 16А С, 30 мА			KZS-2М 16А/30мА			шт	3			
				вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, In=16А			ETIMAT 6 1р С 16А			шт	5			
				Гребінка трьохфазна для автоматів ETI, 1 метр,			IZ 16/3F/54 3р			м	1			
				Провід мідний, гнучкий переріз 25 мм			ПВ-3			м	3			
				DIN-рейка						м	1			
				Силовий ізолятор шинний			SM30		IEK	шт.	4			
				Шина мідна 40х4						м	1			
				РЩ0.3		Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:								
						корпус щита на 48 модулів			Volta VU48UA+21xN+20xPE / 5xN+6xPE		Hager	шт	1	
						вимикач автоматичний 3р, Un=380В, In=80А			PLHT 80А 3р		ETI	шт	1	
		диференціальний автоматичний вимикач 3Р + N 32А С, 30 мА				KZS-4М 32А/30мА			шт	1				
		диференціальний автоматичний вимикач 3Р + N 16А С, 30 мА				KZS-4М 16А/30мА			шт	3				
		диференціальний автоматичний вимикач 1Р + N 20А С, 30 мА				KZS-2М 20А/30мА			шт	4				
		Автоматичний вимикач, модульний, 32А, 3Р, хар-ка С				ETIMAT 10 3р С 32А		ETI	шт.	2				
		Автоматичний вимикач, модульний, 16А, 3Р, хар-ка С			ETIMAT 10 3р С 16А		ETI	шт.	1					
Інв. № орг.	Зам. інв. №	Підпис і дата	В проекті можлива заміна виробів та матеріалів на аналогічні з аналогічними характеристиками та показниками інших заводів виробників							Аркуш				
			04/01-2023-ETP-1.C							3				
			Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата						

		Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод – виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №		Автоматичний вимикач, модульний, 10А, 1Р, хар-ка С	ETIMAT 6 1р С 10А		ETI	шт.	6		
				Гребінка 3Р+1N для диф. автоматів ETI, 12 мод.	SKN0021/10 3F+N			шт	2		
				Гребінка 1Р+1N для диф. автоматів ETI, 12 мод.	SKN0021/10 1F+N			шт	1		
				Гребінка трьохфазна для автоматів ETI, 1 метр,	IZ 16/3F/54 3р			м	1		
				Провід мідний, гнучкий переріз 6 мм	ПВ-3			м	10		
			ЩСерв	Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:							
				корпус щита на 24 модулів	Volta VU24UA+21xN+20xPE / 5xN+6xPE		Hager	шт	1		
				вимикач автоматичний 3р, Un=380В, хар. С, 6 кА, Ін=63А	ETIMAT 6 3р С 63А			шт	1		
				вимикач автоматичний 3р, Un=380В, хар. С, 6 кА, Ін=40А	ETIMAT 6 3р С 40А			шт	1		
				Автоматичний вимикач, модульний, 10А, 1Р, хар-ка С	ETIMAT 6 1р С 10А		ETI	шт.	6		
				Гребінка трьохфазна для автоматів ETI, 1 метр,	IZ 16/3F/54 3р			м	1		
				Провід мідний, гнучкий переріз 6 мм	ПВ-3			м	5		
			РЩ1.1	Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:							
				корпус щита на 48 модулів	Volta VU48UA+21xN+20xPE / 5xN+6xPE		Hager	шт	1		
				вимикач автоматичний 3р, Un=380В, хар. С, 6 кА, Ін=40А	ETIMAT 6 3р С 40А			шт	1		
				диференціальний автоматичний вимикач 1Р + N 16А С, 30 мА	KZS-2М 20А/30мА			шт	13		
				Провід мідний, гнучкий переріз 6 мм	ПВ-3			м	8		
				Гребінка 1Р+1N для диф. автоматів ETI, 12 мод.	SKN0021/10 1F+N			шт	2		
			РЩ1.2	Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:							
				корпус щита на 36 модулів	Volta VU36UA+21xN+20xPE / 5xN+6xPE		Hager	шт	1		
				вимикач автоматичний 3р, Un=380В, хар. С, 6 кА, Ін=40А	ETIMAT 6 3р С 40А			шт	1		
				диференціальний автоматичний вимикач 1Р + N 16А С, 30 мА	KZS-2М 20А/30мА			шт	10		
				Провід мідний, гнучкий переріз 6 мм	ПВ-3			м	5		
				Гребінка 1Р+1N для диф. автоматів ETI, 12 мод.	SKN0021/10 1F+N			шт	2		
В проекті можлива заміна виробів та матеріалів на аналогічні з аналогічними характеристиками та показниками інших заводів виробників											
						04/01-2023-ETP-1.C				Аркуш	
										4	
						Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

		Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документу, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод – виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
РЩ2.1		Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:										
		корпус щита на 36 модулів		Volta VU36UA+21xN+20xPE / 5xN+6xPE		Hager	шт	1				
		вимикач автоматичний 3р, Un=380В, хар. С, 6 кА, In=40А		ETIMAT 6 3р С 40А			шт	1				
		диференціальний автоматичний вимикач 1Р + N 20А С, 30 мА		KZS-2М 20А/30мА			шт	10				
		Провід мідний, гнучкий переріз 6 мм		ПВ-3			м	5				
		Гребінка 1Р+1N для диф. автоматів ETI, 12 мод.		SKN0021/10 1F+N			шт	2				
		РЩ2.2										
		Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:										
		корпус щита на 48 модулів		Volta VU48UA+21xN+20xPE / 5xN+6xPE		Hager	шт	1				
		вимикач автоматичний 3р, Un=380В, хар. С, 6 кА, In=50А		ETIMAT 6 3р С 50А			шт	1				
		диференціальний автоматичний вимикач 1Р + N 20А С, 30 мА		KZS-2М 20А/30мА			шт	18				
		диференціальний автоматичний вимикач 3Р + N 20А С, 30 мА		KZS-2М 20А/30мА			шт	1				
		Провід мідний, гнучкий переріз 10 мм		ПВ-3			м	8				
		Гребінка 1Р+1N для диф. автоматів ETI, 12 мод.		SKN0021/10 1F+N			шт	3				
		РЩ2.3										
		Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:										
		корпус щита на 48 модулів		Volta VU48UA+21xN+20xPE / 5xN+6xPE		Hager	шт	1				
		вимикач автоматичний 3р, Un=380В, хар. С, 6 кА, In=40А		ETIMAT 6 3р С 50А			шт	1				
		диференціальний автоматичний вимикач 1Р + N 20А С, 30 мА		KZS-2М 20А/30мА			шт	10				
		Провід мідний, гнучкий переріз 10 мм		ПВ-3			м	8				
		Гребінка 1Р+1N для диф. автоматів ETI, 12 мод.		SKN0021/10 1F+N			шт	4				
		РЩ3										
		Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:										
		корпус щита на 48 модулів		Volta VU48UA+21xN+20xPE / 5xN+6xPE		Hager	шт	1				
		вимикач автоматичний 3р, Un=380В, хар. С, 15 кА, In=125А		ETIMAT 3р 125А			шт	1				
		вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, In=40А		ETIMAT 6 1р С 40А			шт	21				
		вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, In=16А		ETIMAT 6 1р С 16А			шт	2				
Інв. № орг.		В проекті можлива заміна виробів та матеріалів на аналогічні з аналогічними характеристиками та показниками інших заводів виробників										
		Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	04/01-2023-ЕТР-1.С			Аркуш	
							5					

		Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод – виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інв. №	Зам. інв. №		диференціальний автоматичний вимикач 1Р + N 20А С, 30 мА	KZS–2М 20А/30мА			шт	3		
			Провід мідний, гнучкий переріз 16 мм	ПВ–3			м	8		
			Гребінка 1Р+1N для диф. автоматів ETI, 12 мод.	SKN0021/10 1F+N			шт	1		
			Гребінка трьохфазна для автоматів ETI, 1 метр,	IZ 16/3F/54 3р			м	1		
		РЩ4	Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:							
			корпус щита на 48 модулів	Volta VU48UA+21xN+20xPE / 5xN+6xPE		Hager	шт	1		
			вимикач автоматичний 3р, Un=380В, хар. С, 15 кА, In=125А	ETIMAT 3р 125А			шт	1		
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, In=40А	ETIMAT 6 1р С 40А			шт	19		
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, In=16А	ETIMAT 6 1р С 16А			шт	2		
			диференціальний автоматичний вимикач 1Р + N 20А С, 30 мА	KZS–2М 20А/30мА			шт	3		
			Провід мідний, гнучкий переріз 16 мм	ПВ–3			м	8		
			Гребінка 1Р+1N для диф. автоматів ETI, 12 мод.	SKN0021/10 1F+N			шт	1		
			Гребінка трьохфазна для автоматів ETI, 1 метр,	IZ 16/3F/54 3р			м	1		
	Підпис і дата	РЩ5	Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:							
			корпус щита на 48 модулів	Volta VU48UA+21xN+20xPE / 5xN+6xPE		Hager	шт	1		
			вимикач автоматичний 3р, Un=380В, хар. С, 15 кА, In=125А	ETIMAT 3р 125А			шт	1		
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, In=40А	ETIMAT 6 1р С 40А			шт	12		
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, In=16А	ETIMAT 6 1р С 16А			шт	2		
			диференціальний автоматичний вимикач 1Р + N 20А С, 30 мА	KZS–2М 20А/30мА			шт	3		
			Провід мідний, гнучкий переріз 16 мм	ПВ–3			м	8		
			Гребінка 1Р+1N для диф. автоматів ETI, 12 мод.	SKN0021/10 1F+N			шт	1		
			Гребінка трьохфазна для автоматів ETI, 1 метр,	IZ 16/3F/54 3р			м	1		
Інв. № орг.										
	В проекті можлива заміна виробів та матеріалів на аналогічні з аналогічними характеристиками та показниками інших заводів виробників									
							04/01-2023-ETP-1.C			Аркуш
										6
		Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			

		Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод – виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інв. № ориг.	Зам. інв. №	ЩН1	Щит розподільчий вбудованого виконання, ІР31, в комплектації:							
			корпус щита на 24 модулі	Volta VU24UA+11xN+11xPE / 3xN+3xPE		Hager	шт	38		
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, Ін=32А	ETIMAT 6 1р С 32А			шт	38		
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, Ін=25А	ETIMAT 6 1р С 25А			шт	38		
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, Ін=10А	ETIMAT 6 1р С 10А			шт	76		
			диференціальний автоматичний вимикач 1Р + N 20А С, 30 мА	KZS-2М 20А/30мА			шт	152		
			Провід мідний, гнучкий переріз 6 мм	ПВ-3			м	304		
			Гребінка 1Р+1N для диф. автоматів ETI, 12 мод.				шт	19		
		ЩН2	Щит розподільчий вбудованого виконання, ІР31, в комплектації:							
			корпус щита на 24 модулі	Volta VU24UA+11xN+11xPE / 3xN+3xPE		Hager	шт	8		
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, Ін=40А	ETIMAT 6 1р С 40А			шт	8		
			Контактор безшумний 63 А, 2 NO, 230 В, ESC263S Hager	ESC263S Hager			шт	8		Для енерго кармана
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, Ін=10А	ETIMAT 6 1р С 10А			шт	24		
			диференціальний автоматичний вимикач 1Р + N 20А С, 30 мА	KZS-2М 20А/30мА			шт	48		
			Провід мідний, гнучкий переріз 6 мм	ПВ-3			м	40		
			Гребінка 1Р+1N для диф. автоматів ETI, 12 мод.				шт	8		
	ЩН3	Щит розподільчий вбудованого виконання, ІР31, в комплектації:								
		корпус щита на 24 модулі	Volta VU24UA+11xN+11xPE / 3xN+3xPE		Hager	шт	4			
		вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, Ін=40А	ETIMAT 6 1р С 40А			шт	4			
		Контактор безшумний 63 А, 2 NO, 230 В, ESC263S Hager	ESC263S Hager			шт	4		Для енерго кармана	
		Контактор безшумний 25 А, 1 NO, 230 В	ESC125S Hager			шт	4		Для майстра вимикача	
		вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, Ін=10А	ETIMAT 6 1р С 10А			шт	12			
		диференціальний автоматичний вимикач 1Р + N 20А С, 30 мА	KZS-2М 20А/30мА			шт	24			
		Провід мідний, гнучкий переріз 6 мм	ПВ-3			м	20			
		Гребінка 1Р+1N для диф. автоматів ETI, 12 мод.				шт	4			

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

		Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документу, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод – виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Інв. № орг.	Підпис і дата	ЩО1.1 Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:									
			корпус щита на 24 модулі	Volta VU24UA+11xN+11xPE / 3xN+3xPE		Hager	шт	1			
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, In=32А	ETIMAT 6 1р С 32А			шт	1			
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, In=16А	ETIMAT 6 1р С 16А			шт	18			
			Провід мідний, гнучкий переріз 6 мм	ПВ-3			м	4			
			Гребінка трьохфазна для автоматів ETI, 12 мод,	IZ 16/3F/12 3р			шт	2			
	Зам. інв. №	ЩО1.2 Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:									
			корпус щита на 36 модулів	Volta VU36UA+21xN+20xPE / 5xN+6xPE		Hager	шт	1			
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, In=32А	ETIMAT 6 1р С 32А			шт	1			
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, In=16А	ETIMAT 6 1р С 16А			шт	30			
			Провід мідний, гнучкий переріз 6 мм	ПВ-3			м	7			
			Гребінка трьохфазна для автоматів ETI, 12 мод,	IZ 16/3F/12 3р			шт	3			
	Підпис і дата	ЩО2.1 Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:									
			корпус щита на 36 модулів	Volta VU36UA+11xN+11xPE / 3xN+3xPE		Hager	шт	1			
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, In=32А	ETIMAT 6 1р С 32А			шт	1			
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, In=16А	ETIMAT 6 1р С 16А			шт	15			
			Провід мідний, гнучкий переріз 6 мм	ПВ-3			м	4			
			Гребінка трьохфазна для автоматів ETI, 12 мод,	IZ 16/3F/12 3р			шт	2			
	Зам. інв. №	ЩО2.2 Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:									
			корпус щита на 24 модулі	Volta VU60UA+21xN+20xPE / 5xN+6xPE		Hager	шт	1			
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, In=32А	ETIMAT 6 1р С 32А			шт	1			
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, In=16А	ETIMAT 6 1р С 16А			шт	48			
			Провід мідний, гнучкий переріз 6 мм	ПВ-3			м	8			
			Гребінка трьохфазна для автоматів ETI, 12 мод,	IZ 16/3F/12 3р			шт	4			
						04/01-2023-ETP-1.C				Аркуш	
										8	
						Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

		Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документу, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод – виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ЩО2.3	Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:		корпус щита на 36 модулів	Volta VU36UA+21xN+20xPE / 5xN+6xPE		Hager	шт	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, Іn=32А	ETIMAT 6 1р С 32А			шт	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6 кА, Іn=16А	ETIMAT 6 1р С 16А			шт	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Провід мідний, гнучкий переріз 6 мм	ПВ-3			м	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Гребінка трьохфазна для автоматів ETI, 12 мод,	IZ 16/3F/12 3р			шт	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	ЩАО		Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, в комплектації:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			корпус щита на 24 модулі	Volta VU24UA+11xN+11xPE / 3xN+3xPE			шт	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6кА, Іn=25А				шт	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6кА, Іn=10А				шт	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			контактор Іn=25А, 230В, IP20, 4НО, (2мод)				шт	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			диференціальний автоматичний вимикач 2Р 25А С, 30 мА				шт	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	РЩк		Щит розподільчий вбудованого виконання, IP40, в комплектації:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Металопластиковий щиток ETI ERP24-4 (4x24 модулі)	ERP24-4			шт	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			вимикач автоматичний 3р, Un=380В, хар. С, 15кА, Іn=125А				шт	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			диференціальний автоматичний вимикач 4Р 40А, 30 мА				шт	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			диференціальний автоматичний вимикач 4Р 32А, 30 мА				шт	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			диференціальний автоматичний вимикач 4Р 25А, 30 мА				шт	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			диференціальний автоматичний вимикач 4Р 16А, 30 мА				шт	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			диференціальний автоматичний вимикач 2Р 25А, 30 мА				шт	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			диференціальний автоматичний вимикач 2Р 20А, 30 мА				шт	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6кА, Іn=10А				шт	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Провід мідний, гнучкий переріз 25 мм	ПВ-3			м	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Гребінка 3Р+1N для диф. автоматів ETI, 12 мод.	SKN0021/10 1F+N			шт	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Гребінка 1Р+1N для диф. автоматів ETI, 12 мод.	SKN0021/10 1F+N			шт	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Гребінка трьохфазна для автоматів ETI, 12 мод,	IZ 16/3F/12 3р			шт	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Інв. № орг.	Зам. інв. №	Підпис і дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</	

		Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документу, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод – виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			Кабельно-провідникова продукція									
			Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння, на напругу 1 кВ, перерізом жил:	ВВГнг-LS		ЗАТ “Завод “Південькабель”						
			-3х1,5 мм ²				м	18750				
			-3х2,5 мм ²				м	12555				
			-3х4 мм ²				м	420				
			-3х6 мм ²				м	1820				
			-3х10 мм ²				м	185				
			-5х2,5 мм ²				м	180				
			-5х4 мм ²				м	55				
			-5х6 мм ²				м	560				
			-5х10 мм ²				м	680				
			-5х16 мм ²				м	31				
			-5х25 мм ²				м	183				
			-5х35 мм ²				м	340				
			-5х50 мм ²				м	12				
			-5х120 мм ²				м	58				
			-4х185 мм ²				м	22				
			-4х240 мм ²				м	22				
			Кабель з мідними жилами силовий, багатожильний, -3х1,5 мм ²				м	500				
			Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці, вогнестійкий Е30, на напругу 1 кВ, перерізом жил: -3х1,5 мм ²	ВВГнг-FRLS		ЗАТ “Завод “Південькабель”	м	1050				
			Подушка вогнестійка ДКС 120*300*35			«ДКС Україна»	шт	8				
			Вогнезахисний герметик DS1202 120хв. -300 мл				шт	20				
			Піна пожежна				шт	20				
			Світловий показчик, IP65, 3,6Вт, з акумулятором	URAN 6521-4 LED			шт	15				
			Піктограма “ВИХІД”				шт	15				
		Інв. № орг.		В проекті можлива заміна виробів та матеріалів на аналогічні з аналогічними характеристиками та показниками інших заводів виробників								
										04/01-2023-ЕТР-1.С		Аркуш
								10				
		Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					

		Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документу, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод – виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Зам. інв. № Підпис і дата Інв. № ориг.			Матеріали									
			Труба ПВХ гофрована з протяжкою ф16мм чорна			«ДКС Україна»	м	13000				
			Х-EKS-E МХ Тримач для трубопроводів ф16мм			Хілті	шт	16500				
			Труба ПВХ гофрована з протяжкою ф20мм чорна			«ДКС Україна»	м	10500				
			Х-EKS-E МХ Тримач для трубопроводів ф20мм			Хілті	шт	13200				
			Труба ПВХ гофрована з протяжкою ф25мм чорна			«ДКС Україна»	м	700				
			Х-EKS-E МХ Тримач для трубопроводів ф25мм			Хілті	шт	900				
			Труба ПВХ гофрована з протяжкою ф32мм для стяжки			«ДКС Україна»	м	1800				
			Х-FB МХ Р-подібна кліпса ф32мм			Хілті	шт	2250				
			Труба ПВХ гофрована з протяжкою ф40мм чорна			«ДКС Україна»	м	250				
			Х-FB МХ Р-подібна кліпса ф40мм			Хілті	шт	315				
			Х-Р ВЗ МХ Цвяхи для бетону (у стрічці) 17мм			Хілті	шт	18000				
			Х-Р ВЗ МХ Цвяхи для бетону (у стрічці) 24мм			Хілті	шт	18000				
			Х-ECT МХ Кріплення для кабельних стяжок			Хілті	шт	1500				
			Електроустановочні вироби									
			Вимикач одноклавішний для відкритого монтажу IP20, 10А				шт	220				
			Вимикач двоклавішний для відкритого монтажу IP20, 10А				шт	190				
			Вимикач одноклавішний прохідний IP20, 10А				шт	82				
			Вимикач двоклавішний прохідний IP20, 10А				шт	178				
			Розетка внутрішня з заземленням, IP 20, 16А, 220В				шт	1510				
			Розетка внутрішня з заземленням, IP 44, 16А, 220В				шт	132				
			Датчик руху				шт	10				
			Коробка розподільча, діам 100				шт	1750				
			Поглиблена монтажна коробка, діам 65				шт	1550				
			Монтажна коробка, діам 65				шт	1150				
		В проекті можлива заміна виробів та матеріалів на аналогічні з аналогічними характеристиками та показниками інших заводів виробників										
								04/01-2023-ETP-1.C				Аркуш
												11
								Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис

		Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документу, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод – виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Інв. № орг. Підпис і дата Зам. інв. №			Зовнішній контур захисного заземлення									
			Стержень глибокого заземлення під забивну муфту, l=1500мм, діам 16		NE1202	ДКС	шт	18				
			Накінецьник глибокого заземлення		NE1402	ДКС	шт	9				
			З'єднування забивного стержня заземлення		NE1302	ДКС	шт	9				
			З'єднувальна муфта, забивна		NE1304	ДКС	шт	9				
			Полоса 40х4		NC2444	ДКС	м	50				
			Лоток перфорований 600х80 L3000 з кришкою			«ДКС Україна»	м	90				
			Монтажний профіль Т18: С-образний,27х18х1,2мм			«ДКС Україна»	м	150				
			Анкер латунний забивний EL М8х30			«ДКС Україна»	шт.	360				
			Шпилька М8 х 2000мм, DIN 975			«ДКС Україна»	шт.	45				
			Гайка зубчата з буртиком М8, DIN 6923			«ДКС Україна»	шт.	600				
			Шайба під заклепки DIN9021 М8			«ДКС Україна»	шт.	600				
			Гвинт М6х10 з полукр універс гол. з бортом, DIN 967			«ДКС Україна»	шт.	1000				
			Гайка зубчата з буртиком М6 DIN 6923			«ДКС Україна»	шт.	1000				
			Пластина РТСЕ для заземлення			«ДКС Україна»	шт.	20				
		В проекті можлива заміна виробів та матеріалів на аналогічні з аналогічними характеристиками та показниками інших заводів виробників										
								04/01-2023-ЕТР-1.С				Аркуш
												12
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата							