



Влаштування опори дліскавкозахисту Н= 10,0 м для ВОГ та ШГРП



Закладна деталь




№	Назва	Код	Вага, кг
1	Окремостячий дліскавкоприймач 10 м (StZn/Al)	4.10101	90,50
2	Анкерна закладна для детонної основи 9-14 м (St)	4.20091	14,20

Влаштування фундаменту під опору дліскавкозахисту, дів TOM 3 - АБ.

пдСНР-24042025-Б3		Нове будівництво з влаштуванням газової когенераційної установкi потужнiстю 2,5 МВт на територiї фабрiки-кухнi по вул. Олеса Гончара, 8 м. Лозова Лозівської області	
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.
Розробив	Берлог	Підпис	Дата
Перевірив	Корольов		12.2025
Н. контр.	Кізілік		12.2025
ГП	Корольов		12.2025
Влаштування опори дліскавкозахисту h=10 м		Стадія	Аркуші
		РП	6
рго energy		ФОРМАТ А3	

Позбавлено:	Зам. інв. №	Інв. № од.	Підпис і дата
Позбавлено:			



№ п/п	Артикул	Тип	Найменування	Кільк.
1	504411	W04/40	Смуга оцинкована 40x4 мм (бухта 25 кг=20 м) (StZn)	
2	120011	E20/1	Стержень D20 1,5 метра (StZn)	
3	120021	E20/2	Наконечник D20 (StZn)	
4	205011	C05/1	З'єднувач Сант D20 (StZn)	
5	205031	C05/3	З'єднувач Сант для смуги з пл. (StZn)	
6	901010	A01/1	Бандаж антикорозійний 10 м	

Зам. інв. №

Підпис і дата

інв. № од.

						ngCHP-24042025-Б3		
						Нове будівництво з улаштуванням газової когенераційної установки потужністю 2,5 МВт на території фабрики-кухні по вул. Олесь Гончара, в м. Лозова Лозівського району Харківської області		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Берлог				12.2025	РП	7	
Перевірив	Корольов				12.2025			
Н. контр.	Кізлик				12.2025			
ГІП	Корольов				12.2025	Прокладання плоского провідника по периметру в поєднанні з вертикальним уземлювачем		

