



Експлікація приміщень першого поверху

Позн. на плані	Найменування
1	Передпокій
2	Вітальня
3	Кухня
4	Кладова продуктова
5	Бойлерна-котельня
6	Сан. вузол
7	Спальня
8	Ванна кімната
9	Сан.вузол
10	Кладова підсходова

Умовні позначки:

	- коробка відгалуджень;
	- розетка для відкритої проводки із заземленням;
	- розетка для захованої проводки із заземленням;
	- розетка аварійна для захованої проводки;
	- щит розподільчий;
	- підйом кабелю;
	- спуск кабелю;
	- Лінія мережі робоча ~220 В;
	- Лінія мережі аварійного освітлення ~220 В;
	- Полоса 40x4 мм

Вказівки монтажу:

- аркуш розглядати разом із електричною принциповою схемою щитів (див. проект);
- мереж і виконуються кабелем з мідними жилами марки ВВГнг-нд у металорукаві по дерев'яним стінам або відкрито під шаром штукатурки по кам'яним стінам;
- усі висоти вказані від рівня чистої підлоги;
- якщо висота не вказана, то розетки необхідно монтувати на висоті 300мм від чистої підлоги;

Примітки:

1. Висота монтажу розеток 300 мм від рівня чистої підлоги, крім зазначених.
2. Кабелі прокладені по стінах у гофрованих самозатухаючих рукавах, і спускаються вертикально до розетки.
3. Мінімальний клас захисту вимикачів та світильників, змонтованих у ванній кімнаті та над стільницею кухні повинен бути не менше 2.
4. Прохід кабелю крізь стіну виконати неметалевою гільзою з подальшим закладенням.
5. З'єднання жил проводів та кабелю в розподільчих коробках виконати паянням або на клемних колодках.
6. Траси кабелю розподільних мереж виміряти та відкоригувати їх прокладку під час монтажу.

VILLA ROMARIO 02/23-ETP					
с.Космач, вул. Завоєли, Косівського району, Івано-Франківської обл.					
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Розробив	Коваленко				10.23
Перевірив					
Гостьовий житловий будинок					
План розеткової мережі першого поверху					
Стадія		Аркуш		Аркушів	
П		8			