



Позн. на плані	Найменування
12	Сходи
13	Хол
14	Спальня кімн №3
15	Ванна кімната
16	Сан. вузол
17	Гардеробна
18	Балкон
19	Спальня кімн №2
20	Ванна кімната
21	Сан.вузол
22	Спальня кімн №4
23	Ванна кімната
24	Сан.вузол

Умовні позначки:

	- коробка відгалуджень;
	- розетка для відкритої проводки із заземленням ;
	- розетка для захованої проводки із заземленням ;
	- розетка силова вологозахистна;
	- щит розподільчий;
	- підйом кабелю;
	- спуск кабелю;

Вказівки монтажу:

- аркуш розглядати разом із електричною принциповою схемою щитів (див. проект);
- мереж і виконуються кабелем з мідними жилами марки ВВГнг-нд у металорукаві по дерев'яним стінам або відкрито під шаром штукатурки по кам'яним стінам;
- усі висоти вказані від рівня чистої підлоги;
- якщо висота не вказана, то розетки необхідно монтувати на висоті 300мм від чистої підлоги;

Примітки:

1. Висота монтажу розеток 300 мм від рівня чистої підлоги, крім зазначених.
2. Кабелі прокладені по стінах у гофрованих самозатухаючих рукавах, і спускаються вертикально до розетки.
3. Мінімальний клас захисту вимикачів та світильників, змонтованих у ванній кімнаті та над стільницею кухні повинен бути не менше 2.
4. Прохід кабелю крізь стіну виконати неметалевою гільзою з подальшим закладенням.
5. З'єднання жил проводів та кабелю в розподільчих коробках виконати паянням або на клемних колодках.
6. Траси кабелю розподільних мереж виміряти та відкоригувати їх прокладку під час монтажу.

Izm.						VILLA ROMARIO			02/23-ETP		
Розробив						с.Космач, вул. Завоєли, Косівського району, Івано-Франківської обл.					
Перевірів						Гостьовий житловий будинок.			Стадія	Аркуш	Аркушів
План розеткової мережі другого поверху									П	9	