



Відомість дверних та віконних прорізів

Тип заповнення	Марка, поз.	Розмір прорізу Ш x В, мм	Відм. низу від рів.ч.підлоги, мм
Балконні прорізи	3	2 015x2 300	0
	9	2 700x2 300	0
Вітражні прорізи	1	1 040x2 300	0
	4	2 015x2 300	0
	6	1 510x2 400	-100
	7	2 015x2 400	-100
	8	1 960x2 300	0
	10	3 150x2 400	-100
Дверні прорізи	1	1 000x2 150	0
	16	900x2 150	0
	2	1 310x2 300	0
	2a	1 010x2 300	0
	3	1 010x2 070	0
	5	1 100x2 100	0
	6	1 410x2 070	0
	9	910x2 350	0
Прямокутний отвір	1a	980x2 340	0
	12	1 400x2 650	0
Технологічні прорізи	3a	800x2 000	0

Відомість отворів у цегляних стінах та перегородках

Марка, поз.	Розмір отвору ВxН, мм	Відм. низу від р.ч.п.,мм	Позначення отвору	Примітки	Марка, поз.	Розмір отвору ВxН, мм	Відм. низу від р.ч.п.,мм	Позначення отвору	Примітки
1	150x100	-100	ОВ опал.		63	200x100	3 300	ОВ	
2	350x120	3 480	ВК		64	200x100	3 500	ОВ	
3	220x240	3 360	ОВ		66	200x150	2 810	ОВ	
4	150x100	3 500	ОВ		69	220x240	2 630	ОВ	
5	170x100	3 500	ОВ		70	1 100x600	2 360	ОВ	
9	250x100	-100	ОВ опал.		70	1 100x600	2 410	ОВ	
15	220x100	3 500	ВК		71	550x600	2 410	ОВ	
20	1 215x575	0	Дровниця		72	550x550	2 410	ОВ	
21	1 215x805	875	Камін дверці		72	550x550	2 460	ОВ	
27	300x100	2 400	ВК		73	600x600	2 410	ОВ	
28	300x1 200	2 400	ВК	Штроба(120мм глиб.)	87	120x180	2 430	ВК	
29	400x150	2 830	ОВ опал.		88	100x100	3 250	ВК	
30	400x770	2 830	ОВ опал.	Штроба(150мм глиб.)	89	50x50	475	ВК	
31	200x150	2 750	ОВ		90	100x180	3 400	ВК	
32	200x700	2 750	ОВ	Штроба(150мм глиб.)	91	450x100	2 400	ВК	
33	170x3 700	-100	ОВ	Штроба(75мм глиб.)	92	450x130	2 640	ВК	
55	170x100	-100	ОВ опал.		93	150x150	2 730	ВК	
56	400x100	-100	ОВ опал.		94	250x130	2 640	ВК	
57	500x100	-100	ОВ опал.		95	450x130	2 400	ВК	
58	500x150	2 810	ОВ опал.		96	250x130	2 420	ВК	
59	450x150	2 810	ОВ опал.		102	250x300	320	ВК	
60	300x200	3 400	ОВ опал.		103	350x385	275	ВК	
61	250x100	2 690	ОВ опал.		104	50x2 335	475	ВК	Ніша(130мм глиб.)
62	600x100	-100	ОВ опал.		105	50x2 925	475	ВК	Штроба(50мм глиб.)
63	212x100	3 300	ОВ						Штроба(50мм глиб.)

Відомість об'єму кладки 1-го поверху

№ поз.	Позначення	Найменування	Товщина, мм	Об'єм, м <sup>3</sup>
1	ДСТУ Б.В.2.7-61:2008	Цегла КРПв-1НФ-М100-1650-F25-1	120	117,64
2	ДСТУ Б.В.2.7-61:2008	Цегла КРПв-1НФ-М100-1650-F25-1	250	108,89

Умовні позначення

- стіна залізобетонна
- стіна з цегли
- Утеплювач (НТ)
- Перегородка з гіпсокартону
- р.ч.п. - рівень чистої підлоги
- р.з. - рівень землі
- A(9) - Маркування вузлів
- 1 - дверних прорізів
- 1 - віконних прорізів
- 1 - балконних прорізів
- 1 - вітражних прорізів
- маркування заповнення прорізів
- Д-1 - дверей
- ВК-1 - вікон
- ВВ-1 - вітражі
- ББ-1 - балкони
- інженерні отвори в стіні
- ОВ

1. Загальні дані та умовні позначення дивитись аркуш AP-1.
2. Даний аркуш розглядати разом з аркушем маркувального плану поверху.
3. Висоту дверних прорізів зовнішніх та внутрішніх дверей прийнято від рівня чистої підлоги.
4. Відомість дверних та віконних прорізів наведена для даного аркуша.
5. Кладку зовнішніх стін виконати з повнотілої глиняної цегли КРПв-1НФ-М100-1650-F25-1 по ДСТУ Б.В.2.7-61:2008 на цементно-піщаному розчині М100.
6. Внутрішні стіни та перегородки виконати з повнотілої глиняної цегли КРПв-1НФ-М100-1650-F25-1 по ДСТУ Б.В.2.7-61:2008 на цементно-піщаному розчині М75
7. В приміщеннях з вологим режимом (ванні кімнати, санвузли)-перегородки виконати з повнотілої глиняної цегли КРПв-1НФ-М100-1650-F25-1 по ДСТУ Б.В.2.7-61:2008 на цементно-піщаному розчині М100.
8. Кладку зовнішніх стін та внутрішніх стін і перегородок не доводити на 30мм до з.б.конструкції перекриття , надалі зазори ретельно заповнити мінеральною ватою (НГ, щільність 30-50кг/м<sup>3</sup>) та заповнити з обох сторін цементно-піщаним розчином на глибину 10-15мм.
9. Узлуз кріплення стін та перегородок до залізобетонного каркасу дивитись аркуш AP-4.
10. При виконанні кладки стін з цегли тичкові ряди виконувати із умови (один) тичковий ряд на 4(чотири) ряди кладки. Також обов'язково тичковими рядями мають бути перший та останній ряди кладки, а також верхній ряд кладки підвіконня.
11. Кладку внутрішніх стін з цегли товщ. 250мм армувати через 600мм кладки по висоті сіткою Ø3 Вр-1 з чарунками 50x50мм шириною 200мм, а кладку перегородок товщ.120мм - сіткою шириною 100мм.
12. Відомість та специфікацію перемичок дивитись маркувальний план поверху.
13. Установку вікон та металевих дверей виконувати з допомогою розпірних дюбелів з кроком 0.8м по висоті прорізу (але не менше 2 штук на одну сторону прорізу) згідно технологічних карт.
14. Прив'язки та маркування технологічних отворів в залізобетонних стінах дивитись креслення
15. Перегородки Тип 2 дивитись аркуш AP-3) виконати з гіпсокартонних листів типу KNAUFF по металевому каркасу з висотою профіля 50мм.
16. Улаштування арочних прорізів в цегляних перегородках дивитись аркуш AP-5.
17. Прив'язки в плані усіх перегородок. Типу 2 дивитись креслення дизайн-проекту, розробленого окремою організацією.
18. Усі технологічні прямики: обов'язково мають накриватися з'ємними лючками прихованого монтажу. Технологічні канали мають накриватися з'ємними решітками.
19. Лючки прочистки в підлозі повинні бути з'ємними прихованого монтажу. Розміри лючок дивитись креслення ВК.
20. Після розведення мереж ВК до улаштування опорядження стін в місцях встановлення тумби з рукомийником необхідно виконати зашивку інженерних мереж під тумбами гіпсокартонними листами (по аналогії з перегородками Тип 2), з шириною зазору 140мм в чистоті. Висота зашивки - 1500 мм від рівня чистої підлоги (уточнюється по місцю після монтажу сантехнічних виводів під обладнання). Відмітки прокладання комунікацій мають бути узгоджені з дизайн-проектом. Опорядження місць зашивки - див.креслення дизайн-проекту.
21. Після монтажу мереж ОВ та ВК штробити в стіні №№ 28, 30 та 32 зашити гіпсокартоном з подальшим опорядженням.

25052023-УЛІС-РА-Р 1.2					
Нове будівництво апартаментів в с-щі Ворота, Надвиріський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Горелівська					
Зм.	Кільк.	Арк.	Нездок.	Підпис	Дата
ГАП	Чернобривко				07.05.2024
ГП	Бондар				07.05.2024
Перевірив	Чернобривко				07.05.2024
Розробив	Заврєва				07.05.2024
Н. контр.	Заврєва				07.05.2024
Апартамент. Третя черга					Стадія
Муравальний план на відм. ±0,000					Аркуш
					Аркушів
					Р
					2
					ТОВ "МЕРГЕЛЬ ТРЕЙД"