



Технічні вказівки по влаштуванню покрівлі

1. Покрівля шатрова з зовнішнім неорганізованим водовідведенням.  
У відповідності з п 3.16 (примітка) ДБН В.2.6-14-97 том 1 проектом огорожа покрівлі не передбачається.  
У відповідності з п 3.15 (примітка 3) ДБН В.2.6-14-97 том 1 проектом зовнішній водосток покрівлі не передбачається.
2. Покрівельне покриття виконати з металочерепиці комплексної поставки заводів виготовлювачів з полімерним покриттям.  
Загальна площа покрівлі - 215 м<sup>2</sup>.  
Примикання до вент. каналів з оцинкованої покрівельної сталі (L=0.6м) - 8.0м.п.  
Примикання до слухових вікон з оцинкованої покрівельної сталі (L=0.6м) - 6,8м.п.  
Конькові елементи покрівлі з оцинкованої покрівельної сталі (L=0.6м) - 64,0м.п.  
Верхній звіс/нижній звіс з оцинкованої покрівельної сталі - 55,0/55,0 м.п.  
Ущільнювальна смуга з обох боків конькового елемента - 128м.п.  
Для провітрювання чердачного простору виконати аєтарори в верхній зоні покрівлі (умовно не показані). При необхідності виконати вентиляційні канали по прикладу аєратові.
3. В якості рештування прийняті брус 100х30мм., кроком 350мм.
4. Кріплення листів виконати до обрешітки самонарізними гвинтами в центр нижньої хвилі через одну хвилю сталевими шурупами 5х70 з ущільнюючою шайбою Ф16.
5. До монтажу рештування виконати влаштування гідробар'єрної плівки з кріпленням її до кроквяної системи притискними планками.
6. Покрівлю виконувати відповідно до вимог ДБН В.2.6-14-97 том 2 .
7. Дерев'яні елементи даху обробляються засобами вогнезахисту (суміші ДСА-1, ДСА-2), які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98. Згідно сертифікату відповідності ІА 1.016.0086037-15, середнє зачення витрати робочого розчину антипірену ДСА-1 складає 556,2 гр/м2, антипірену ДСА-2 560,6 гр/м2. Організація, яка буде виконувати оброблення дерев'яних елементів даху, повина мати ліцензію.

Взамін інв. №  
Підпис, дата  
Інв. № Оригінал

АБС					2018			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпись	Дата			
ГП							Стадія	Аркуш
Зав.АБС							РП	5
Розроб.								
Перевірів								
План покрівлі								