

Примітки:


1. Даний аркуш читати разом з аркушем **АБ-**

2. Зварювання виконати по ГОСТ 11534-75\*, електродами типу Э42А по ГОСТ 9467-75.

3. Антикорозійний захист виконувати лакофарбовим покриттям 1 групи (2 шари емалі ПФ 115 по ГОСТ 6465-76\* по шару ґрунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82\*).




Ферма Ф-7



Специфікація

Марка	Позначення	Найменування	Кіл. шт	Маса од.,кг	Прим.
Ф-7		Ферма Ф-7	1	486,1	
1	ДСТУ Б В.2.6-8-95	□ 100х60х5 L= 14300 мм	1	168,40	
2	ДСТУ Б В.2.6-8-95	□ 100х60х5 L= 14322 мм	1	168,80	
3	ДСТУ Б В.2.6-8-95	□ 100х60х5 L= 900 мм	1	10,60	
4	ДСТУ Б В.2.6-8-95	□ 100х60х5 L= 105 мм	1	1,20	
5	ГОСТ 8639-82	□ 60х4 Lзаг= 20,00 м	1	136,30	
6	ГОСТ 103-76	— 100х60х4	4	0,20	0,80 кг



Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата				
Розробив							Стадія	Аркуш	Аркцшів
Перевірів									
ГІП								8	
Н. Контр.									
						Ферма Ф-7			