



Схема розташування несучих елементів покриття



Специфікація

Марка	Позначення	Найменування	Кіл. шт	Маса од.,кг	Прим.
П-1	ДСТУ Б В.2.6-8-95	□ 100х60х3 Lзаг= 642,0 м	-	-	4636,52 кг

Примітки:  
1. Даний аркуш читати разом з аркушем **АБ-**  
2. Зварювання виконати по ГОСТ 11534-75\*, електродами типу Э42А по ГОСТ 9467-75.  
3. Антикорозійний захист виконувати лакофарбовим покриттям 1 групи (2 шари емалі ПФ 115 по ГОСТ 6465-76\* по шару ґрунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82\*).

Інв. N орг.	Підпис і дата	Зам. інв. N

Змін.	Кільк.	Арк.	Ндоп.	Підпис	Дата				
Розробив						Архітектурно-будівельні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив							РП	10	
ГІП									
Норм.контр.						Схема розташування несучих елементів покриття			