

ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ до електричних мереж електроустановок

Додаток 1

до договору про приєднання
до електричних мереж

від 22.03.2019 року № AC1-386-19/113286

№ AC1-386-19
22.03.2019

Замовник

Недашківський Степан Анатолійович

1. Місце розташування об'єкта
Замовника

вул. Садова 10 (Дніпровський район, Русанівські сади,
СТ "Волна", кад.номер 8000000000:66:579:0005)

2. Функціональне призначення
об'єкта

Садовий будинок №1А

3. Прогнозний рік введення
об'єкта в експлуатацію

2019

4. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл
електричної енергії 0,00 кВт (0,38 кВт):

I категорія	0,0 кВт;
II категорія	0,0 кВт;
III категорія	0,0 кВт;

5. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з
урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 10 кВт (0,38 кВт):

I категорія	0,0 кВт;
II категорія	0,0 кВт;
III категорія	10 кВт;

6. Встановлена потужність електронагрівальних установок:

електроопалення	6 кВт;
електроплити	2 кВт;
гаряче водопостачання	0,00 кВт;

7. Джерело електропостачання

ПС: Воскресенська 110/35/10
ТП/РП: 6986

Номер (опори, комірки)

8. Точка забезпечення
потужності

розподільчі мережі 0,4 кВ КТП6986

Номер (опори або обладнання)

9. Точка приєднання

на відхідних клемах ввідного пристрою у ввідно-
обліковому щиті

10. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності
встановлюються в точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

11. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

11.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу:

11.1.1. У ввідно-обліковому щиті, що обладнується оператором системи розподілу на ближній до земельної ділянки Замовника опорі по вул. Садова 10, обладнати вузол обліку.

При розробці проекту виконати умови «Рекомендацій щодо організації обліку електричної енергії споживачів в мережах ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з урахуванням розділу 1.5. ПУЕ, розділу 2.7 ДНАОП 0.00-1.32, "Правил користування електричною енергією", розділу 11 ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення".

11.1.2. Обладнати розподільчий щит об'єкту, живлення якого виконати по трифазному вводу від ввідно-облікового щита.

11.1.3. Передбачити влаштування повторного контуру заземлення ($R < 10 \text{ Ом}$).

11.1.4. Для електроопалення об'єкту розглянути можливість встановлення накопичувальних установок з режимом роботи в нічний час та пристроїв автоматичного відключення в години максимуму енергосистеми.

11.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: вирішити проектом

11.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: не вимагається

11.4. Вимоги до безпеки електропостачання: вирішити проектом

Примітки:

1. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

2. Підставою для застосування тарифу на електричну енергію населенню, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками є підтвердження обладнання житлового будинку в цілому або його частини (окремої квартири) електроопалювальними установками. Документом, що підтверджує уведення в експлуатацію електронагрівального обладнання вважається:

- технічний паспорт об'єкта з інформацією щодо уведення в експлуатацію електроопалювальних установок або електроопалювальних установок та кухонної електроплити;

або

- зареєстрована декларація про готовність об'єкта до експлуатації, в частині електроопалювального устаткування.

3. Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 07.02.2019 №АС2-114-19/111100, Додаток 1 - ТУ №АС2-114-19 та Додаткова угода №1 вважаються такими, що не набули чинності.

Оператор системи розподілу:

Замовник:

Начальник відділу з приєднань до електричних мереж департаменту з технічних приєднань ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»


І.Г. Толпиго


С.А. Недашківський

22.03.2019
Виконавець: Замідра

«25» 03 2019 року