

		Пози-ція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, ДСТУ, номер опитувального листа	Код обладнання	Завод-виробник, постачальник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітки
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		18	Лічильник холодної води Ду15 мм з монтажним комплектом (штуцери та гайки)	Sensus Residia Jet 1.0/30			шт	1		
		19	Фільтр сітчастий Ду15, Ру1.6				шт	1		
		20	Манометр МТП-100-10 кг/см2	ТУ25-02-181071-78			шт	1		
		21	Кран триходовий для манометра Ду15, Ру1.6	11Б 186к			шт	1		
		22	Закладна конструкція для манометра				шт	1		
		23	Лючок сталевий, підлоговий з відкидною кришкою 900х900мм	марка "Оскар"		http://www.ukrluki.com	КОМПЛ.	1		для приямка
		ГОС-ПИТНИЙ ВОДОПРОВІД -В1- (житло)								
		1	Труба поліпропіленова SDR 7.4 PN 16 Ø32x4,4	ДСТУ Б В. 2.7 - 93: 2000			м	24,0		
2	Те ж, PN 16 Ø20x2,8.	-"			м	23,0				
3	Кран шаровий муфтовий Ø25	Торгівельна мережа			шт	3				
4	Те ж, Ø15.	-"			шт	8				
5	Клапан зворотній Ø15 .				шт	4				
6	Кран поливальний зовнішній Ø25 з підводом холодної води та рукавом Ø25									
	поливальним L=30м.				шт	1				
8	Ізоляція типу Armaflex AC, на основі вспіненого синтетичного каучуку, група									
	горючесті Г1, товщиною 9мм, для труб діаметром Ø32x4,4	Armaflex AC		ТОВ "Гідроізол"	м	24,0		магістральні мережі під стелею		
9	Ізоляція типу Thermaflex FRZ б= 9мм для труб Ø20x2,8 Е=28, група горючесті Г1	Thermaflex FRZ		"Євроізол"	м	23,0		разводки, підводки до приборів		
10	Кріплення для труб (планки, кронштейни, хомути)				кг	9,0				
		11	Гнучка підводка до унітазу				шт	2		
		12	Лічильник холодної води Ду15 мм з монтажним комплектом (штуцери та гайки)	Sensus Residia Jet 1.0/30			шт	1		
		13	Фільтр сітчастий Ду15, Ру1.6				шт	1		
		14	Манометр МТП-100-10 кг/см2	ТУ25-02-181071-78			шт	1		
		15	Кран триходовий для манометра Ду15, Ру1.6	11Б 186к			шт	1		
		16	Закладна конструкція для манометра				шт	1		
		В метражі поліпропіленових труб враховані 20% на фітинги.								
		18-2802- ВК.С								
		Аркуш								
		2								
		Зм.	Кіл.	Лист	Недок	Підпис	Дата			