


План системи вентиляції В1




Погоджено			

Інв. № підл.	Підпис та число	Взам. інв. №

						Проект адаптації приміщення №54 (TR238) в ТЦ "Ашан Rive Gauche" по вул. Здобунівська, 15 в м. Київ			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Число		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Демчик				Кафе-магазин "СУШИWOK"	С	1	
Перевірів		Бачило							
ГІП		Скорик				План системи вентиляції В1			

План системи В1, фрагмент покрівлі в осях 12/ У-Ф






Погоджено			

Взам. інв. №	
Підпис та число	
Інв. № підл.	

						Проект адаптації приміщення №54 (TR238) в ТЦ "Ашан Rive Gauche" по вул. Здобунівська, 15 в м. Київ				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Число					
						Кафе-магазин "СУШИВОК"		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Демчик						С	2	
Перевірів		Бачило				План системи В1, фрагмент покрівлі в осях 12/ У-Ф				
ГІП		Скорик								

Вузол проходу через покрівлю




СКЛАД КОНСТРУКЦІЇ ВУЗЛА

- Гідроізоляція армована ПВХ-мембрана Sikaplan-15 VGWT (або аналогічний матеріал), товщина слою - 1,5 мм.
- Держатель пластиковий R45-270 (L=270 мм) і сталевий саморіз BS4,8x70, L=70 мм.
- Зварний шов не менше 20 мм.
- Саморіз з шайбою 5,5x32 для кріплення компенсатора в кожній хвилі.
- Герметик Sikaflex-11FC або аналог.
- Неармована ПВХ мембрана Sikaplan 180, t=1.8мм.
- Зварний шнур S-Welding Cord або аналог.
- Бутил-каучукова адгезійна стрічка Sarnavar® Tape F.
- Пароізоляція - плівка Sika Sarnavar 500 E (або аналогічний матеріал), товщиною 0,15 мм.
- Черв'ячний хомут; довжина - в залежності від габаритів гільзи, див. розділ ОБІК.
- Планка прижимна.
- Утеплювач IZOVAT 180, щільність 180 кг/м³, коефіцієнт теплопровідності 0,046 Вт/м*С.

						Проект адаптації приміщення №54 (TR238) в ТЦ "Ашан Rive Gauche" по вул. Здобунівська, 15 в м. Київ			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Число	Кафе-магазин "СУШИВОК"	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Демчик					С	3	
Перевірів		Бачило							
ГІП		Скорик				Вузол проходу через покрівлю			

1

Аксометрія системи В1



Погоджено			

Взам. інв. №

Підпис та число

Інв. № підл.

						Проект адаптації приміщення №54 (TR238) в ТЦ "Ашан Rive Gauche" по вул. Здобунівська, 15 в м. Київ				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Число					
						Кафе-магазин "СУШИВОК"		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Демчик						С	4	
Перевірів		Бачило								
ГІП		Скорик				Аксометрія системи В1				