

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код, обладнання, виробу, матеріалу	Завод виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	теж саме100x150 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	41,4		
12	Гнучкий повітропровід	Ізовент Н		“Vents”	м.п.	20		
13	Фасонні елементи	5.904-1			м²	12,4		
14	Метал для кріплення повітропроводів				кг	19,5		
	В-10							
1	Витяжний вентилятор продуктивністю L=740 м³/год, Р=370 Па	KE 50-30-4		“Systemair”	шт	1	20	
2	Шумопоглинач каналний 500x300 L=600 мм	ШК 500x300		“ТЕЗ”	шт	2		
3	Клапан вознезатримуючий EIS60	КП-М 200x200		“ТЕЗ”	шт	1		
4	Решітка зовнішня250x200	EPD-U		“Ескон-Десна”	шт	1		
5	Припливно-витяжний вентиляційний клапан (дифузор) φ125	ULA		“Еврокlima”	шт	6		
6	Повітропроводи з листової оцинкованої сталі 250x200 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	12,4		
7	теж саме100x150 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	21,8		
8	Гнучкий повітропровід	Ізовент Н		“Vents”	м.п.	6		
9	Фасонні елементи	5.904-1			м²	10,5		
10	Метал для кріплення повітропроводів				кг	18,3		
	В-11							
1	Витяжний вентилятор продуктивністю L=50 м³/год	DV 100		“Vents”	шт	1		
2	Решітка зовнішня100x100	EPD-U		“Ескон-Десна”	шт	1		
3	Повітропроводи з листової оцинкованої сталі 100x100 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	30,5		
4	Фасонні елементи	5.904-1			м²	3		
5	Метал для кріплення повітропроводів				кг	8,3		
	В-12, В-13							
1	Витяжний вентилятор продуктивністю L=100 м³/год	Vent 100		“Vents”	шт	2		
2	Клапан вознезатримуючий EIS60	КП-М 125x125		“ТЕЗ”	шт	2		
3	Решітка зовнішня100x100	EPD-U		“Ескон-Десна”	шт	2		
4	Припливно-витяжний вентиляційний клапан (дифузор) φ125	ULA		“Еврокlima”	шт	4		
5	Повітропроводи з листової оцинкованої сталі 100x100 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	55,2		
6	Фасонні елементи	5.904-1			м²	3		
					Зм.Кільк.Арк.№ докПідписДата			
					01.08.11-ОВ.С			
					Арккш			
					13			