

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАЛЮВАЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ

Позна-чення системи	Кіль-кість сис-тем	Найменування приміщень, що обслуговуються (технологічного обладнання)	Тип установки	Вентилятор				Електродвигун		Повітронагрівач						Фільтр			Примітки	
				Тип, виконання по вибухозахисту	L, м³/год	P, Па	n, об/хв	N, Вт.	n, об/хв	Тип	№	Кількість	Температура нагріву		Витрата теплоти, Вт	ΔP, Па	Тип	№		К-сть
													Від	До						
П.1	1	Приміщення фісіів на відм. 2,550	Wolf KG15	WK 2	520	250	1235	500	1235				-22	+18	7300	10	EU4			Установка в комплекті
П.2	1	Приміщення фісіів на відм. 5,850	Wolf KG20	TLZ 180	1280	405	1684	1100	1500				-22	+18	19400	22	EU4			Установка в комплекті
П.3	1	Приміщення фісіів на відм. 9,150	Wolf KG20	TLZ 180	1280	405	1684	1100	1500				-22	+18	19400	22	EU4			Установка в комплекті
П.4	1	Приміщення фісіів на відм. 12,450	Wolf KG20	TLZ 180	1280	405	1684	1100	1500				-22	+18	19400	22	EU4			Установка в комплекті
П.5	1	Приміщення фісіів на відм. 15,750	Wolf KG20	TLZ 180	1280	405	1684	1100	1500				-22	+18	19400	22	EU4			
П.6	1	Приміщення фісіів на відм. 19,050	Wolf KG20	TLZ 180	1280	405	1684	1100	1500				-22	+18	19400	22	EU4			
П.7	1	Приміщення фісіів на відм. 22,350	Wolf KG20	TLZ 180	1280	405	1684	1100	1500				-22	+18	19400	22	EU4			
П.8	1	Приміщення фісіів на відм. 25,650	Wolf KG20	TLZ 180	1280	405	1684	1100	1500				-22	+18	19400	22	EU4			
П.9	1	Приміщення фісіів на відм. 28,950	Wolf KG20	TLZ 180	1280	405	1684	1100	1500				-22	+18	19400	22	EU4			
П.10,П.11, П.12	3	Приміщення фісіів на відм. 32,250, 35,450	Wolf KG25F	TLZ 180	740	365	2435	110	1826				-22	+18	19400	22	EU4			
В.1	1	Приміщення фісіів на відм. 2,550	Systemair	KD 200 L	490	305	2565	256	2565											
В.2	1	Приміщення фісіів на відм. 5,850	Systemair	KE 50-30-4	1080	340	1193	370	1193											
В.3	1	Приміщення фісіів на відм. 9,150	Systemair	KE 50-30-4	1080	340	1193	370	1193											
В.4	1	Приміщення фісіів на відм. 12,450	Systemair	KE 50-30-4	1080	340	1193	370	1193											
В.5	1	Приміщення фісіів на відм. 15,750	Systemair	KE 50-30-4	1080	340	1193	370	1193											
В.6	1	Приміщення фісіів на відм. 19,050	Systemair	KE 50-30-4	1080	340	1193	370	1193											
В.7	1	Приміщення фісіів на відм. 22,350	Systemair	KE 50-30-4	1080	340	1193	370	1193											
В.8	1	Приміщення фісіів на відм. 25,650	Systemair	KE 50-30-4	1080	340	1193	370	1193											
В.9	1	Приміщення фісіів на відм. 28,950	Systemair	KE 50-30-4	1080	340	1193	370	1193											
В.10,В.32,В.33	1	Приміщення фісіів на відм. 32,250	Systemair	KE 50-30-4	540	360	1230	370	1230											
В.11	1	Приміщення санвузлів на відм. 2,550	Vents	DV 100	50	35	2300	14	2300											
В.12,В.13	2	Приміщення санвузлів на відм. 5,850	Soler&Palau	Vent-100L	100	260	2500	75	2500											
В.14,В.15	2	Приміщення санвузлів на відм. 9,150	Soler&Palau	Vent-100L	100	260	2500	75	2500											

Зам. інв. №

Підпис, дата

Інв. № ориг.

						10-09-ОВ-2					
						Коригування проекту будівництва житлового будинку з нежитловими приміщеннями по вул. Жиланській, 118 у Шевченківському районі м.Києва					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Вентиляція			Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП	Клановець								РП	3	
Кер.групи	Цапліна								ТОВ "Архінжпроект" м. Київ		
Розробив	Лака										
Перевірів	Піроженко										
Норм.конт.	Петров					Загальні дані (продовження)					