

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код, обладнання, виробу, матеріалу	Завод виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Решітка зовнішня100х100	EPD-U		“Ескон-Десна”	шт	2		
4	Припливно-витяжний вентиляційний клапан (дифузор) φ125	ULA		“Еврокlima”	шт	4		
5	Повітропроводи з листової оцинкованої сталі 100х100 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	48,6		
6	Фасонні елементи	5.904-1			м²	3		
7	Метал для кріплення повітропроводів				кг	8,4		
	B-22, B-23							
1	Витяжний вентилятор продуктивністю L=100 м³/год	Vent 100		“Vents”	шт	2		
2	Клапан вогнезатримуючий EIS60	КП-М 125х125		“ТЕЗ”	шт	2		
3	Решітка зовнішня100х100	EPD-U		“Ескон-Десна”	шт	2		
4	Припливно-витяжний вентиляційний клапан (дифузор) φ125	ULA		“Еврокlima”	шт	4		
5	Повітропроводи з листової оцинкованої сталі 100х100 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	48,6		
6	Фасонні елементи	5.904-1			м²	3		
7	Метал для кріплення повітропроводів				кг	7,6		
	B-24, B-25							
1	Витяжний вентилятор продуктивністю L=100 м³/год	Vent 100		“Vents”	шт	2		
2	Клапан вогнезатримуючий EIS60	КП-М 125х125		“ТЕЗ”	шт	2		
3	Решітка зовнішня100х100	EPD-U		“Ескон-Десна”	шт	2		
4	Припливно-витяжний вентиляційний клапан (дифузор) φ125	ULA		“Еврокlima”	шт	4		
5	Повітропроводи з листової оцинкованої сталі 100х100 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	48,6		
6	Фасонні елементи	5.904-1			м²	3		
7	Метал для кріплення повітропроводів				кг	6,2		
	B-26, B-27							
1	Витяжний вентилятор продуктивністю L=100 м³/год	Vent 100		“Vents”	шт	2		
2	Клапан вогнезатримуючий EIS60	КП-М 125х125		“ТЕЗ”	шт	2		
3	Решітка зовнішня100х100	EPD-U		“Ескон-Десна”	шт	2		
4	Припливно-витяжний вентиляційний клапан (дифузор) φ125	ULA		“Еврокlima”	шт	4		
5	Повітропроводи з листової оцинкованої сталі 100х100 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	48,6		
6	Фасонні елементи	5.904-1			м²	3		
					Зм.Кільк.Арк.№ докПідписДата			
					01.08.11-ОВ.С			
					Арккш			
					15			