

Зам. №	№	Підпис і дата	Дата	№ док	Підпис	Дата	01.08.11-ОВ.С		Арккш
№ док	№ об.	10	10	10	10	10	16		16

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код, обладнання, виробу, матеріалу	Завод виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Метал для кріплення повітропроводів				кг	6,2		
	B-28, B-29							
1	Витяжний вентилятор продуктивністю L=100 м³/год	Vent 100		“Vents”	шт	2		
2	Клапан вогнезатримуючий EIS60	КП-М 125х125		“ТЕЗ”	шт	2		
3	Решітка зовнішня 100х100	EPD-U		“Ескон-Десна”	шт	2		
4	Припливно-витяжний вентиляційний клапан (дифузор) Ø125	ULA		“Евроклима”	шт	4		
5	Повітропроводи з листової оцинкованої сталі 100х100 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	48,6		
6	Фасонні елементи	5.904-1			м²	3		
7	Метал для кріплення повітропроводів				кг	4,9		
	B-30, B-31							
1	Витяжний вентилятор продуктивністю L=100 м³/год	Vent 100		“Vents”	шт	2		
2	Клапан вогнезатримуючий EIS60	КП-М 125х125		“ТЕЗ”	шт	2		
3	Решітка зовнішня 100х100	EPD-U		“Ескон-Десна”	шт	2		
4	Припливно-витяжний вентиляційний клапан (дифузор) Ø125	ULA		“Евроклима”	шт	4		
5	Повітропроводи з листової оцинкованої сталі 100х100 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	42,4		
6	Фасонні елементи	5.904-1			м²	3		
7	Метал для кріплення повітропроводів				кг	4,9		
	B-32, B-33							
1	Витяжний вентилятор продуктивністю L=740 м³/год, P=370 Па	KE 50-30-4		“Systemair”	шт	2	20	
2	Шумопоглинач каналний 500х300 L=600 мм	ШК 500х300		“ТЕЗ”	шт	4		
3	Клапан вогнезатримуючий EIS60	КП-М 200х200		“ТЕЗ”	шт	2		
4	Решітка зовнішня 250х200	EPD-U		“Ескон-Десна”	шт	2		
5	Припливно-витяжний вентиляційний клапан (дифузор) Ø125	ULA		“Евроклима”	шт	12		
6	Повітропроводи з листової оцинкованої сталі 250х200 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	38,5		
7	теж саме 100х150 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	38,5		
8	Гнучкий повітропровід	Ізовент Н		“Vents”	м.п.	12		
9	Фасонні елементи	5.904-1			м²	122		
10	Метал для кріплення повітропроводів				кг	36,6		