

ПОГОДЖЕНО:

Зам. інв. N

Пігнус і дата

Інв. N ор

Таблиця максимальних значень виміряних потужностей на РУ-0,4 кВ засобами АСКОЕ														
Дата	Час	II с.ш. (живлення від мереж Обленерго)						I с.ш. (живлення від мереж ЗД)						Примітки
		Виміряна потужність			Розраховано			Виміряна потужність			Розраховано			
		P+	Q+	Q-	Pp, кВт	Sp, кВА	Ip, А	P+	Q+	Q-	Pp, кВт	Sp, кВА	Ip, А	
02.07.2020	16:30-17:00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,4	94,8	0,0	467,4	476,9	689,2	
11.07.2020	17:00-17:30	60,8	0,0	17,6	60,8	60,8	87,9	329,5	69,3	0,0	329,5	336,7	486,6	
21.07.2020	17:00-17:30	344,0	92,0	0,0	344,0	356,1	514,6	2,1	0,6	0,2	2,1	2,2	3,2	
27.07.2020	12:30-13:00	428,0	120,8	0,0	428,0	444,7	642,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28.07.2020	15:30-16:00	164,8	0,8	10,4	164,8	164,8	238,2	361,6	83,6	0,0	361,6	371,1	536,3	макс. навантаж. I с.ш.
29.07.2020	16:00-16:30	160,0	0,0	9,6	160,0	160,0	231,2	332,7	78,5	0,0	332,7	341,8	494,0	
31.07.2020	14:30-15:00	328,0	73,6	0,0	328,0	336,2	485,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	
07.08.2020	14:30-15:00	215,2	2,4	0,8	215,2	215,2	311,0	274,8	56,4	0,0	274,8	280,5	405,4	
20.08.2020	16:00-16:30	498,4	149,6	0,0	498,4	520,4	752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	макс. навантаж. в п/а режимі
31.08.2020	15:30-16:00	214,4	2,4	2,4	214,4	214,4	309,8	254,6	40,8	0,0	254,6	257,8	372,6	
01.09.2020	15:00-15:30	231,2	4,8	1,6	231,2	231,2	334,2	282,6	52,3	0,0	282,6	287,4	415,3	макс. навантаж. II с.ш.
02.09.2020	16:00-16:30	217,6	1,6	0,8	217,6	217,6	314,5	303,0	60,1	0,0	303,0	308,9	446,4	
30.10.2020	12:30-13:00	204,8	1,6	7,2	204,8	204,8	296,0	67,9	37,7	0,0	67,9	77,7	112,2	

Таблиця максимальних, виміряних засобами АСКОЕ, значень спожитої ел. енергії на РУ-0,4 кВ														
Дата	Час	II с.ш. (живлення від мереж Обленерго)						I с.ш. (живлення від мереж ЗД)						Примітки
		Спожита ел. енергія			Розраховано			Спожита ел. енергія			Розраховано			
		A+	R+	R-	Pp, кВт	Sp, кВА	Ip,A	A+	R+	R-	Pp, кВт	Sp, кВА	Ip,A	
02.07.2020	16:30-17:00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,7	47,4	0,0	467,4	476,9	689,1	
11.07.2020	17:00-17:30	30,4	0,0	8,8	60,8	60,8	87,9	164,7	34,6	0,0	329,5	336,7	486,5	
21.07.2020	17:00-17:30	172,0	46,0	0,0	344,0	356,1	514,6	1,0	0,3	0,1	2,1	2,2	3,1	
27.07.2020	12:30-13:00	214,0	60,4	0,0	428,0	444,7	642,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28.07.2020	15:30-16:00	82,4	0,4	5,2	164,8	164,8	238,2	180,8	41,8	0,0	361,6	371,1	536,3	макс. споживання I с.ш.
29.07.2020	16:00-16:30	80,0	0,0	4,8	160,0	160,0	231,2	166,4	39,3	0,0	332,7	341,9	494,0	
31.07.2020	14:30-15:00	164,0	36,8	0,0	328,0	336,2	485,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	
07.08.2020	14:30-15:00	107,6	1,2	0,4	215,2	215,2	311,0	137,4	28,2	0,0	274,8	280,6	405,4	
20.08.2020	16:00-16:30	249,2	74,8	0,0	498,4	520,4	752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	макс. споживання в п/а режимі

Примітки:

- Загальні вказівки – дивись аркуш 1.
- Значення виміряних потужностей, та спожитої ел. енергії, надалі – Дані, надано Замовником.
- Дані надані за останні 4 місяці, а саме з 1.07.2020 р. по 31.10.2020 р.
- Дані зібрані засобами АСКОЕ.
- В вищенаведених даних не врахована потужність протипожежних навантажень (пожежогасіння, димовидалення, та інш.). За інформацією Замовника потужність протипожежних пристроїв менша ніж потужність обладнання, що вимикається при пожежі (вентиляція, кондиціонування).

						02-12-20-МОН-ЕТР		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Пігнус	Дата			
ПІП		Руденко			12.20	Електротехнічні рішення	Стаття	Аркуш
Перевірів		Городченко			12.20		РП	4
Розробив		Поляков			12.20	Вибірка максимальних навантажень РУ-0,4 кВ за період 07-10.2020		