

| Позиція | Найменування і технічна характеристика | Тип, марка, позначення документа, опитувального листа | Код обладнання, виробу, матеріалів | Завод - виробник | Одиниці виміру | Кількість | Маса одиниці, кг | Примітки |
|-------------------|---|---|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Освітлення</u> | | | | | | | | |
| | LED світильник потужністю 38 Вт, IP65 | QUANTULA-LINE-R/WP-4M-38W | | "QUANTULA" | шт. | 277 | | L1 |
| | LED світильник потужністю 25 Вт, IP65 | QUANTULA-LINE-R | | -- // -- // -- | шт. | 11 | | L2 |
| | LED світильник потужністю 14 Вт, IP20 | QUANTULA SATURN-XS | | -- // -- // -- | шт. | 1 | | L3 |
| | LED світильник потужністю 3,6 Вт з піктограмою "ВИХІД", IP65 | LYRA 4200-4 LED | | "Світові технології" | шт. | 13 | | F1 |
| | LED світильник потужністю 3,6 Вт з піктограмою "ПК", IP65 | LYRA 4200-4 LED | | -- // -- // -- | шт. | 23 | | F2 |
| | LED світильник потужністю 3,6 Вт, IP65 з піктограмою "напрямок руху": | LYRA 4200-4 LED | | -- // -- // -- | | | | |
| | прямо | | | | шт. | 19 | | F3 |
| | наліво | | | | шт. | 11 | | F4 |
| | направо | | | | шт. | 14 | | F5 |
| | виїзд | | | | шт. | 1 | | F6 |
| | Датчик руху 220В, 10А, IP54 | theMova P360-100 UP WH | | Theben | шт. | 73 | | |
| | Вимикач однополюсний відкритої установки; 10А, 220В, IP44 | | | | шт. | 10 | | |
| | Вимикач однополюсний відкритої установки (здвоений); 10А, 220В, IP44 | | | | шт. | 1 | | |
| | Відгалужувальна коробка, IP54 | ПК-10М | | | шт. | 210 | | |
| | Відгалужувальна коробка, E60, IP65 | WKE 2, 3x10 | | Spelsberg | шт. | 89 | | |
| | Ящик с понижуючим трансформатором 220\12 В потужністю 250 ВА та розеткою 12 В | ЯТП - 0,25-220/12 | | | шт. | 1 | | |
| | Лоток розм. 100x50 мм, L=3м | S5 Combitech | 35262 | DKC | шт. | 213 | | |
| | Гофрована ПВХ труба d=25мм (серія 9) | 91925 | | -- // -- // -- | м | 25 | | |
| | Металоконструкції для кріплення - шпильки, гайки, шайби, профілі | | | | кг | 125 | | |

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Житловий будинок А07.
Паркінг. Мережі освітлення

Специфікація обладнання, -
виробів і матеріалів

| | | |
|--|---|---|
| | 1 | 1 |
|--|---|---|