



Водомірний вузол ВУ-2 (для житлової частини), з лічильником холодної води DN = 15 (G = 1/2 ")



Водомірний вузол ВУ-3 (для офісної частини, поливу), з лічильником холодної води DN = 15 (G = 1/2 ")



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, кг	Примечание
Водомірний вузол ВУ-2 (для житлової частини), з лічильником холодної води DN = 15 (G = 1/2 ")					
1	Sensus 820 (полумокроход)	Счетчик холодной/горячей воды	1	1,3	шт.
		полумокроход, с импульсным выходом DN=15мм, модуль HRE			
2		Бочонок стальной G=1/2", длиной 60мм	2	0,074	шт.
3	VTr.270 1/2" BB	Муфта стальная G=1/2" BB	3	0,041	шт.
4	VT.214 1/2" BB	Кран шаровый полнопроходный серии G=1/2"	1	0,17	шт.
		BB			
5	VTr.130 1/2" BBB	Тройник равнопроходный латунный	1	0,096	шт.
		резьбовой G=1/2" BBB			
6	VTr.240 1" - 1/2" BB	Муфта переходная G=1/2" x 1" BB	1	0,094	шт.
7	VTr.582 1" HH	Ниппель G=1" HH	1	0,094	шт.
8	ФММ-20; VT.192 1" BB	Фильтр магнитный муфтовый косой G=1" BB	1	0,416	шт.
9	VT.215 1" BH	Кран шаровый полнопроходный серии G=1"	1	0,399	шт.
		BH			
10	VTr.592 1/2"x 1" BH	Переходник G=1/2"x1" BH	1	0,073	шт.
11	VT.151.N BH	Клапан обратный G=1/2"x1" BH	1	0,073	шт.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, кг	Примечание
Водомірний вузол ВУ-3 (для офісної частини, поливу), з лічильником холодної води DN = 15 (G = 1/2 ")					
1	Sensus 820 (полумокроход)	Счетчик холодной/горячей воды	1	1,3	шт.
		мокроходный/сухоходный, с импульсным выходом DN=15мм, модуль HRE			
2		Бочонок стальной G=1/2", длиной 60мм	2	0,074	м.п.
3	VTr.270 1/2" BB	Муфта стальная G=1/2" BB	3	0,041	шт.
4	VT.214 1/2" BB	Кран шаровый полнопроходный серии G=1/2"	1	0,17	шт.
		BB			
5	VTr.130 1/2" BBB	Тройник равнопроходный латунный	1	0,96	шт.
		резьбовой G=1/2" BBB			
8	ФММ-16; VT.192 1/2" BB	Фильтр магнитный муфтовый косой G=1/2"	1	0,131	шт.
		BB			
9	VT.215 1/2" BH	Кран шаровый полнопроходный серии G=1/2"	1	0,17	шт.
		BH			
10	VT.151.N BH	Клапан обратный G=1/2"x1" BH	1	0,073	шт.

Изм. № инв. №	Взам. Инв. №
Подпись и дата	
Изм. № подл.	

До розгляду Розрахункового
департаменту ПрАТ "АК" Київводоканал
N 26 від 18.02.2021
Заступник нар.
УКВВ
В. Рудніков

Р 248.2020 -ВК					
Реконструкція житлового будинку за адресою: вул. Кримська, 6, м. Київ					
Изм.	Кол.	Арх.	Мод.	Подпись	Дата
Глав. спец.	Афанасьева	2020			
Перевірів	Афанасьева				
Розробив	Афанасьев				
Водомірний вузол ВУ-2 (для житлової частини), Водомірний вузол ВУ-3 (для офісної частини, поливу)				Стадія	Арх.
				РП	16
				Арх.	Арх.

Арх.ОБРАЗ