



1. У проєкті прийнята арматура по ДСТУ 3760-2019 гарячекатана класу А500С із сталі марок 35ГС та 25Г2С.
2. Захисний шар бетону : верхня зона днища-30мм; нижня зона днища-35мм; стіни не менше 25мм.
3. Стрижні поз.6 виконувати із арматури різної довжини стикуванням в розбіг з перепуском на 1000мм, в одному перерізі стикувати не більше 50% всіх стрижней.
4. Арматурні стрижні об'єднуються у просторовий каркас за допомогою в'язання.
5. Специфікацію елементів див. аркуш 06.

Зм.	кільк.	арк.	Недок.	підписи	дата				
						Басейн скимерного типу	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	04	
						Армування басейна Деталь армув. сходів. Вузли А, Б			