

Відомість деталей

№ поз.	Ескіз	№ поз.	Ескіз
1*		11*	
2*			
3*		12*	
5*		13*	
7*		14*	
10*		15*	

Відомість витрат сталі, кг

Арматура кл. А400С, ДСТУ 3760:2019				
Ø10	Ø12	Ø16	Ø18	Всього
428,6	3715,5	808,7	7674,3	12627,1

Примітки:
1. Захисний шар бетону – 30мм.
2. З'єднання арматури – зварне за ДСТУ Б.В.2.6-169:2011 або в'язане.
3. Арматуру стикувати “внахльост”. Довжина перехльосту – для арматури Ø12мм не менше 600мм, Ø16мм не менше 800мм, для арматури Ø18мм не менше 900мм.

Специфікація з/б плити днища ПДМ-1

№ поз.	Позначення	Найменування	Кільк. шт.	Маса од.,кг	Примітки
Деталі					
1*	ДСТУ 3760:2019	Ø18А400С, l=5290мм	624	10,57	6595,3
2*	ДСТУ 3760:2019	Ø12А400С, l=1460мм	300	1,30	390,0
3*	ДСТУ 3760:2019	Ø10А400С, l=1470мм	300	0,91	273,0
4	ДСТУ 3760:2019	Ø12А400С, l=4000мм	108	3,56	384,5
5*	ДСТУ 3760:2019	Ø12А400С, l=10320мм	108	9,17	990,4
6	ДСТУ 3760:2019	Ø18А400С, l=5000мм	108	9,99	1079,0
7*	ДСТУ 3760:2019	Ø12А400С, l=22320мм	64	19,82	1268,5
8	ДСТУ 3760:2019	Ø12А400С, l=16000мм	48	14,21	682,1
9	ДСТУ 3760:2019	Ø10А400С, l=430мм	576	0,27	155,6
10*	ДСТУ 3760:2019	Ø16А400С, l=2170мм	46	3,43	157,8
11*	ДСТУ 3760:2019	Ø16А400С, l=1970мм	32	3,11	99,6
12*	ДСТУ 3760:2019	Ø16А400С, l=2020мм	14	3,19	44,7
13*	ДСТУ 3760:2019	Ø16А400С, l=2020мм	21	3,19	67,0
14*	ДСТУ 3760:2019	Ø16А400С, l=2220мм	34	3,51	119,4
15*	ДСТУ 3760:2019	Ø16А400С, l=1100мм	184	1,74	320,2
Матеріали					
		Бетон кл. С25/30, W4, F100	96,7		м³

ПОПЕРЕДНЬО

Змін.	Кіл.	Арк.	№докум.	Підпис	Дата					
ГІП								Стадія	Аркуш	Аркушів
Н.контроль								П	17	
						Специфікація з/б плити днища ПДМ-1. Відомість деталей. Відомість витрат сталі.				
Перевірів										
Розробив										

Відомість деталей

№ поз.	Ескіз	№ поз.	Ескіз
5*		11*	
7*		12*	
8*		13*	
9*			

Відомість витрат сталі, кг

Назва елементу	Вироби арматурні				Закладні деталі			Всього
	Арматура кл. А400С, ДСТУ 3760:2019				сальники с. 5.900-2			
					dy=500мм, l=300мм	dy=100мм, l=300мм	Разом	
Монолітна стіна СТМ.1	Ø10	Ø12	Ø16	Всього				
	375,4	4247,8	1953,9	6577,1	460,0	8,2	468,2	7045,3

Примітки:
1. Захисний шар бетону – 30мм.
2. З'єднання арматури – зварне за ДСТУ Б.В.2.6-169:2011, або в'язане.
3. Арматуру стикувати "внахльост". Довжина перехльосту – для арматур φ12мм не менше 600мм, φ16мм не менше 800мм.

Специфікація стін

№ поз.	Позначення	Найменування	Кільк. шт.	Маса од.,кг	Примітки
Деталі					
3	ДСТУ 3760:2019	φ12А400С, l=2990мм	624	2,66	1659,9
4	ДСТУ 3760:2019	φ12А400С, l=3880мм	300	3,45	1035,0
5*	ДСТУ 3760:2019	φ16А400С, l=9440мм	104	14,90	1549,6
6	ДСТУ 3760:2019	φ12А400С, l=14000мм	38	12,44	472,8
7*	ДСТУ 3760:2019	φ12А400С, l=22000мм	38	19,54	742,6
8*	ДСТУ 3760:2019	φ12А400С, l=10000мм	38	8,88	337,5
9*	ДСТУ 3760:2019	φ10А400С, l=1220мм	76	0,76	57,8
10	ДСТУ 3760:2019	φ10А400С, l=280мм	714	0,18	128,6
11*	ДСТУ 3760:2019	φ16А400С, l=10000мм	8	15,78	126,3
12*	ДСТУ 3760:2019	φ10А400С, l=1020мм	300	0,63	189,0
13*	ДСТУ 3760:2019	φ16А400С, l=22020мм	8	34,75	278,0
14	с. 5.900-2	Сальник dy=500мм, l=300мм	8	57,5	460,0
15	с. 5.900-2	Сальник dy=100мм, l=300мм	1	8,2	8,2
Матеріали					
		Бетон кл. С25/30, W4, F100	71,7		м³
		Гідропрокладка "Пенебар"	62		пм

ПОПЕРЕДНЬО

Змін.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата			Стадія	Аркуш
ГІП								П	20
Н.контроль									
Перевірив						Специфікація монолітної стіни СТМ.1. Відомість деталей. Відомість витрат сталі.			
Розробив									