

Розрахункова -монтажна схема силової мережі														
Схема живлення силової мережі, тип, порядковий номер. Ру, Рр, кВт, Ір, А	Автомат		Провід до пускового апарату				Пусковий апарат		Провід до струмоприймача			Струмоприймач		Виробничий механізм
	Тип	Струм уставки, А	Марка та перетин проводу, кв. мм	Довжина, м	Спосіб прокладки	Довжина, м	Тип	Н. струм розчеп- лювача, А	Марка та перетин проводу, кв. мм	Спосіб прокладки	Довжина, м	Номер по плану	Умовні позначення	Найменування
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЩВКонд ЩРН-? Рв = 42кВт Рр = 29,41кВт Ір = 50,11А QF - C ?/3 Ввід -380/220В, 50Гц ВВГнгд 5х	3ф	QF1 - C ?/3	16	ВВГнгд 5х?	0	Щит керування приточно- втяжною вентиляції випічка П1В2;		ВВГнгд 5х1,5	л., г. тр.	0			Калорифер випічка	
									ВВГнгд 3х1,5	л., г. тр.		П1		Приточна вентиляція випічка
									ВВГнгд 3х1,5	л., г. тр.		В2		Витяжна вентиляція випічка
	3ф	QF2 - C ?/3	25	ВВГнгд 5х?	0	Щит керування приточно- втяжною вентиляції склад П2В1;		ВВГнгд 5х2,5	л., г. тр.				Калорифер склад	
									ВВГнгд 5х2,5	л., г. тр.				Калорифер склад
									ВВГнгд 5х1,5	л., г. тр.		ПВ3		Приточна вентиляція склад
									ВВГнгд 5х1,5	л., г. тр.		ПВ3		Витяжна вентиляція склад
	1ф	QF3 - C 20/1	20						ВВГнгд 3х2,5	л., г. тр.		ПВ2		Приточно-витяжнавентиляція АПК
	1ф	QF4 - C 10/1	10						ВВГнгд 3х1,5	л., г. тр.		В3		Витяжна вентиляція інвентарна
	1ф	QF5 - C 10/1	10						ВВГнгд 3х1,5	л., г. тр.		В4		Витяжна вентиляція склад НПТ
	1ф	QF6 - C 10/1	10						ВВГнгд 3х1,5	л., г. тр.		В5		Витяжна вентиляція мийна
	1ф	QF7 - C 10/1	10						ВВГнгд 3х1,5	л., г. тр.		В6		Витяжна вентиляція с/в, душові, с/в МГН
	1ф	QF8 - C 10/1	10						ВВГнгд 3х1,5	л., г. тр.		В9		Витяжна вентиляція ТЗ непр.тов.
	1ф	QF9 - C 10/1	10						ВВГнгд 3х1,5	л., г. тр.		КРУ		Клапана з електроприводом.
	1ф	QF10 - C 10/1	10						ВВГнгд 3х1,5	л., г. тр.		У1		Повітряна завіса ТЗ
	?ф	QF11 - C ?	?						ВВГнгд ?х?	л., г. тр.		К1		Зовнішній блок 1 конд. склад
	1ф	QF12 - C 10/1	10						ВВГнгд 3х2,5	л., г. тр.		К2		Зовнішній блок 2 конд. - інкасаційна
	1ф	QF13 - C 10/1	10						ВВГнгд 3х2,5	л., г. тр.		К3		Зовнішній блок 3 конд. - кім. відеон.
	1ф	QF14 - C 16/1	10						ВВГнгд 3х2,5	л., г. тр.		К4		Зовнішній блок 4 конд. - операторська
	1ф	QF15 - C 10/1	10						ВВГнгд 3х1,5	л., г. тр.		К1.1		Внутрішній блок склад
N PE														
QF - автоматичний вимикач														
Зам. інв. №														
Підпис і дата														
Інв. № ориг.														
27-08-2025 - ЕТР														
"Нове будівництво адмінбудівлі з магазином з допоміжними приміщеннями на вул. Шевченка в селищі Отинія, Коломийського району, Івано-Франківської області"														
Зм. Кіл. Аркуш № док. Підпис Дата														
Магазин продовольчих та непродовольчих товарів														
Схема електрична принципова силового щита вентиляції та кондиціонування ЩВКонд.														
ГАП														
ГІП														
Розробив														
Перевірів														
Н. контроль														
Стадія РП 11.1 2														