



1. Якщо не вказана висота електричного виводу (розетка, вимикач, дріт) вона приймається згідно з умовними позначеннями.
2. При кожному вимикачі в санвузел та душовій кімнаті передбачити додатковий для примусової вентиляції (позн. літера "а")
3. Групи фасадного освітлення 35, 36 вивести окремими автоматами у розподільчий щиток

						- 10-06-25 -		
						Нове будівництво виробничого комплексу на території с. Коболчин Сокирянської міської територіальної громади Дністровського району Чернівецької області		
Зм.	Кіл.уч	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
						ДП	4	
Виконав Біленко						ФОРМАТ: А3А		