

Зм.інв.№	
Підпис та дата	
Інв.№ ориг.	

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документу, опитувального листа	Код обладнання, изделия, материала	Завод виробник	Оди-ниця виміру	Кіль-кість	Вага одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Кабельна продукція							
	Кабель силовий до 1 кВ, з ПВХ ізоляцією і в ПВХ оболонці перерізом:							
1.1	Кабель ВВГнгд-0,66 5х16,0 мм ²	ВВГнгд-0,66			м	800		Для підключення щитів
1.2	Кабель ВВГнгд-0,66 3х2,5 мм ²	ВВГнгд-0,66			м	13900		
	Кабель вогнестійкий Е30 перерізом:							
1.3	Кабель вогнестійкий NHXH FE180/E30 5х16	NHXH FE180/E30			м	1600		Для підключення щитів
1.4	Кабель вогнестійкий NHXH FE180/E30 5х10	NHXH FE180/E30			м	280		Для підключення щитів
1.5	Кабель вогнестійкий NHXH FE180/E30 3х2,5	NHXH FE180/E30			м	13500		
	2. Світильники, вимикачі, відгалуж. коробки							
2.1	Світильник	ДСУ05У-50-1-792		Ватра	шт	56		Див. світлотехнічний розрахунок
2.1	Світильник	ДСУ05У-50-1-392 Т		Ватра	шт	338		
2.2	Світильник	ДСУ05У-75-1-692		Ватра	шт	14		
2.3	Світильник	ДСП55У-35-331		Ватра	шт	458		
2.4	Світильник	ДСП55У-15-331		Ватра	шт	64		
2.5	Світильник	ДСП22ВEx-10-011		Ватра	шт	152		
2.6	Світильник	ДСП18ВEx-36-111		Ватра	шт	120		
2.7	Світильник	ДСУ05У-400-1-692		Ватра	шт	12		
2.8	Коробка розподільна 6455-11PSV	6455-11PSV Розпод. Коробка			шт	360		
2.9	Коробка відгалужуюча Р90, 115х115х65, з кабельними вводами 6х20 мм, з керамічними клемниками 6х4 мм ² , колір помаранчевий				шт	240		
2.10	Вимикач одноклавішний e.aqua.1111.ggd для зовнішнього монтажу, IP44, сірий				шт	46		

						4515/ТТЕС-25.ЕО.С				
						Капітальний ремонт системи освітлення турбінного відділення блоків ст.№1-6 ТТЕС за адресою:				
						Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 1				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Головний корпус. Машинне відділення. Блок №1-6. Електроосвітлення на відмітці 0,6 - 9,6		Стадія	Аркуш	Аркушів
								РП	1	4
ГІП	Матусевич					Специфікація обладнання і будівельної продукції		ТЕ/ЛА МОНТАЖ		
Розробив	Кукла									
Перевірів	Кукла									
Н.контр.	Кукла									

Зм.інв.№	
Підпис та дата	
Інв.№ ориг.	

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документу, опитувального листа	Код обладнання, изделия, материала	Завод виробник	Оди-ниця виміру	Кіль-кість	Вага одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3 Кабельні конструкції (лотки, труби, кронштейни)							
3.1	Лоток дрітаний 50х50 мм, довж. 3000 мм, гарячеоцинкований методом занурення		АТК-05-14 HDG		м	8136		
3.2	Кабельрост 200х50 мм, товщ.1,20 мм, оцинкований		А20-М-12-РG п		м	216		Для кріплення кабелів до щитків
3.3	Кутник регульований		А5-1-1-0		шт	288		
3.4	Пластина з'єднувальна Н50мм, товщ. 1,20мм, для кабельроста/лотка		А1-05-12		шт	144		
3.5	Профіль монтажний, С-обр., 41х21мм, 3000мм, гарячеоцинкована методом занурення		АСD-41-21-15 HDG		м	108		Для кріплення світильників поз.2.4;2.5
3.6	Гайка зубчаста М6, нерж. сталь А2				шт	1800		
3.7	Болт метр. А2 DIN 603 М6х20 нерж сталь				шт	1800		
3.8	Саморіз по мет. з пресшайбою, свердло, 4,2х16, цд кодУКТЗЕД імн7318149990		400133		шт	1000		
3.9	Шайба під заклепки DIN9021 М8 КодУКТЗЕТ імн7318220090		201173		шт	12264		
3.10	Болт метричний DIN 933, кл.пр. 5.8, цд, 8х40 КодУКТЗЕТ імн7318158290		201242		шт	144		
3.11	Гайка шестигранна М8, DIN 934, цд, КодУКТЗЕТ імн7318169290		201045		шт	18304		
3.12	Кронштейн настінно-стельовий для дрітяного лотка 50х50мм, гарячеоцинкований методом занурення		АТ5-7-05 HDG		шт	8136		
3.13	Струбцина TKN М 8 (до 18мм) КодУКТЗЕТ імн8302419000		6003008		шт	5424		
3.14	Стрижень метричний М8 х 2000мм, DIN 975 КодУКТЗЕТ імн7318154290		201017		шт	5460		
3.15	З'єднувач дрітяного лотка (2 крабових шайби + гвинт + гайка)		АТК-7		шт	10564		
3.16	Металорукав в ПВХ 1" (26мм), бухта 25м, з протяжкою		ЕМТ 39-602603		м	26100		
3.17	Універсальне кріплення одинарне, підсил.С-проф. 41х41, товщ. 5мм, гарячеоцинкована методом занурення		АСВ-612-Т HDG		шт	236		Для кріплення світильників
3.18	Профіль монтажний, С-обр., 41х41х2,5мм, отв.13х25, довж. 3000мм, оцинкований		АСD-41-41-25-13-3		м	480		Для кріплення світильників
3.19	Стяжка кабельна (хомут) металева, нерж. сталь SS304, розмір 4,6х300мм (100шт)		AR503104		пач.	150		
3.20	Хомут з відрогас. (2 в) 3/4" (26-30) М8 КодУКТЗЕТ укр7326909890				шт	1200		
3.21	Анкер латунний забивний EL М8х30 (4320830) КодУКТЗЕТ імн7415390000		111241		шт	1000		Для кріплення щитків
3.22	Ізоленга e.tube.pro.20.black із самозгасаючого ПВХ, чорна (20м)	e.tube.pro.20.black			шт	100		
3.23	Гільза мідна луджена кабельна з'єднувальна e.tube.stand.gty.16	e.tube.stand.gty.16			шт	1800		
3.24	Гільза мідна луджена кабельна з'єднувальна e.tube.stand.gty.10	e.tube.stand.gty.10			шт	900		

						4515/ TTEC -25.EO.C	Аркуш
							2
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документу, опитувального листа	Код обладнання, изделия, материала	Завод виробник	Оди-ниця виміру	Кіль-кість	Вага одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.25	Металорукав в ПВХ 1-1/2" (40мм), довжта 25м, з протяжкою		EMT 39-604003		м	2450		
3.26	Скоба металева однолапкова D=40мм, оцинкована		AR503378		шт	1000		
3.27	З'єднувач кабельний водонепроникний е.всс.спр20, IP68				шт	400		
3.28	З'єднувач кабельний водонепроникний Т-подібний е.всс.спр25т, IP68				шт	800		
	4. Щити							
4.1	Щит освітлення 1МЦЛ-2				шт	1		Арк. 6
4.2	Щит освітлення 1МЦЛА-2				шт	1		Арк. 7
4.3	Щит освітлення 1МЦЛА-1				шт	1		Арк. 8
4.4	Щит освітлення 2МЦЛ-2				шт	1		Арк. 13
4.5	Щит освітлення 2МЦЛА-2				шт	1		Арк. 14
4.6	Щит освітлення 2МЦЛА-1				шт	1		Арк. 15
4.7	Щит освітлення 3МЦЛ-2				шт	1		Арк. 20
4.8	Щит освітлення 3МЦЛА-2				шт	1		Арк. 21
4.9	Щит освітлення 3МЦЛА-1				шт	1		Арк. 22
4.10	Щит освітлення 4МЦЛ-2				шт	1		Арк. 27
4.11	Щит освітлення 4МЦЛА-2				шт	1		Арк. 28
4.12	Щит освітлення 4МЦЛА-1				шт	1		Арк. 29
4.13	Щит освітлення 5МЦЛ-2				шт	1		Арк. 34
4.14	Щит освітлення 5МЦЛА-2				шт	1		Арк. 35
4.15	Щит освітлення 5МЦЛА-1				шт	1		Арк. 36
4.16	Щит освітлення 6МЦЛ-2				шт	1		Арк. 41
4.17	Щит освітлення 6МЦЛА-2				шт	1		Арк. 42
4.18	Щит освітлення 6МЦЛА-1				шт	1		Арк. 43
4.19	Перемикач CS 25 90 PN (1р_“0-1”корп./IP65”_с/ч_25А)				шт	22		по кресленням 3577/ТТЕС-24.ЕО- для керування верхнього освітлення
4.20	Контактор модульний RA 25-20 230V AC				шт	13		
4.21	Контактор модульний RA 25-40 230V AC				шт	9		
						4515/ТТЕС-25.ЕО.С		Аркуш
								3
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			

ІНВ.№ о́риг.

Демонтаж труд

4