





Примітки

1. Даний профіль розглядати разом з планом, див. арк. ЗВК-2.
2. Перелік креслень дивись на арк. ЗВК-1
3. В проєкті застосовані збірні залізобетонні колодезяі по ТПР 902-09-22.84. Елементи колодезяів з ПЕ-вкладишами. Стики проварити екструдером.
4. Основу під труди прийняти по типовому проєкту З.008.9-6/86.
5. Згідно з технологічним висновком умовний нормативний тиск на ґрунт в основі прокладання трубопроводів прийнятий кгс/см.
6. Зробити гідравлічні випробування трубопроводів, згідно з БНіПЗ.05.04-85.
7. Виконати гідроізоляцію колодезяів на 0,5м вище рівня ґрунтових вод. У разі відсутності ґрунтових вод, зовнішня гідроізоляція не виконується.
8. Перед початком виконня робіт відмітки існуючих комунікацій визначити шурфуванням, в разі не відповідності проєктним, роботи припинити до прийняття рішень проєктною установою.
9. При прокладанні труб у футлярах, міжтрубний простір заін'єктувати цементно-піщаним розчином.

*До розгляду відділом забезпечення проектування,
перспективного розвитку інженерних мереж та
розгляду геолого-геодезичних робіт*

<i>Nº</i>	<i>Bid</i>	<i>2020p.</i>
-----------	------------	---------------

Головний спеціаліст В.Драпей

До розгляду Управління видачі ТУ та розгляду
проектної документації ПрАТ "АК "Київводоканал"

Nº 14936 Bid 2020p.

Відмітка низу або лотка труби		138,32	138,26	138,22	137,77	137,67	137,54	137,49
Проектна відмітка землі	Труби ПЕ-100 2 Ø110 SDR17,0	139,30	139,20	139,20			139,08	
Натурна відмітка землі		138,50	138,50	138,50			139,08	
Позначення труби і тип ізоляції					ПЕ-100 Ø160 SDR17,0			
Основа			грунтова пласка з піщаною підготовкою					
Ухил	Довжина		0,02	0,029				
		5,0	8,0					
Відстань		3,0	2,0	8,0				
Номер колодязя, точки кута повороту		К1-1 К1-2	К1-3					

						05-10-20-ЗВК			
						Реконструкція приміщень житлового будинку з нежитловими приміщеннями (літ. А-4) по вул. Кримській, в Голосіївському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата				
						Замовник:		Стадія	Аркцш
						ТОВ "М.ПРОСТІР"		РП	5
Керівник	Линок Л.О.				09/20				
Норм.контроль									
Розробив	Линок Л.О.				09/20	Профіль мережі К1		ФОП Линок Л.О.	