



МВ 1:100
Мг 1:500




Відмітка низу або лотка труби	137,89	137,23
Проектна відмітка землі	139,30	139,06
Натурна відмітка землі	138,50	139,06
Позначення труби і тип ізоляції	Труби сталеві безшовні емальовані $\Phi 57 \times 4,0$ із зовнішнім ізоляційним покриттям	
Основа	грунтова плоска	
Ухил	0,066	
Довжина	10,0	
Відстань	10,0	
Номер колодязя, точки кута повороту	В1-1	

В1-1
D=1500



В1-2 (існ.рек.)

Виконується заміна засувки $\Phi 300$ мм на вводах на буд. №10 по вул. Феодосійській



Примітки

- Даний профіль розглядати разом з планом, див. арк. ЗВК-2.
- Перелік креслень дивись на арк. ЗВК-1.
- В проекті застосовані збірні залізобетонні колодязі по ТПР 901-09-11.84.
- Основу під труби прийняти по типовому проекту 3.008.9-6/86.
- Згідно з технологічним висновком умовний нормативний тиск на ґрунт в основі прокладання трубопроводів прийнятий кгс/см.
- Зробити гідравлічні випробування трубопроводів, згідно з БНІП 3.05.04-85.
- Виконати гідроізоляцію колодязів на 0,5м вище рівня ґрунтових вод.
- Перед початком виконня робіт відмітки існуючих комунікацій визначити шурфуванням, в разі не відповідності проектним, роботи припинити до прийняття рішень проектною установою.
- При прокладанні труб у футлярах кінці футлярів затомпунувати паклею просоченою рідким полізобутиленом в а/ц розчині.
- На кутах повороту влаштувати упори!!!

До розгляду відділом забезпечення проектування, перспективного розвитку інженерних мереж та розгляду геолого-геодезичних робіт

№ _____ від _____ 2020р.

Головний спеціаліст _____ В.Драпей

До розгляду Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації ПрАТ "АК "Київводоканал"

№ 14973 від _____ 2020р.

_____ / _____ /

Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № ориг.

						05-10-20-ЗВК			
						Реконструкція приміщень житлового будинку з нежитловими приміщеннями (літ. А-4) по вул. Кримській, 6 в Голосіївському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата				
						Замовник: ТОВ "М.ПРОСТІР"		Стадія	Аркцш
								РП	4
						Керівник		Аркуші	
						Линок Л.О.			
						Норм. контроль			
						Розробив			
						Линок Л.О.			
						09/20			
						Профіль мережі В1		ФОП Линок Л.О.	