

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код, обладнання, виробу, матеріалу	Завод виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляція							
	П-1							
1	Припливна установка в комплекті:	KG 15		Wolf	к-т	1	143	
	- вентиляторна секція: вентилятор радіальний з ел. двигуном				шт	1		
	0,25кВт, 3х400В, 0,9А;							
	- секція нагріву з водяним нагрівачем 2 Cu/Al Lt;				шт	1		
	- секція охолодження ST Cu/Al LT;				шт	1		
	- секція фільтру EU4;				шт	1		
	- шумогасник				шт	1		
	- заслонка з електроприводом;				шт	2		
	- гнучка вставка;				шт	2		
	- комплект автоматики.				шт	1		
2	Решітка зовнішня 700x250	EPD-U		“Ескон-Десна”	шт	1		
3	Припливно-витяжний вентиляційний клапан (дифузор) Ø125	ULA		“Евроклима”	шт	5		
4	Повітропроводи з листової оцинкованої сталі 700x250 δ=0,7	ГОСТ 19904-90			м.п.	0,6		
5	теж саме 200x200 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	10		
6	Гнучкий повітропровід	Ізовент Н		“Vents”	м.п.	5		
7	Фасонні частини	5.904-1			м²	2,5		
8	Метал для кріплення повітропроводів				кг	21		
9	Ізоляція повітропроводів				м²	10		

						10-09-ОВ-2				
						Коригування проекту будівництва житлового будинку з нежитловими приміщеннями по вул. Желянській, 118 у Шевченківському районі м.Києва				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Клановець						РП	1	17
Кер.групи		Цапліна								
Розробив		Лака								
Перевірів		Піроженко								
Норм.конт.		Петров								

Специфікація обладнання і матеріалів

ТОВ “Архінжпроект” м. Київ