

Зам. №

№

Підпис і дата

№ об.

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код, обладнання, виробу, матеріалу	Завод виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- заслонка з електроприводом;							
	- гнучка вставка;							
	- комплект автоматики.							
2	Решітка зовнішня 700x250	EPD-U		“Ескон-Десна”	шт	3		
3	Припливно-витяжний вентиляційний клапан (дифузор) Φ125	ULA		“Еврокlima”	шт	27		
4	Дросель-клапан 100x150			“ТЕЗ”	шт	3		
5	Повітропроводи з листової оцинкованої сталі 700x250 δ=0,7	ГОСТ 19904-90			м.п.	7,5		
6	теж саме 200x150 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	22,8		
7	теж саме 150x150 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	21		
8	теж саме 100x150 δ=0,5	ГОСТ 19904-90			м.п.	54		
9	Гнучкий повітропровід	Ізовент Н		“Vents”	м.п.	27		
10	Фасонні елементи	5.904-1			м²	21,9		
11	Метал для кріплення повітропроводів				кг	42		
12	Ізоляція повітропроводів				м²	59,1		
	B-1							
1	Витяжний вентилятор продуктивністю L=540 м³/год, P=360 Па	KD 200 L		“Systemair”	шт	1	7	
2	Шумопоглинач круглий Φ200 L=600 мм	ШК 200-600		“ТЕЗ”	шт	2		
3	Клапан вогнезатримуючий EIS60	КП-М 200x200		“ТЕЗ”	шт	1		
4	Решітка зовнішня 200x200	EPD-U		“Ескон-Десна”	шт	1		
5	Припливно-витяжний вентиляційний клапан (дифузор) Φ125	ULA		“Еврокlima”	шт	4		
6	Повітропроводи з листової оцинкованої сталі 200x250 δ=0,7	ГОСТ 19904-90			м.п.	46,5		
7	Гнучкий повітропровід	Ізовент Н		“Vents”	м.п.	4		
8	Фасонні елементи	5.904-1			м²	3,5		
9	Метал для кріплення повітропроводів				кг	27		
	B-2							
1	Витяжний вентилятор продуктивністю L=1080 м³/год, P=355 Па	KE 50-30-4		“Systemair”	шт	1	20	
2	Шумопоглинач каналний 500x300 L=600 мм	ШК 500x300		“ТЕЗ”	шт	2		

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	01.08.11-ОВ.С	Арккш
							8