

Зам. №

Підпис і дата

№ об.

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код, обладнання, виробу, матеріалу	Завод виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	У1							
1	Теплова завіса	AD210W		"Frico"	шт	1		
	Теплопостачання припливних установок			"Vents"	шт	2		
1	Труба стальна водогазопровідна φ89 мм	ГОСТ 10704-76			м.п.	22		
2	Труба стальна водогазопровідна φ76 мм	ГОСТ 10704-76			м.п.	30		
3	Труба стальна водогазопровідна φ57 мм	ГОСТ 10704-76			м.п.	7		
4	Труба стальна водогазопровідна φ25 мм	ГОСТ 10704-76			м.п.	14		
5	Труба поліетиленова φ25х4,2			Rehau	м.п.	470		
6	Теплоізоляція трубопроводів J-76 δ=13мм	TERMAFLEX			м.п.	22		
7	Теплоізоляція трубопроводів J-60 δ=13мм	TERMAFLEX			м.п.	30		
8	Теплоізоляція трубопроводів J-48 δ=13мм	TERMAFLEX			м.п.	7		
9	Теплоізоляція трубопроводів J-28 δ=13мм	TERMAFLEX			м.п.	484		
10	Кульовий кран φ25	X1666		Danfoss	шт	13		
12	Сітчастий фільтр φ25	Y222		Danfoss	шт	12		
13	Вентиль балансувальний φ20	Stromax-R		Herz	шт	12		
14	Трьохходовий регулюючий клапан φ15	VG7802FS		Johnson Controls	шт	12		
15	Циркуляційний насос	UPS 25-20 180		Herz	шт	12		
16	Зворотній клапан	mun 601		Danfoss	шт	12		
17	Повітровипускний клапан			Danfoss	шт	24		
18	Вентель балансувальний φ25	Stromax-R		Herz	шт	12		
19	Манометр 0-16 Па				шт	12		
20	Двохходовий балансувальний клапан φ20	VM2		Danfoss	шт	1		
					01.08.11-ОВ.С			Арккш
								17