



Примітки:

1. Система протипожежного водопроводу –  
із сталевих електроізварних труб ГОСТ 10704-91;  
2. На схемі вказані відмітки низу труби;  
3. Перед пожежними кранами встановити діафрагми:  
1-3-й поверхи – отвір діаметром 14 мм;  
4-6-й поверхи – отвір діаметром 15 мм;  
7-9-й поверхи – отвір діаметром 17 мм;  
10-й поверх – отвір діаметром 21 мм;  
11-12-й поверхи – отвір діаметром 24 мм;

							10-09- ВК ( Д / Ч №1)
							Коригування проекту будівництва житлового будинку з нежитловими приміщеннями по вул. Жиланській, 118 у Шевченківському районі м. Києва.
Змін	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата		
Директор		Юрець			12.12		Стадія Аркуш АркушіВ
Розробив		Піроженко				РП	70
Перевірив		Лавров					
						Схема В.2.1	ТОВ "Архінжпроект" м. Київ