


На зм. інв.№	Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця вимірювання	Кіл.	Маса одиниці	Примітка							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
		ВНУТРІШНІ МЕРЕЖІ														
		Терапевтичний, неврологічний та інфекційний корпус														
	1	Панель стінова з рельсами на 1 підключення кисню	Bedhead Unit "ECE"	1 500 мм	"REANIMED"	шт.	3		O ₂							
	2	Панель стінова з рельсами на 1 підключення кисню	Bedhead Unit "ECE"	1 200 мм	"REANIMED"	шт.	8		O ₂							
	3	Панель стінова з рельсами на 1 підключення кисню	Bedhead Unit "ECE"	800 мм	"REANIMED"	шт.	1		O ₂							
	4	Одинарний "box" підключення кисню	Wall Module (Plastic)		"REANIMED"	шт.	78		O ₂							
	5	Модуль контролю на 1 газ	MGS.A0013		"REANIMED"	шт.	6		O ₂							
	6	Кисневий регулятор "flowmeter" для медичної рельси	AKS.A0041		"REANIMED"	шт.	12		O ₂							
	7	Кисневий подвійний регулятор "flowmeter" (Twin Oxygen)	AKS.A0038		"REANIMED"	шт.	23		O ₂							
	8	Кисневий регулятор "flowmeter"	AKS.A0032		"REANIMED"	шт.	55		O ₂							
	9	Стійка для крапельниць з кріпленням до медичної рельси	AKS.A0001		"REANIMED"	шт.	12									
	10	Труба нержавіюча Ø26.9x2.6 AISI 304	ГОСТ 9941-81			м.п.	2.0									
		Труба нержавіюча Ø21.3x2.6 AISI 304	ГОСТ 9941-81			м.п.	2.0									
	11	Труба мідна Ø22.0x1.0	ГОСТ 617-2006			м.п.	23.0									
		Труба мідна Ø18.0x1.0	ГОСТ 617-2006			м.п.	201.0									
		Труба мідна Ø15.0x1.0	ГОСТ 617-2006			м.п.	136.0									
		Труба мідна Ø12.0x1.0	ГОСТ 617-2006			м.п.	148.0									
		Труба мідна Ø10.0x1.0	ГОСТ 617-2006			м.п.	682.0									
	12	Відвід мідний 90° Ø22	ГОСТ 617-2006			шт.	4									
		Відвід мідний 90° Ø18	ГОСТ 617-2006			шт.	16									
		Відвід мідний 90° Ø15	ГОСТ 617-2006			шт.	6									
		Відвід мідний 90° Ø12	ГОСТ 617-2006			шт.	4									
		Відвід мідний 90° Ø10	ГОСТ 617-2006			шт.	146									
	Підпис і дата					1312-П-01/22 - МГ.С										
						Реконструкція системи централізованого газопостачання кисню в КНП «Звенигородська БЛІП» вул. Героїв Небесної Сотні,79, м.Звенигородка, Черкаська обл.										
	Інв. №					Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
										Медичні гази		Стадія	Аркуш	Аркушів		
				Директор		Бараш						РП	1	4		
				ГІП		Бараш										
				Перевірів		Бараш										
				Розробив		Фіалковський						Специфікація обладнання, виробів та матеріалів		 ТОВ "ВО СпецКиївБуд" Ліцензія АД №072372		

		Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця вимірювання	Кіл.	Маса одиниці	Примітка		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Інв. №	Підпис і дата	13	Трійник мідний Ø22	ГОСТ 617-2006			шт.	3				
			Трійник мідний Ø18	ГОСТ 617-2006			шт.	14				
			Трійник мідний Ø15	ГОСТ 617-2006			шт.	18				
			Трійник мідний Ø12	ГОСТ 617-2006			шт.	14				
			Трійник мідний Ø10	ГОСТ 617-2006			шт.	58				
		14	Редукція мідна Ø22/Ø18	ГОСТ 617-2006			шт.	9				
			Редукція мідна Ø18/Ø15	ГОСТ 617-2006			шт.	16				
			Редукція мідна Ø18/Ø10	ГОСТ 617-2006			шт.	24				
			Редукція мідна Ø15/Ø12	ГОСТ 617-2006			шт.	12				
			Редукція мідна Ø15/Ø10	ГОСТ 617-2006			шт.	21				
			Редукція мідна Ø12/Ø10	ГОСТ 617-2006			шт.	36				
		15	Муфта з'єднуюча Ø22	ГОСТ 617-2006			шт.	4				
			Муфта з'єднуюча Ø18	ГОСТ 617-2006			шт.	46				
			Муфта з'єднуюча Ø15	ГОСТ 617-2006			шт.	38				
			Муфта з'єднуюча Ø12	ГОСТ 617-2006			шт.	30				
			Муфта з'єднуюча Ø10	ГОСТ 617-2006			шт.	94				
		16	Кран кульовий приварний Ду 20	AISI304			шт.	2				
			Кран кульовий приварний Ду 15	AISI304			шт.	3				
		17	Кріплення хомутами гайка М8 в комплекті з дюбелями:									
			- Ø9÷Ø12					шт.	1000			
			- Ø12÷Ø16					шт.	90			
			- Ø15÷Ø19					шт.	120			
			- Ø20÷Ø23					шт.	8			
Інв. №	Підпис і дата	18	Додаткові кріплення				кг	40				
		19	Гільза для проходу Ду32, L=700	ГОСТ 3262-75			шт.	24				
			Гільза для проходу Ду32, L=350				шт.	49				
		20	Маркувальні наклейки для трубопроводів кисню				шт.	400				
Інв. №	Підпис і дата	21	Піна монтажна вогнетривка (EI60) бал. 750 мл				шт.	11				
											Аркуш	
					Зм.	Кільк.	Аркуш	Недок.	Підпис	Дата	1312-П-01/22 - МГ.С	2